

Besluit van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van DORDRECHT**Onderwerp aanvraag**

Op 4 oktober 1993 is een aanvraag ontvangen van Mobil Oil B.V. d.d. 31 augustus 1993 om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het veranderen van een verkooppunt voor motorbrandstoffen incl. LPG, gelegen aan de Dokweg 19a te Dordrecht, kadastraal gemeente Dordrecht, sectie D nummer 5868.

De verandering omvat:

- het vervangen van twee pompen voor 3 produkten, door twee pompen elk met 4 soorten motorbrandstof;
- het verwijderen van een afleverzuil voor LPG;
(op de hierdoor ontstane vrije ruimte:)
- het bijplaatsen van een (derde) afleverpomp voor 4 soorten motorbrandstof (LPG uitgezonderd);
- het vervangen van een enkele afleverzuil voor LPG door een dubbele afleverzuil voor LPG.

Procedure

De procedure is overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer uitgevoerd.

Op de inrichting is het Besluit LPG-tankstations milieubeheer (Stb. 1988, 95) van toepassing. Derhalve zijn met betrekking tot de daarin geregelde onderwerpen, voorzover dat de LPG-afleverzuil(en) betreft, geen voorschriften aan dit besluit verbonden.

Bezwaren- en adviestermijn

De inspecteur van het staatstoezicht op de volksgezondheid en gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland zijn in de gelegenheid gesteld te adviseren met betrekking tot de aanvraag en de ontwerp-beschikking.

Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

De inrichting is binnen 200 meter van de gemeente Zwijndrecht gelegen, zodat het bestuur van die gemeente is betrokken bij de totstandkoming van dit besluit.

Naar aanleiding van de aanvraag en de ontwerp-beschikking zijn geen schriftelijke bezwaren ingediend.

Er is geen gebruik gemaakt om, conform artikel 13.18 van de Wet milieubeheer, van gedachten te wisselen over het ontwerp van de beschikking.

06-01-1994

Overwegingen

Bij de beslissing zijn betrokken de:

- bestaande toestand van het milieu;
- gevolgen voor het milieu;
- mogelijkheden tot het beschermen van het milieu.

Bij de beslissing zijn in acht genomen:

- geldende grenswaarden voor milieukwaliteitseisen;
- overige richtlijnen, welke gegevens en normen bevatten voor een nadere bepaling van hetgeen de bescherming van het belang van het milieu dient;
- het beginsel van de grootst mogelijke bescherming van het milieu.

Het bovenstaande in aanmerking genomen, houdt ondermeer in dat bij het tot stand komen van dit besluit in de overwegingen is betrokken c.q. rekening gehouden is met de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" (ICG-rapport IL-HR-13-01) alsmede het referentieniveau van het omgevingsgeluid, alsmede de van toepassing zijnde geluidszône voor het onderhavige industrieterrein, voorzover dat de eerder vergunde geluidgrenswaarden betreft.

Conclusie

Het voorgaande geeft ons geen aanleiding de gevraagde vergunning te weigeren, mits aan de vergunning voorschriften worden verbonden.

Ons is niet van andere bezwaren gebleken die verlening van de gevraagde vergunning in de weg zouden staan.

Besluit

Gelet op de Wet milieubeheer hebben wij besloten aan Mobil Oil B.V. de vergunning te verlenen, overeenkomstig de aanvraag en de daarbij overgelegde stukken. De aanvraag, die als zodanig is gewaarmerkt, maakt onderdeel uit van de vergunning, voor zover de voorschriften niet anders bepalen.

Aan deze vergunning verbinden wij de volgende voorschriften.

INHOUDSOPGAVE

blz.

A.	Afleverpompen voor motorbrandstoffen (uitgezonderd LPG)	4
B.	Vloeistofdichte bestrating	6
C.	Algemene voorschriften	8

Voor zover een norm/richtlijn/keuringseis, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de voor de datum van vergunningverlening laatst uitgegeven norm/richtlijn/keuringseis met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel - voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen en apparaten betreft - de vigerende norm/richtlijn/keuringseis tijdens aanleg c.q. installatie van die constructies, toestellen en apparaten, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

A. AFLEVERPOMPEN VOOR MOTORBRANDSTOFFEN (UITGEZONDERD LPG)

1.

Een afleverinstallatie moet zodanig zijn ingericht, dat slechts gedurende een daartoe strekkende opzettelijke bediening van de vulafsluiter vloeistof kan worden afgeleverd. Een automatisch afslagmechanisme moet zijn aangebracht waarmee de vulafsluiter wordt gesloten als de tank waaraan wordt afgeleverd vrijwel geheel gevuld is. Het afslagmechanisme moet tevens in werking treden bij een lichte schok, bijvoorbeeld ten gevolge van vallen. Een vulafsluiter mag slechts zijn voorzien van een vastzetvoorziening wanneer de afleverinstallatie niet toegankelijk is voor het publiek.

2.

De elektrische installatie in en aan een afleverinstallatie moet voldoen aan de bepalingen van NEN 1010 en NEN 3410 alsmede aan NEN 3125 en NEN-EN 50014 tot en met NEN-EN 50020, NEN-EN 50028 en NEN-EN 50039. In het bovenste deel van de omkasting van een afleverinstallatie waarin het telwerk is aangebracht, hoeft geen explosie veilig elektrisch materieel te worden toegepast, mits zich in dit deel geen leidingen of onderdelen met vloeistof bevinden die bij lekkage gevaar kunnen opleveren. Voor de elektrische installatie in het in het voorgaande bedoelde bovenste deel van een omkasting geldt dat het elektrisch materieel bij normaal bedrijf geen vonkende delen mag bezitten noch delen met een temperatuur die gevaar voor ontploffing opleveren.

3.

Op de hoofdschakelaar, waarmee de elektrische installatie in en aan de omkasting van een afleverinstallatie kan worden uitgeschakeld, moeten de schakelstanden duidelijk zijn aangegeven. Bij deze schakelaar moet duidelijk zijn aangegeven, dat deze dient voor de afleverinstallatie.

4.

Behalve de in voorgaand voorschrift genoemde hoofdschakelaar moet bovendien een schakelaar voor het in- en uitschakelen van de elektromotor van de pomp in of aan de omkasting van een afleverinstallatie zijn aangebracht.

5.

Eventueel aan een vulafsluiter of aan een afleverslang aangebracht elektrisch materieel moet explosie veilig zijn uitgevoerd. De vulafsluiter mag niet met vreemde voorwerpen in geopende stand worden vastgezet.

6.

Aan een afleverinstallatie mogen geen contactdozen (stopcontacten) zijn aangebracht.

7.

De omkasting van een afleverinstallatie moet voldoende zijn geventileerd.

8.

De uitsparing in de omkasting van een afleverinstallatie waarin de vulafsluiter van de afleverslang in ruststand wordt geborgen moet gasdicht zijn uitgevoerd.

9.

Bij het afleveren van vloeistof mag noch worden gerookt of enigerlei vuur of open licht aanwezig zijn, noch mag hierbij de motor van het voertuig, waaraan vloeistof wordt afgeleverd, in werking zijn. Nabij een afleverinstallatie moet op een voldoende aantal plaatsen duidelijk zichtbaar het veiligheidssignaal (pictogram) "VUUR, OPEN VLAM EN ROKEN VERBODEN" zijn aangebracht overeenkomstig NEN 3011. Bij zelfbedieningsinstallaties moet worden vermeld "MOTOR AFZETTEN".

10.

Een afleverinstallatie moet zijn opgesteld op een afstand van ten minste 4 meter van een (riool)put of een andere laag gelegen ruimte, tenzij rioolputten of andere laaggelegen ruimten zijn aangesloten op een olie/benzine-afscheider.

11.

Een afleverinstallatie met toebehoren moet in goede staat van onderhoud verkeren. De omgeving moet schoon worden gehouden.

12.

Voor het blussen van branden moet per drie opstelplaatsen van tankende voertuigen ten minste één doelmatig poederblustoestel aanwezig zijn met een vulling van ten minste 6 kg bluspoeder.

B. VLOEISTOFDICHTE BESTRATING

1.

Op plaatsen waar tankende motorvoertuigen zich kunnen opstellen (LPG-tankende uitgezonderd), moet een vloeistofdichte verharding zijn aangebracht die zich vanaf de pomp uitstrekt over een afstand van ten minste de lengte van de afleverslang + 1 meter, met een minimum van 5 meter. Tot dit te verharde terreingedeelte wordt tevens gerekend het trottoir of het pompeiland waarop de pomp is geplaatst tot een afstand van 1 meter vanaf de pomp aan de zijde waar zich geen tankende motorvoertuigen kunnen opstellen.

2.

Alvorens deze vloeistofdichte verharding wordt aangebracht dient aan de Milieudienst Zuid-Holland-Zuid te zijn aangetoond dat de bodem en het grondwater ter plaatse niet - of niet meer is verontreinigd.

3.

Indien de ondergrond ter plaatse onvoldoende is gestabiliseerd, moet een doelmatige fundering zijn aangebracht om zettingsverschillen door belasting van tankende voertuigen te voorkomen.

4.

De aan te brengen verharding moet vloeistofdicht zijn en moet bestand zijn tegen vloeibare aardolieprodukten.

De verharding kan bestaan uit:

- a. vloeistofdichte betonelementen of vloeistofdichte klinkers met afgekite voegen;
- b. asfalt- of betonverharding waarop een kunststofcoating is aangebracht, die bestand is tegen vloeibare aardolieprodukten;
- c. een vloeistofdichte verharding die ten minste gelijkwaardig is aan de bovengenoemde en die niet ondergronds is aangebracht.

5.

De vloeistofdichte verharding dient aan alle zijden zodanig te zijn begrensd, dat geen motorbrandstof buiten deze verharding kan treden. De op de verharding opgevangen vloeistof dient via een vloeistofdichte put of betongoot met rooster afgevoerd te worden naar een olie/benzineafscheider van voldoende capaciteit alvorens te worden geloosd op een rioleringsysteem.

6.

Afvoergoten, afvoerputten en rioleringsystemen moeten bestand zijn tegen vloeibare aardolieprodukten en moeten vloeistofdicht zijn uitgevoerd.

7.

De verharding moet zodanig op afschot zijn aangebracht (minimaal 1,5 cm per meter) dat het afvloeien van vloeistof naar het afvoersysteem blijvend is gewaarborgd. Het vloeistofdichte oppervlak moet voldoende vlak zijn om plasvorming te voorkomen.

8.

De vloeistofdichte verharding moet jaarlijks worden gecontroleerd op afschot en vloeistofdichtheid. Hierbij kan worden volstaan met een visuele controle.

C. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

1.

Van bedrijfsstoornissen, brand, of (voorgenomen) activiteiten waarbij beïnvloeding van de omgeving aanmerkelijk is, moet onmiddellijk, respectievelijk vooraf, melding geschieden aan de Milieudienst Zuid-Holland Zuid te Dordrecht, telefoon 078-312255.

Het toezichthoudend personeel dient hieromtrent geïnstrueerd te zijn.

2.

De vergunninghoudster dient onmiddellijk maatregelen te nemen om de bovengenoemde bedrijfsstoornissen te beëindigen en de eventuele gevolgen ervan te beperken, respectievelijk op te heffen. Aanwijzingen en opdrachten in verband hiermede gegeven door de in voorschrift C.1. genoemde dienst, moeten worden opgevolgd.

3.

Indien door wat voor oorzaak dan ook verontreinigende stoffen op of in de bodem dreigen te geraken, geraken of zijn geraakt, zonder dat er sprake is van ernstige bodemverontreiniging ten gevolge van een ongewoon voorval in de zin van de Wet bodembescherming (Stb. 1986, 374) dient de vergunninghoudster onverwijld:

- a. daarvan mededeling te doen aan de Milieudienst Zuid-Holland Zuid te Dordrecht;
- b. in overleg met de Milieudienst maatregelen te treffen om de dreiging op te heffen en/of verdere verontreiniging van de bodem te voorkomen;
- c. de opgetreden verontreiniging van bodem en/of grondwater op milieuhygiënisch verantwoorde wijze ongedaan te maken, een en ander in overleg met de Milieudienst te Dordrecht.

Het toezichthoudend personeel dient hieromtrent geïnstrueerd te zijn.

4.

Het is in de inrichting verboden:

- afvalstoffen zoals blikken, papier, emballagemateriaal, gebruikte poetsdoeken anders te bewaren dan in gesloten bussen, vaten of bakken van onbrandbaar materiaal;
- olie anders te bewaren dan in vloeistofdicht vaatwerk;
- vluchtige vloeistoffen, waarvan het onderste ontvlammingspunt lager dan 21°C is gelegen, te gebruiken voor reinigingsdoeleinden;
- afvalstoffen, welke bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, op het terrein te deponeren of te begraven of op enigerlei andere wijze in de bodem af te voeren;
- binnen het bebouwde deel van de inrichting brandstofreservoirs van motorvoeren/of werktuigen bij te vullen of af te tappen;
- afvalstoffen te verbranden.

5.

Afvalstoffen moeten op ordelijke wijze in daarvoor geschikte verpakking binnen de inrichting worden bewaard en zo vaak als nodig is, doch ten minste éénmaal per week uit de inrichting worden afgevoerd, in zodanige verpakking dat zij zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.

6.

Emballagemateriaal dat niet meer gebruikt wordt en andere, niet eerder genoemde afvalstoffen moeten in de inrichting worden bewaard en zo vaak als nodig is, doch ten minste éénmaal per week uit de inrichting worden afgevoerd, in zodanige verpakking dat een en ander zich niet buiten de inrichting kan verspreiden.

7.

De verlichting binnen de inrichting dient zodanig te zijn afgesteld dat door buiten de inrichting hiervan geen hinder wordt ondervonden.

8.

De elektrische installatie mag geen storing in de radio- en/of televisie-ontvangst veroorzaken.

9.

De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

Beroep

Wij herinneren belanghebbenden, voor zover nodig, aan het bepaalde in paragraaf 20.2 van de Wet milieubeheer op grond waarvan gedurende één maand vanaf de dag waarop een exemplaar van dit besluit ter inzage is gelegd, beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het beroepschrift moet in 2-voud worden ingediend.

Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan, overeenkomstig artikel 107 van de Wet op de Raad van State, een verzoek worden gedaan tot schorsing van het besluit dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Van degene die beroep heeft ingesteld en/of een verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening heeft gedaan, wordt een zeker bedrag aan griffiegeld verlangd.

On- of min-vermogenden kunnen hiervan geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld.

Voor nadere inlichtingen over de hoogte van het bedrag kunt u zich wenden tot de Raad van State voornoemd (telefoon: 070 - 3624871).

Eerder verleende vergunningen

Wij wijzen erop dat de vergunningen ingevolge de Hinderwet, verleend d.d. 28 november 1978 en 16 januari 1990 door burgemeester en wethouders van Dordrecht, onder de nummer's 2.7.020.D2/1410/19 H.W. en DO 88.2050.328/22.05.89.005, onverminderd van kracht blijven bij het onherroepelijk worden van dit besluit.

Chemische afvalstoffen, afgewerkte oliën en andere afvalstoffen


Wij wijzen erop dat afgifte van chemische afvalstoffen, afgewerkte oliën en ander afvalstoffen alleen mag plaatsvinden aan een vergunninghouder (opslaan, verwerken, vernietigen), een persoon in het bezit van een ontheffing (inzamelactiviteiten voor het op of in de bodem brengen) of aan een in een ander land dan Nederland gevestigd persoon met wie is overeengekomen dat hij de stoffen daarheen brengt.

Andere wetten enz.

Wij wijzen u erop dat het verlenen van deze vergunning niet inhoudt, dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten, verordeningen, enz. zijn gesteld dan wel op grond hiervan kunnen worden voorgeschreven.

DORDRECHT, 6 januari 1994


BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van DORDRECHT
namens dezen,
de directeur Milieudienst Zuid-Holland-Zuid,



ing. J.M. van Gangelen.

Verzonden op 17 januari 1994

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:

- a. Mobil Oil B.V., t.a.v. de 
Westblaak 163, 3012 KJ Rotterdam;
- b. de regionale inspectie van het staatstoezicht op de volksgezondheid voor de
provincie Zuid-Holland,
Postbus 5312, 2280 HH Rijswijk;
- c. Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland,
Postbus 90602, 2509 LP 's-Gravenhage;
- d. burgemeester en wethouders van Zwijndrecht;
Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht.
- e. de directeur van de Milieudienst Zuid-Holland-Zuid,
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht;