

ARCHIEF

Besluit van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van OUD-BEIJERLAND

**Onderwerp aanvraag**

Op 6 juli 1993 is een aanvraag ontvangen van het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden d.d. 8 juni 1993 om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het oprichten en in werking hebben van een afvalwaterzuiveringsinrichting, gelegen Röntgenstraat 20 te Oud-Beijerland, kadastraal gemeente Oud-Beijerland, sectie A nummer 1323.

**Procedure**

De procedure is overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer uitgevoerd.

De aanvraag om vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren is gecoördineerd met deze aanvraag in behandeling genomen.

**Bezwaren- en adviestertermijn**

De inspecteur van het staatstoezicht op de volksgezondheid en Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland zijn in de gelegenheid gesteld te adviseren met betrekking tot de aanvraag en de ontwerp-beschikking.

Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Er is geen gebruik gemaakt om, conform artikel 13.18 van de Wet milieubeheer, van gedachten te wisselen over het ontwerp van de beschikking.

Naar aanleiding van de aanvraag en de ontwerpbeschikking zijn door de aanvrager schriftelijk bezwaren en opmerkingen ingediend.

De bezwaren en opmerkingen luiden samengevat als volgt:

1. ter verduidelijking van voorschrift A.6 wordt voorgesteld in dit voorschrift "ter reductie" te vervangen door "ter verdere reductie";
2. in voorschrift B.1 wordt gesteld dat de gereinigde lucht van de biofilters niet meer dan 500 ge/m<sup>2</sup> mag bevatten; bezwaarde acht dit niet zinvol, daar voor de geurimmissie de geuruitworp van de gehele afvalwaterzuiveringsinstallatie bepalend is; de geurimmissie-eis in voorschrift A.1 komt voldoende aan eventuele stankoverlast tegemoet; verzocht wordt het voorschrift aan te passen;
3. de voorschriften onder hoofdstuk B. hebben betrekking op compostfilters; in de vergunningaanvraag is echter uitgegaan van biosorpfilters, welke zijn gevuld met lavasteen; verzocht wordt het hoofdstuk aan te passen;
4. bezwaar tegen het in voorschrift C.1 voorgeschreven middel om schuimvorming tegen te gaan; verzocht wordt het voorschrift aan te passen;

+

5. bezwaar tegen het in voorschrift C.2 voorgeschreven middel tegen aërosolvorming; de bassins waar de puntbeluchters staan opgesteld zijn over een grote lengte afgedekt; dit geeft een zelfde effect als de voorgeschreven kappen, terwijl tevens een belangrijke geluidsreductie wordt verkregen; verzocht wordt het voorschrift aan te passen;
6. het voorschrift D.2 is te onduidelijk; het woord "bebouwde" dient vervangen te worden door "speciaal daarvoor ingerichte";
7. in voorschrift J.7 worden poederblussers voorgeschreven met een vulling van 7 kg, terwijl in voorschrift H.15 een vulling van 6 kg wordt voorgeschreven; verzocht wordt het voorschrift aan te passen;
8. in voorschrift K.1 worden grenswaarden gesteld aan het geluidniveau; de voorgeschreven grenswaarden gelden op de westlijke geluidzonegrens van het industrieterrein, alsmede op 100 m afstand van de erfscheiding in de overige richtingen; dit laatste punt stuit op onoverkomenlijke bezwaren; in voorbesprekingen is alleen gesteld dat met de zonegrens rekening diende te worden gehouden; bij het opstellen van de aanvraag is daar dan ook van uitgegaan; om aan de tweede eis te voldoen zouden echter vergaande en kostbare voorzieningen moeten worden getroffen; gezien de ligging op het industrieterrein is deze eis onevenredig zwaar; verzocht wordt deze tweede eis te schrappen.

Over de bezwaren en opmerkingen merken wij het volgende op:

- ad 1,6,7      het betreft hier met name redactionele wijzigingen; de voorschriften zijn dienovereenkomstig aangepast;
- ad 2,3        deze bezwaren zijn gegrond; het hoofdstuk is hierop aangepast;
- ad 4,5        deze bezwaren zijn gegrond; de voorschriften C.1 en C.2 zijn aangepast;
- ad 8          dit bezwaar is gegrond; de tweede eis is komen te vervallen; de eerste eis luidt nu: "de geluidzonegrens (Wet geluidhinder) van het industrieterrein".

### Overwegingen

Bij de beslissing zijn betrokken de:

- bestaande toestand van het milieu;
- mogelijke geuroverlast en geluidhinder veroorzaakt door de afvalwaterzuiveringsinrichting;
- mogelijkheden tot het beschermen van het milieu;
- geldende grenswaarden voor milieukwaliteitseisen.

Voor wat betreft geuroverlast is uitgegaan van de grenswaarden voor nieuwe inrichtingen. Met betrekking tot het beperken van geluidhinder is uitgegaan van het heersende achtergrondgeluidniveau en de vastgestelde zonegrens van 50 dB(A) rond het industrieterrein "De Bosschen" in het kader van de Wet geluidhinder.

Uit het bij de aanvraag overgelegde akoestisch onderzoek en de geurstudie blijkt dat niet gevreesd behoeft te worden voor geluid- en/of stankoverlast.

De inrichting is, op grond van artikel 2.2 van het Inrichtingen en vergunningenbesluit milieubeheer, aangewezen als een inrichting in de zin van artikel 1.1, vijfde lid, van de Wet milieubeheer, waarin afvalstoffen die van buiten de inrichting afkomstig zijn, worden verwijderd. Op grond van artikel 8.17, tweede lid, van de Wet milieubeheer geldt de vergunning, voorzover zij dat verwijderen betreft, slechts voor een bij dit besluit te stellen termijn van ten hoogste tien jaar.

#### **Conclusie**

Het voorgaande geeft ons geen aanleiding de gevraagde vergunning te weigeren, mits aan de vergunning voorschriften worden verbonden.

Er is geen aanleiding om de termijn dat de vergunning geldt korter te stellen dan de in artikel 8.17, tweede lid, van de Wet milieubeheer aangegeven termijn van 10 jaar.

Ons is niet van andere bezwaren gebleken die verlening van de gevraagde vergunning in de weg zouden staan.

#### **Besluit**

Gelet op de Wet milieubeheer hebben wij besloten aan het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden de vergunning te verlenen voor een termijn van 10 jaar, overeenkomstig de aanvraag en de daarbij overgelegde stukken. De aanvraag, die als zodanig is gewaarmerkt, maakt onderdeel uit van de vergunning, voor zover de voorschriften niet anders bepalen.

Aan deze vergunning verbinden wij de volgende voorschriften.

INHOUDSOPGAVE	Blz.
BEGRIPPEN	5
VOORSCHRIFTEN	8
A. Luchtverontreiniging en stankhinder	8
B. De biofilters	9
C. Besmettingsgevaar	10
D. Voorreiniging	11
E. De slibbehandeling	12
F. Het terrein	13
G. De onderhoudswerkzaamheden	14
- De werkplaats	14
- Het lassen en de gasflessen	14
H. De opslag en het gebruik van bestrijdingsmiddelen	17
- Algemeen	17
- Bestrijdingsmiddelenkast	17
I. De opslag en het gebruik van verf en verfverduunningsmiddelen	19
- Algemeen	19
- De opslagplaats	20
J. Brandpreventie	22
- Blusmiddelen	22
- Verbod voor roken en open vuur	22
K. Geluid	23
L. Algemeen	24
- Bedrijfsvoering	24
- Storingen	25
- Bodembescherming	25
- Afvalstoffen	25
- Aardgasinstallaties	26
- Elektrische installaties	26

Voor zover een norm/richtlijn/keuringseis, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de voor de datum van vergunningverlening laatst uitgegeven norm/richtlijn/keuringseis met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel - voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen en apparaten betreft - de vigerende norm/richtlijn/keuringseis tijdens aanleg c.q. installatie van die constructies, toestellen en apparaten, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

**BEGRIPPEN**

In de bij deze vergunning behorende voorschriften wordt verstaan onder:

**AFVALSTOFFEN:**

stoffen, niet zijnde eind- of tussenprodukten afkomstig van processen of handelingen en die niet meer in de inrichting in productieprocessen gebruikt of zullen worden gebruikt en waarvan de vergunninghoud(st)er zich wil ontdoen.

**BEVOEGD GEZAG:**

het College van Burgemeester en Wethouders, in deze vertegenwoordigd door de Milieudienst Zuid-Holland-Zuid.

**BESTRIJDINGSMIDDEL:**

een stof of mengsel van stoffen zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Bestrijdingsmidde-lenwet (Stb. 1962).

**BEWAARPLAATS:**

een gesloten ruimte uitsluitend bestemd voor het bewaren van bepaalde goederen.

**BOUWKUNDIGE KAST:**

een in het algemeen niet betreedbare opslagruimte, waarvan de wanden, de afdekking of de vloer deel uitmaken van de bouwkundige constructie van een gebouw.

**BRANDWERENDHEID VAN BOUWDELEN:**

de tijd uitgedrukt in minuten, gedurende welke enig bouwkundig onderdeel van een gebouw zijn functie moet kunnen blijven vervullen bij verhitting, bepaald volgens NEN 6069.

**BUITENNORMALE BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN:**

bedrijfsomstandigheden, welke afwijken van de normale bedrijfsomstandigheden en welke het gevolg zijn van redelijkerwijs voorzienbare gebeurtenissen zoals:

1. bedieningsfouten;
2. storingen in meet- en regelinstrumenten;
3. uitvallen van de toevoer van elektriciteit, koelwater, instrumentenlucht e.d.;
4. blokkering van leidingen en dergelijke.

**CPR:**

Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen.

**CPR 15-1:**

opslag gevaarlijke stoffen in emballage; opslag van vloeistoffen en vaste stoffen (0-10 ton).

**DRAAGBAAR BLUSTOESTEL:**

toestellen die voldoen aan het "Besluit Draagbare Blustoestellen 1986" (Staatsblad 1986, 553).

**EMBALLAGE:**

glazen flessen tot 5 l, kunststof flessen of vaten tot 60 l, metalen bussen tot 25 l, stalen vaten of fiberdrums tot 300 l, papieren of kunststof zakken, laadketels.

**EQUIVALENT GELUIDNIVEAU (LAeq):**

het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, IL-HR-13-01" van maart 1981.

**GELUIDBELASTING:**

de etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau.

**GELUIDNIVEAU IN dB(A):**

het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651.

**GEURGEVOELIGE OBJECTEN:**

woningen of andere lokaties, waar zich gedurende langere tijd mensen bevinden en waar blootstelling aan geur tot hinder kan leiden, zoals ziekenhuizen, bejaarden- en verpleegtehuizen en gebieden voor dag- en verblijfsrecreatie.

**GEVAARLIJKE STOFFEN:**

zonder nadere aanduiding de stoffen en voorwerpen die zijn aangewezen als stoffen (en voorwerpen van de WMS of de IMDG-code).

**GEVOELIGE OBJECTEN:**

woningen van derden, bedrijven uit de voedings- en genotsmiddelenindustrie, detailhandel in voedings- en genotsmiddelen en hotels en restaurants.

**GIVEG-KEURINGSEISEN:**

keuringseisen waaraan produkten en materialen moeten voldoen om het GIVEG-merk te mogen voeren van het Nederlands centrum voor Gastechologie Gastec N.V. te Apeldoorn.

**KVGN:**

Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland.

**Lmax:**

de hoogste aflezing van de geluidmeter gemeten in de meterstand "fast" ("F").

**NEN:**

een door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm.

**NEN BUNDEL 9:**

NEN bundel 9 waarin opgenomen: Normen voor elektrisch materiaal voor plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen, de Nederlandse norm gebaseerd op de overeenkomstige Europese norm "Eisen voor constructies met verhoogde veiligheid" en de Nederlandse norm gebaseerd op de overeenkomstige Europese norm "Eisen voor niet-vonkende constructies".

**NEN 1010:**  
veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties.

**NEN 1078:**  
gasinstallatievoorschriften.

**NEN 2559:**  
draagbare blustoestellen controle en onderhoud.

**NEN 3028:**  
veiligheidseisen voor centrale verwarmingsinstallaties.

**NEN 3211:**  
vaste slanghaspels met rubber slang en straalpijp.

**NEN 3235;**  
onderzoeksmethoden voor afvalwater.

**NEN-EN:**  
een door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm.

**NEN-EN 50 014 tot en met NEN-EN 50 020, NEN-EN 50 028 en NEN-EN 50 039:**  
elektrisch materieel voor plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen.

**NEN-ISO:**  
een door de International Organization for Standardization opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm.

**NEUTRALISEREN:**  
het zodanig behandelen van produkten met chemicaliën, dat deze produkten hun eigenschappen met betrekking tot onder meer reukgrenswaarde, agressiviteit, brandgevaar en/of explosiegevaar verliezen, echter zonder dat als gevolg van deze behandeling giftige, brandbare, reactieve en/of stinkende stoffen worden gevormd.

**NVN:**  
Nederlandse Voornorm.

**NVN 2820:**  
sensorische geurmetingen met behulp van een olfactometer.

**OPSLAGPLAATS:**  
een opslagruimte of een buitenopslag bestemd voor de bewaring van gevaarlijke stoffen.

**PUBLICATIEBLADEN:**  
uitgave Arbeidsinspectie, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

**VEGIN:**  
Vereniging van Exploitanten van Gasbedrijven in Nederland.

## VOORSCHRIFTEN

### A. LUCHTVERONTREINIGING EN STANKHINDER

1.

Ter plaatse van woningen van derden of andere geurgevoelige objecten mag de geurvracht ten gevolge van emissies afkomstig uit de inrichting, gedurende 99,5 procentiel van de tijd waarbinnen de inrichting in werking is, niet meer dan 1 geureenheid/Nm<sup>3</sup> bedragen.

2.

De stankstoffen, die vrijkomen in de volgende overkapte c.q. afgedekte bedrijfsonderdelen:

- het aanvoerwerk;
- de opslag van geperst roostergoed;
- de selectoren;
- de anaerobe tanks;
- de anoxische/anaerobe tanks;
- de mechanische slibontwatering;
- de slibsilo;

moeten worden afgezogen zonder dat deze zich in de buitenlucht kunnen verspreiden en worden afgevoerd naar de biofilters.(Hoofdstuk B. van deze vergunning).

3.

Binnen 6 maanden na het van kracht worden van de vergunning, alsmede iedere 10 jaar daaropvolgend, dienen de afzonderlijke bronnen te worden gecontroleerd door het verrichten van emissiemetingen overeenkomstig NVN 2820, sensorische geurmetingen met behulp van een olfactometer. De verspreiding van reuk- en stankstoffen dient te worden berekend met behulp van het Lange Termijn Frequentie Distributie (LTFD)-model. De resultaten van de controle dienen binnen 2 maanden na het verrichten van de meting aan de Milieudienst Zuid-Holland-Zuid te worden overgelegd.

4.

De in het voorgaande voorschrift genoemde emissiemetingen dienen in overleg met de Milieudienst Zuid-Holland-Zuid te worden uitgevoerd.

5.

De Milieudienst Zuid-Holland-Zuid kan, met redenen omkleed (bijvoorbeeld bij aanhoudende stankklachten), vaker, dan met de in het voorschrift A.3 genoemde herhalingsfrequentie van 10 jaar, een emissiemeting verlangen.

6.

Alvorens voorzieningen worden getroffen ter verdere reductie van de emissieconcentratie dient de vergunninghouder middels een rapportage aan het bevoegd gezag ten minste te overleggen:

- de gekozen voorziening (bijvoorbeeld: overkapping en afzuiging beluchtingsbassins; biofilters; koolfilter; gaswassing; adsorptiefilters);
- de wijze waarop de capaciteit van de voorziening is gedimensioneerd;
- het verwachte reinigingsrendement;
- dat aan gestelde concentraties kan worden voldaan;
- het tijdstip waarop de voorziening wordt getroffen;
- een onderhoudsschema.



**B. DE BIOFILTERS**

1.  
De biofilters, uitgevoerd als biosorpfilters, moeten doelmatig zijn; de procesparameters moeten zodanig zijn, dat deze steeds optimaal zijn afgestemd op de verwijdering van stankstoffen uit de lucht.
2.  
Het in een biofilter aanwezige ontgeuringsmedium moet zo dikwijls als dit voor de goede werking noodzakelijk is, worden gecontroleerd of vervangen.
3.  
Een biofilter en de aan- en afvoerleidingen moeten tegen bevriezen zijn beschermd.
4.  
Het gebruikte waswater mag niet op of in de bodem worden gebracht.
5.  
Een biofilter moet, voor zover het onderdeel van de zuiveringsinstallatie waar het biofilter voor bedoeld is in werking is; permanent in werking zijn.

**C. BESMETTINGSGEVAAR**

1.

Indien schuimvorming optreedt, moet verspreiding van het schuim op doelmatige wijze worden voorkomen.

2.

Bij de beluchting moet de verspreiding van kiemen door aerosolvorming worden tegengegaan; de puntbeluchters moeten voldoende zijn afgedekt om het opspatten en vernevelen van het afvalwater zoveel mogelijk te beperken.

**D. VOORREINIGING**

1.

De via het fijnrooster en de roostergoedpers vrijkomende stoffen moeten worden verzameld in containers of vaten.

2.

De containers met geperst roostergoed moeten in het speciaal daarvoor ingerichte deel van de inrichting worden opgeslagen.

3.

De containers moeten zodanig zijn afgedekt tijdens de afvoer ter lediging dat geen stankverspreiding ontstaat.

4.

De containers dienen zo vaak als noodzakelijk, doch ten minste één maal per week te worden afgevoerd naar daartoe ingerichte verwerkingsinstallaties.

5.

De containers of vaten moeten zijn opgesteld op een vloeistofdichte vloer, die afwaterend is gelegd op een centraal gelegen rioleringsput.

**E. DE SLIBBEHANDELING**

1.

Niet gestabiliseerd slib (primair slib, humus, surplusslib) moet direct worden verwerkt; indien tijdelijke bewaring onvermijdelijk is, moeten zodanige voorzieningen worden getroffen dat dit stankvrij geschiedt.

2.

De mechanische slibontwatering mag uitsluitend plaatsvinden in het daartoe bestemde gebouw. (Zie ook voorschrift A.2)

3.

Onder vaten polymeer moeten doelmatige lekbakken zijn aangebracht.

4.

Het vullen van vrachtwagens met slib en de afvoer uit de inrichting van het slib moet zodanig plaatsvinden, dat de omgeving niet wordt verontreinigd en dat geen stankverspreiding optreedt.

5.

Het slib dient zo vaak als noodzakelijk, doch ten minste één maal per week te worden afgevoerd naar daartoe ingerichte verwerkingsinstallaties.

**F. HET TERREIN**

1.

Het terrein moet uitgezonderd de noodzakelijke toegangen aan alle landzijden zijn afgesloten door een doelmatige omheining, die onbevoegden verhinderd om eenvoudig binnen te dringen.

2.

Een geopende toegang moet onder toezicht staan van een daartoe door de bedrijfsleiding aangewezen persoon.

3.

Aan de westzijde van het terrein, die grenst aan de woonbebouwing, moet een strook met beplanting aanwezig zijn van voldoende breedte en hoogte om de installaties van stahoogte visueel af te schermen.

## **G. DE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN**

### **De werkplaats**

1.  
De vloer in de werkplaats moet olie- en benzine bestendig en vloeistofdicht zijn.
2.  
Het aftappen van olie of verfverduunningsmiddelen moet plaatsvinden in de werkplaats.
3.  
Op de werkplaats vloer gelekte vloeistoffen en eventueel schrobwater moet worden opgevangen.
4.  
Oliën, vetten, modder en regenwater op de vloer van de werkplaats mogen niet naar buiten worden geveegd of geschrobd.
5.  
Onder tappunten van vaten met smeerolie en met afgewerkte olie moet een doelmatige lekbak zijn aangebracht.

### **Het lassen en de gasflessen**

6.  
Binnen een straal van 10 m van de las- en snijwerkzaamheden mogen zich geen licht ontvlambare materialen bevinden.
7.  
Laskabelisolaties moeten regelmatig, doch ten minste éénmaal per maand worden gecontroleerd op slijtage.
8.  
De in de inrichting te verrichten werkzaamheden moeten dusdanig worden afgeschermd dat geen hinderlijke lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is.
9.  
De flessen acetyleendisous en zuurstof moeten zijn voorzien van het door de Dienst voor het Stoomwezen erkende keurmerk voor flessen voor gebruik binnen Nederland.
10.  
Flessen acetyleendisous en zuurstof waarvan de goedkeuring door de Dienst voor het Stoomwezen niet, of blijkens de ingeponste datum respectievelijk meer dan 10 jaar en meer dan 5 jaar geleden heeft plaatsgehad, mogen niet in de inrichting aanwezig zijn.
11.  
De flessen moeten zijn voorzien van de opschriften als vermeld in het Reglement betreffende het vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG) onder randnummer 2218; de opschriften moeten goed leesbaar worden gehouden.

12.

Openingen voor het vullen en ledigen van flessen moeten zijn voorzien van klep- of naaldafsluiters, dan wel van een ander door de Dienst voor het Stoomwezen goedgekeurd type zijn.

13.

Afsluiters moeten zijn vervaardigd van een materiaal dat door de inhoud van de fles niet wordt aangetast.

14.

De bevestiging van afsluiters moet stevig zijn.

15.

Indien de uitwendige toestand van een fles zodanig is dat aan de deugdelijkheid moet worden getwijfeld, dient de fles ter herkeuring te worden aangeboden aan de Dienst voor het Stoomwezen.

16.

Flessen mogen slechts zijn gevuld met het gas waarvoor zij zijn beproefd en waarvan de naam op de fles is aangebracht.

17.

Lege gasflessen moeten worden behandeld en bewaard als gevulde gasflessen; zij moeten zoveel mogelijk naar soort gescheiden worden bewaard.

18.

Beschadigde en/of lekke flessen moeten onmiddellijk in de buitenlucht worden gebracht en worden gemerkt met het woord "DEFECT", respectievelijk "LEK" en met de meeste spoed aan de leverancier worden teruggezonden; de nodige maatregelen dienen te worden getroffen om brand- en/of ontploffingsgevaar te voorkomen.

19.

Indien de temperatuur van een acetylendissousfles oploopt, moeten terstond maatregelen worden getroffen om het gevaar van explosie zoveel mogelijk te beperken, bijvoorbeeld door de fles met water af te koelen.

20.

De flessen moeten ten minste 2 meter van vuur verwijderd worden gehouden; zij moeten zoveel mogelijk verticaal zijn geplaatst en zodanig, dat zij niet kunnen omvallen; zij mogen niet zijn blootgesteld aan stralende warmte; de flessen met hun appendages moeten zijn gevrijwaard tegen beschadiging en moeten bij brand snel kunnen worden afgevoerd.

21.

Tijdens het in gebruik zijn van een fles moet de sleutel voor het openen en sluiten op de afsluiter aanwezig zijn; van een niet in gebruik zijnde fles moet de afsluiter zijn dichtgedraaid.

22.

Een brander en de aan deze brander en aan een fles verbonden slangen mogen, niet in gebruik zijnde, uitsluitend over een nabij de flessen geplaatst slangenzadel zijn gehangen; de slangen moeten met slangklemmen aan de brander en aan de flessen zijn bevestigd.

23.

Flessen acetyleendissous mogen zijn voorzien van afsluiters met klembeugels.

24.

Tussen het gasdrukreduceertoestel van de acetyleendissousfles en de slang moet een vlamdoover aanwezig zijn van een door de Arbeidsinspectie goedgekeurd type.

25.

De niet aan een vaste plaats gebonden flessen moeten buiten werktijd op de daarvoor op de tekening aangegeven plaats aanwezig zijn.



## H. DE OPSLAG EN HET GEBRUIK VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

### Algemeen

1.

Het is verboden andere dan bij de Bestrijdingsmiddelenwet toegelaten bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Bestrijdingsmiddelen mogen uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de gebruiksaanwijzing, die behoort bij de toelating in het kader van de Bestrijdingsmiddelenwet.

2.

Gemorste niet-vloeibare resten moeten direct droog worden opgenomen. Gemorste vloeibare en opgenomen niet-vloeibare resten moeten direct in een speciaal daartoe bestemd vat worden gebracht. Hiertoe moeten voldoende materialen, absorberende en neutraliserende middelen, voor onmiddellijk gebruik gereed, aanwezig zijn.

3.

Een lekkend vat moet onmiddellijk in een deugdelijk overmaats vat worden overgebracht.

4.

Restanten van bestrijdingsmiddelen mogen niet worden verbrand of op welke wijze dan ook in de bodem worden gebracht of terecht kunnen komen.

5.

Het personeel dient op de hoogte te zijn van de aard en de gevaarsaspecten van de opgeslagen produkten en de te nemen maatregelen bij onregelmatigheden; zij moeten hieromtrent zijn geïnstrueerd.

### Bestrijdingsmiddelenkast

6.

Bestrijdingsmiddelen alsmede ongereinigde lege verpakkingen daarvan, mogen uitsluitend zijn opgeslagen in een daartoe bestemde kast; in de kast mag niet meer dan 50 kg bestrijdingsmiddelen zijn opgeslagen.

7.

De kast moet van deugdelijke constructie zijn en doelmatig zijn ingericht.

8.

De kast moet doelmatig zijn geventileerd.

9.

De bestrijdingsmiddelen moeten droog en koel worden bewaard.

10.

Vloeibare bestrijdingsmiddelen moeten zijn opgesteld in of boven vloeistofdichte bakken, welke de gehele voorraad van de daarin of daarboven opgestelde vloeistoffen kan bevatten.

11.

Vloeibare bestrijdingsmiddelen moeten gescheiden van vaste bestrijdingsmiddelen zijn opgeslagen; onderlinge vermenging van de bestrijdingsmiddelen en beschadiging van de verpakkingen moet worden voorkomen.

12.

De toegangsdeur van de kast dient, buiten de tijd dat hier door een bevoegd persoon bestrijdingsmiddelen worden ingezet of uitgehaald, met een deugdelijk slot zodanig te zijn afgesloten, dat deze door onbevoegden niet kan worden geopend.

13.

Op de toegangsdeur van de kast moet met duidelijk leesbare letters het opschrift "BESTRIJDINGSMIDDELEN, VERBODEN TOEGANG VOOR ONBEVOEGDEN, OPEN VUUR EN ROKEN VERBODEN" zijn aangebracht, alsmede een afbeelding van een doodshoofd van ten minste 60 mm hoogte. (Zie ook voorschrift J.7.)

14.

De kast moet in goede staat van onderhoud en in zindelijke toestand verkeren.

15.

Nabij de kast moet een blustoestel aanwezig zijn met een inhoud van ten minste 6 kg bluspoeder; het blusmiddel moet onbelemmerd bereikt kunnen worden, steeds tot onmiddellijk gebruik gereed beschikbaar zijn en jaarlijks op deugdelijkheid worden gecontroleerd.

## I. DE OPSLAG EN HET GEBRUIK VAN VERF EN VERFVERDUNNINGSMIDDELEN

### Algemeen

1.

Verf en verfverdunningsmiddelen moeten, met uitzondering van de werkvoorraden welke voor een goede bedrijfsvoering noodzakelijk zijn, worden opgeslagen in een speciaal daartoe ingerichte opslagplaats aangegeven op tekening "bedrijfsgebouw".

2.

De op de werkplek aanwezige verf en verfverdunningsmiddelen in emballage dienen zodanig geplaatst te zijn dat, indien lekkage tengevolge van breuk of anderszins optreedt, te allen tijde gewaarborgd is dat uitgestroomde vloeistoffen niet in de bodem of in de riolering terecht kunnen komen; om te kunnen voldoen aan dit voorschrift dienen de verf en verfverdunningsmiddelen in een vloeistofdichte bak geplaatst te zijn die ten minste alle opgeslagen stoffen kan bevatten.

3.

Lege, niet gereinigde emballage moet worden opgeslagen als volle.

4.

Overtap- of ompakwerkzaamheden mogen niet plaatsvinden in de opslagplaats.

5.

Emballage mag niet worden gestapeld, tenzij deze emballage geschikt is voor stapelen of hiertoe voorzieningen zijn aangebracht; breekbare enkelvoudige emballage mag niet zijn gestapeld.

6.

Een stelling voor de opslag van emballage moet voldoende sterk, bestendig en stabiel zijn bij normaal gebruik; breekbare enkelvoudige emballage die bestemd is voor direct gebruik mag niet hoger dan 1,2 meter zijn geplaatst; deze beperking geldt niet voor UN-goedgekeurde verpakkingen, bestemd voor transport.

7.

Emballage moet goed zijn afgesloten.

8.

De in opvangbakken gemorste verf en verfverdunningsmiddelen, moeten zo snel mogelijk worden opgeruimd; de verf en verfverdunningsmiddelen kunnen daarbij opnieuw voor gebruik geschikt worden gemaakt ofwel als chemisch afval worden behandeld.

9.

Op andere plaatsen gemorste verf en verfverdunningsmiddelen moeten zo snel mogelijk worden geneutraliseerd of geabsorbeerd; hiertoe moet in of nabij de opslagplaats voldoende absorptie- of neutralisatiemiddel aanwezig zijn; de aard en de hoeveelheid van de absorptie- of neutralisatiemiddelen moet afgestemd zijn op de aard van de opgeslagen verf en verfverdunningsmiddelen en de aard van de opslag.

10.

Gebruikte absorptie- en/of neutralisatiemiddelen moeten als chemisch afval worden behandeld.

11.

Aan de buitenzijde van de opslagplaatsen voor verf en verfverduunningsmiddelen, moeten op duidelijk zichtbare plaatsen waarschuwingsborden worden geplaatst, welke het gevaar van de opgeslagen stoffen aanduiden; op de daartoe geschikte plaatsen moeten de betreffende gevarensymbolen zijn aangebracht: de pictogrammen "VUUR, OPEN VLAM EN ROKEN VERBODEN" en "BRANDGEVAAR". (Zie ook voorschrift J.8.)

12.

Het openen en sluiten van metalen vaten bestemd voor de opslag van brandbare vloeistoffen moet worden uitgevoerd met vonkvrij gereedschap.

13.

Voor het in de opslagplaats uitvoeren van andere werkzaamheden dan die verband houden met de opslag van deze stoffen, dient een werkvergunning te worden afgegeven door een hiertoe bevoegd persoon.

14.

Bij de opslagplaats moet een duidelijk leesbare instructie zijn aangebracht van de veiligheidshandelingen, de te gebruiken middelen en de eerste hulp bij ongevallen en een alarmregeling.

#### **De opslagplaats**

15.

De toegangsdeur tot de opslagplaats moet van buiten af met een slot en sleutel of op een andere gelijkwaardige wijze afsluitbaar zijn, doch vanbinnen uit zonder sleutel of ander voorwerp kunnen worden geopend; een toegangsdeur moet behalve tijdens het inbrengen of uitnemen van verf en verfverduunningsmiddelen zijn afgesloten.

16.

De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010; in een ruimte met gasontploffingsgevaar moet de daar aanwezige elektrische installatie bovendien voldoen aan NEN 3410; voor de uitvoering van de elektrische installatie moet voor wat betreft de opslag van (licht) ontvlambare vloeistoffen, de opslagplaats worden geclassificeerd als zone 2 als bedoeld in NEN 3410 (voorheen ruimte met beperkt gasontploffingsgevaar als bedoeld in NEN 1010). Voor wat betreft de opslag van bijtende stoffen moet de elektrische installatie in de opslagplaats voldoen aan de "Voorschriften voor installaties in vochtige ruimten en ruimten met bijtende gassen, dampen of stoffen", als bedoeld in NEN 1010; de gevarezone in deze ruimten moet voldoen aan de "Gevarezone-indeling met betrekking tot gasontploffingsgevaar" (uitgave P-182 van het Directoraat Generaal van de Arbeid).

17.

In de opslagplaats waar brandbare vaste stoffen of brandbare vloeistoffen worden bewaard mag de verwarming van de opslagplaats slechts geschieden door verwarmingstoestellen, waarvan de verbrandingsruimte niet in open verbinding staat of kan worden gebracht met de opslagruimte of door een verwarmingstoestel als bedoeld in het publicatieblad P-163, van het Directoraat-Generaal van de Arbeid; in de opslagplaats mag geen apparatuur met een oppervlaktetemperatuur hoger dan 150 graden Celsius aanwezig zijn.

18.

In de opslagplaats moet noodverlichting aanwezig zijn die geschikt is voor de gevarenzone bepaald volgens de publicatie P-182 van het Directoraat-Generaal van de Arbeid.

19.

In de opslagplaats (bouwkundige kast volgens CPR 15-1) mag maximaal 250 liter of kg verf en verfverduunningsmiddelen in emballage worden opgeslagen.

20.

De in de opslagplaats aanwezige emballage moet regelmatig worden gecontroleerd op lekkages en/of beschadiging.

21.

De vloer en wanden van een bouwkundige kast moeten zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal; de vloer, wanden, deur en afdekking van een bouwkundige kast moeten een brandwerendheid van ten minste 60 minuten hebben; een bouwkundige kast moet zijn vervaardigd van materiaal dat voldoende bestand is tegen de inwerking van de opgeslagen stoffen.

22.

De vloer, de wanden en eventuele drempels van een bouwkundige kast moeten een vloeistofdichte bak vormen, die ten minste 100% van de in de kast bewaarde vloeistoffen kan bevatten.

23.

De vloer, de wanden en eventuele drempels van de opslagplaats moeten een vloeistofdichte bak vormen, die een inhoud heeft van ten minste de grootste verpakking vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige verpakkingen.

24.

De opslagplaats moet op natuurlijke wijze rechtstreeks op de buitenlucht worden geventileerd via diametraal ten opzichte van elkaar geplaatste ventilatie-openingen, die zijn voorzien van vlamkerend gaas of een andere gelijkwaardige voorziening; elke ventilatie-opening moet een luchtdoorlatend oppervlak van ten minste 1 dm<sup>2</sup> hebben; wanneer de lengte van horizontale ventilatiekanalen hiertoe aanleiding geeft, moet de kast geforceerd worden geventileerd.

**J. BRANDPREVENTIE****Blusmiddelen**

1.

Teneinde een begin van brand effectief te kunnen bestrijden moeten in de volgende ruimten een poederblusser met een vulling van ten minste 6 kg of een andere soort blusser met een overeenkomstige bluskracht aanwezig zijn:

- de werkplaats;
- de olie-opslagruimte;
- in het magazijn nabij de toegangsdeur van de verfopslagruimte;
- de technische ruimte.

2.

Alle blusmiddelen moeten voor een ieder duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn aangebracht of opgehangen, voor direct gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.

3.

De blusmiddelen dienen ten minste éénmaal per jaar door een door het bevoegd gezag geaccepteerde deskundige te worden gecontroleerd; de draagbare blustoestellen dienen gecontroleerd te worden overeenkomstig het gestelde in NEN 2559.

4.

Draagbare blustoestellen moeten zijn voorzien van een Rijkskeurmerk met rangnummer.

5.

Blusmiddelen moeten tegen weersinvloeden worden beschermd; deze bescherming moet zodanig zijn aangebracht dat deze geen belemmering oplevert voor normaal gebruik van het blusmiddel.

6.

Alle in de inrichting aanwezige handbediende blusmiddelen moeten door de medewerkers bediend kunnen worden.

**Verbod voor roken en open vuur**

7.

In de bestrijdingsmiddelenkast en binnen een afstand van 2 m daarvan mag niet worden gerookt en mag geen vuur aanwezig zijn.

8.

In de opslagplaats voor verf en ververduunningsmiddelen alsmede binnen 2 meter afstand daarvan mag niet worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig zijn. (Zie ook voorschrift I.11.)

**K. GELUID**

1.

Het equivalente geluidniveau (LAeq), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties alsmede door in de inrichting verrichte werkzaamheden, mag op de geluidszonegrens (Wet Geluidhinder) van het industrieterrein niet meer bedragen dan:

37 dB(A) in de periode tussen 23.00 en 07.00 uur;

42 dB(A) in de periode tussen 19.00 en 23.00 uur alsmede op zondagen en algemeen erkende feestdagen in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur;

47 dB(A) in de overige uren.

De metingen, berekeningen en beoordeling van de geluidniveaus dienen plaats te vinden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" (ICG-rapport IL-HR-13-01).

2.

Onverminderd het gestelde in voorschrift K.1 mag het maximaal optredende geluidniveau (Lmax.), gemeten in de meterstand "fast", op bovengenoemde plaatsen niet meer bedragen dan:

47 dB(A) in de periode tussen 23.00 en 07.00 uur;

52 dB(A) in de periode tussen 19.00 en 23.00 uur alsmede op zondagen en algemeen erkende feestdagen in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur;

57 dB(A) in de overige uren.

3.

Na het van kracht worden van de vergunning én binnen 6 maanden na het in bedrijf stellen van de installaties, dienen de emissierelevante geluidbronnen te worden gecontroleerd door het verrichten van emissiemetingen en te worden getoetst aan de uitgangspunten van het bij het verzoek behorende akoestisch onderzoek. De resultaten van de controle dienen binnen 2 maanden na het verrichten van de meting aan de Milieudienst Zuid-Holland-Zuid te worden overgelegd.

4.

De machines en toestellen met aandrijvende elektromotoren moeten zodanig zijn opgesteld, zonodig door toepassing van doelmatige trillingsisolatoren, dat zich buiten de inrichting geen hinderlijke trillingen voort kunnen planten.

**L. ALGEMEEN****Bedrijfsvoering**

1.

De inrichting moet met zorg en vakkundigheid worden bedreven.

2.

Het is in de inrichting verboden:

- afvalstoffen zoals blikken, papier, emballagemateriaal, gebruikte poetsdoeken anders te bewaren dan in gesloten bussen, vaten of bakken van onbrandbaar materiaal;
- olie anders te bewaren dan in vloeistofdicht vaatwerk;
- vluchtige vloeistoffen waarvan het onderste ontvlammingspunt lager dan 21 graden Celsius is gelegen, te gebruiken voor reinigingsdoeleinden;
- afvalstoffen, welke bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, op het terrein te deponeren of te begraven of op enigerlei andere wijze in de bodem af te voeren;
- binnen het bebouwde deel van de inrichting brandstofreservoirs van motorvoertuigen bij te vullen of af te tappen;
- afvalstoffen te verbranden.

3.

Zo vaak als de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moeten intensieve maatregelen worden getroffen ter bestrijding van ratten, muizen en ander ongedierte.

4.

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen dient met zodanige voorzorgen te geschieden dat buiten de inrichting hiervan geen schade en/of hinder door goederen en personen wordt ondervonden.

5.

De inrichting moet zindelijk worden gehouden, met name de omgeving waar wordt gewerkt met hygiënisch onbetrouwbaar materiaal, zoals slib, moet frequent schoon gehouden worden.

6.

De inrichting moet in goede staat van onderhoud verkeren; bedrijfsstoringen moeten zo snel mogelijk worden opgeheven; hiertoe moeten kwetsbare onderdelen in reserve aanwezig zijn.

7.

Indien de inrichting of onderdelen langer dan 24 uur buiten bedrijf zijn, moeten zodanige maatregelen worden getroffen, dat hierdoor geen stankoverlast optreedt.



### Storingen

8.

Van bedrijfsstoornissen, brand, of (voorgenomen) activiteiten waarbij beïnvloeding van de omgeving aannemelijk is, moet onmiddellijk, respectievelijk vooraf, melding geschieden aan de Milieudienst Zuid-Holland-Zuid te Dordrecht, telefoon 078-312255.

Het toezichthoudend personeel dient hieromtrent geïnstrueerd te zijn.

9.

De vergunninghouder dient onmiddellijk maatregelen te nemen om de bovengenoemde bedrijfsstoornissen te beëindigen en de eventuele gevolgen ervan te beperken, respectievelijk op te heffen; aanwijzingen en opdrachten in verband hiermede gegeven door de in voorschrift L.8 genoemde dienst, moeten worden opgevolgd.

### Bodembescherming

10.

Indien door wat voor oorzaak dan ook verontreinigende stoffen op of in de bodem dreigen te geraken, geraken of zijn geraakt, zonder dat er sprake is van ernstige bodemverontreiniging ten gevolge van een ongewoon voorval in de zin van de Wet bodembescherming (Stb. 1986, 374) dient de vergunninghouder onverwijld:

- a. daarvan melding te doen aan de Milieudienst Zuid-Holland-Zuid te Dordrecht;
- b. in overleg met de Milieudienst Zuid-Holland-Zuid maatregelen te treffen om de dreiging op te heffen en/of verdere verontreiniging van de bodem te voorkomen;
- c. de opgetreden verontreiniging van bodem en/of grondwater op milieuhygiënisch verantwoorde wijze ongedaan te maken, een en ander in overleg met de Milieudienst Zuid-Holland-Zuid te Dordrecht;
- d. eventuele tanks en/of leidingen, die met verontreinigende stoffen in aanraking zijn geweest, te laten controleren op aantasting en, indien nodig, te laten herstellen of vervangen.

Het toezichthoudend personeel dient hieromtrent geïnstrueerd te zijn.

11.

Bezinktanks, andere tanks, leidingen en goten voor afvalwater of slib moeten vloeistofdicht zijn.

### Afvalstoffen

12.

Alle niet eerder met name genoemde afvalstoffen moeten worden bewaard in een doelmatige verpakking en in deze verpakking worden opgeslagen in containers.

13.

De afvalstoffen moet zo vaak als nodig is, doch ten minste eenmaal per week, worden afgevoerd naar daartoe ingerichte verwerkingsinstallaties zonder zich buiten de inrichting te kunnen verspreiden.

**Aardgasinstallaties**

14.

De uitvoering van de gehele aardgasinstallatie moet voldoen aan de norm NEN 1078 "Voorschriften voor aardgasinstallaties (GAVO-1976)", alsmede de aanvulling op de norm NEN 1078.

15.

De aardgasleidingen en de daarin opgenomen apparatuur moeten voldoen aan de GIVEG-keuringseisen, zoals deze van kracht waren op het tijdstip van plaatsing van de installatie.

**Elektrische installaties**

16.

De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010; indien in de inrichting ruimten aanwezig zijn met gasontploffingsgevaar moet de daar aanwezige installatie bovendien voldoen aan NEN 3410 en het elektrisch materieel aan NEN 3125, NEN-EN 50014 tot en met NEN-EN 50020, NEN-EN 50028 en NEN-EN 50039; de gevarezone in deze ruimten moet voldoen aan de "Gevarezone-indeling met betrekking tot gasontploffingsgevaar" (uitgave P-182 van het Directoraat-Generaal van de Arbeid).

17.

De elektrische installatie moet zodanig zijn uitgevoerd dat een behoorlijke oriëntatie binnen de inrichting mogelijk is en bij duisternis normale werkzaamheden, waaronder begrepen controlewerkzaamheden, kunnen worden verricht.

18.

De elektrische installatie mag geen storing in de radio- en/of televisie-ontvangst als ook in het telecommunicatieverkeer veroorzaken.

**Beroep**

Wij herinneren belanghebbenden, voor zover nodig, aan het bepaalde in hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer op grond waarvan gedurende 6 weken na de dag waarop een exemplaar van dit besluit ter inzage is gelegd, beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het beroepschrift moet in 2-voud worden ingediend.

Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Van degene die beroep heeft ingesteld en/of een verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening heeft gedaan, wordt een zeker bedrag aan griffiegeld verlangd.

On- of min-vermogenden kunnen hiervan geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld.

Voor nadere inlichtingen over de hoogte van het bedrag kunt u zich wenden tot de Raad van State voornoemd (telefoon: 070 - 3624871).

**Gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en andere afvalstoffen**

Wij wijzen erop dat afgifte van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en ander afvalstoffen alleen mag plaatsvinden aan een vergunninghouder (opslaan, verwerken, vernietigen), een persoon in het bezit van een ontheffing (inzamelactiviteiten voor het op of in de bodem brengen) of aan een in een ander land dan Nederland gevestigd persoon met wie is overeengekomen dat hij de stoffen daarheen brengt.

**Andere wetten enz.**

Wij wijzen u erop dat het verlenen van deze vergunning niet inhoudt, dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten, verordeningen, enz. zijn gesteld dan wel op grond hiervan kunnen worden voorgeschreven.

OUD-BEIJERLAND, 29 APRIL 1994

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van OUD-BEIJERLAND

de secretaris,

de burgemeester,

Verzonden op:

12 APR. 1994

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:

- a. het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden,  
Johan de Wittstraat 40, 3311 KJ Dordrecht;
- b. de regionale inspectie van het staatstoezicht op de volksgezondheid voor de  
provincie Zuid-Holland,  
Postbus 5312, 2280 HH Rijswijk;
- c. Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland,  
Postbus 90602, 2509 LP 's-Gravenhage;
- d. Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland,  
Postbus 556, 3000 AN Rotterdam;
- e. de directeur van de Milieudienst Zuid-Holland-Zuid,  
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.