

**Besluit van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van DORDRECHT****Milieuvergunning**

Op 24 december 1999 is een aanvraag ontvangen van Bedrijfsunie Van Twist B.V. d.d. 24 december 1999 om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het oprichten en in werking hebben van een brandstofverkooppunt annex carwash, plaatselijk bekend onder de naam BP Stadspolders, gelegen Provincialeweg 32 te Dordrecht, kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie I nummers 1941 en 1942 (ged.).

**Procedure**

De procedure is overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 8 van de Wet milieubeheer en afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht uitgevoerd.

**Overige regelgeving**

Op de inrichting is het Besluit LPG-tankstations milieubeheer (Stb. 1988.95) van toepassing. Derhalve zijn met betrekking tot de daarin geregelde onderwerpen geen voorschriften aan de vergunning verbonden.

Op de inrichting is het Besluit tankstations milieubeheer (Stb. 1994.53) van toepassing. Derhalve zijn met betrekking tot de daarin geregelde onderwerpen geen voorschriften aan de vergunning verbonden.

**Overwegingen****Algemeen**

Bij de beslissing zijn richtlijnen betrokken welke gegevens en normen bevatten voor een nadere bepaling van hetgeen de bescherming van en het beperken van de gevolgen voor het milieu dient.

In de Wet milieubeheer en de daarop berustende bepalingen wordt:

- onder gevolgen voor het milieu mede verstaan gevolgen die verband houden met: het doelmatig omgaan met en verwijderen van (gevaarlijke) afvalstoffen, het lozen van afvalwater, het gebruik van de bodem, het verbruik van energie, grond- en hulpstoffen, emissies naar de lucht, alsmede de gevolgen die het in werking zijn van de inrichting heeft voor de geluidbelasting naar de omgeving en de veiligheid;
- onder bescherming van het milieu mede verstaan de verbetering van het milieu door de zorg voor: het doelmatig omgaan en juiste ontdoening van (gevaarlijke) afvalstoffen en afvalwater, de bescherming van de bodem, een zuinig gebruik van energie, grond- en hulpstoffen, de zorg om emissies naar de lucht te beperken, alsmede de zorg om de geluidbelasting en de veiligheid in de omgeving als gevolg van het in werking zijn van de inrichting binnen aanvaardbare normen te houden.

**Maatregelen**

Om de gevolgen voor het milieu te beperken en de bescherming van het milieu zo optimaal mogelijk te waarborgen zijn maatregelen in de vergunning opgenomen. Deze maatregelen zijn met name gericht op de wijze van bedrijfsvoering en het gebruik van bedrijfs- en produktiemiddelen.

X

Daarnaast zijn in de vergunning de volgende specifieke maatregelen opgenomen:

#### Afvalstoffen

Om een doelmatige omgang met afvalstoffen te waarborgen zijn onder hoofdstuk A. hieromtrent algemene regels gesteld.

In het kader van afvalpreventie zal zoveel mogelijk uitvoering moeten worden gegeven aan het voorkomen en terugdringen van het ontstaan van afvalstoffen. Onder hoofdstuk A zijn daartoe voorschriften in de vergunning opgenomen.

#### Afvalwater

Om een doelmatige afvoer van afvalwater te waarborgen zijn onder hoofdstuk A. hieromtrent specifieke regels gesteld.

#### Bodembescherming

Om de bodem zoveel mogelijk te beschermen zijn er onder hoofdstuk B. voorschriften opgenomen. Deze voorschriften sluiten aan bij de inzichten welke zijn vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB).

#### Energie

Om te waarborgen dat binnen de inrichting zo zuinig mogelijk zal worden omgegaan met energie zijn onder hoofdstuk E. voorschriften in de vergunning opgenomen.

#### Geluid

Ter voorkoming van geluidoverlast zijn onder hoofdstuk C. algemene voorschriften aan de vergunning verbonden. Gezien de aard en omvang van de inrichting zal aan de gestelde equivalente geluidniveaus kunnen worden voldaan.

#### **Adviezen en bedenkingen**

De Inspectie Milieuhygiëne is in de gelegenheid gesteld te adviseren met betrekking tot de aanvraag en de ontwerpbesluit.

Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Naar aanleiding van de aanvraag en de ontwerpbesluit zijn geen schriftelijke bedenkingen ingediend.

Er is geen gebruik gemaakt om, conform artikel 3:25 van de Algemene wet bestuursrecht, van gedachten te wisselen over de ontwerpbesluit.

#### **Conclusie**

Het voorgaande geeft ons geen aanleiding de gevraagde vergunning te weigeren, mits aan de vergunning voorschriften worden verbonden.

**BESLUIT**

Gelet op de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht hebben wij, met betrekking tot de inrichting gelegen Provincialeweg 32 te Dordrecht, besloten:

1. de vergunning te verlenen;
2. dat de aanvraag, die als zodanig is gewaarmerkt, deel uitmaakt van de vergunning, voor zover de voorschriften niet anders bepalen;
3. dat degene die de inrichting drijft, dient te voldoen aan de voorschriften die onderdeel uitmaken van deze beschikking;
4. een exemplaar van dit besluit te zenden aan:
  - a. Bedrijfsunie Van Twist B.V.,  
Postbus 156, 3300 AD Dordrecht;
  - b. burgemeester en wethouders van Dordrecht,  
Postbus 360, 3300 AJ Dordrecht;
  - c. Brandweer Dordrecht, t.a.v. de XXXXXXXXXX  
Postbus 350, 3300 AJ Dordrecht;
  - d. de directeur van de Milieudienst Zuid-Holland Zuid,  
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.

**Beroep**

Wij herinneren belanghebbenden, voor zover nodig, aan het bepaalde in hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer op grond waarvan gedurende 6 weken na de dag waarop een exemplaar van dit besluit ter inzage is gelegd, beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.


Het beroepschrift moet in 2-voud worden ingediend.

Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan, op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Van degene die beroep heeft ingesteld en/of een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening heeft gedaan, wordt een zeker bedrag aan griffierecht verlangd. On- of min-vermogenden kunnen hiervan geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld. Voor nadere inlichtingen over de hoogte van het bedrag kunt u zich wenden tot de Raad van State voornoemd (telefoon: 070 - 426 44 26).

DORDRECHT, 7 april 2000

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van DORDRECHT  
namens dezen,  
de directeur Milieudienst Zuid-Holland Zuid



ir. P.J. Weber.

Verzonden op 10 april 2000

Ter informatie wijzen wij op het volgende:

### **Gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en andere afvalstoffen**

Afgifte van gevaarlijke afvalstoffen (voorheen chemische afvalstoffen), afgewerkte oliën en andere afvalstoffen, zoals genoemd in hoofdstuk 1 van de Wet milieubeheer, mag alleen plaatsvinden aan een vergunninghouder (opslaan, verwerken, vernietigen), een persoon in het bezit van een ontheffing (inzamelactiviteiten voor het op of in de bodem brengen) of aan een in een ander land dan Nederland gevestigd persoon met wie is overeengekomen dat hij de stoffen daarheen brengt.

### **Andere wetten enz.**

Het verlenen van deze vergunning houdt niet in, dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten, verordeningen, enz. zijn gesteld dan wel op grond hiervan kunnen worden voorgeschreven.

### **Actualiseren van de vergunning**

Deze vergunning geldt ook voor veranderingen van de inrichting en van de werking daarvan, ten aanzien waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen dat zij geen gevolgen hebben voor de aard en omvang, dan wel uitsluitend gunstige gevolgen voor de omvang van de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting veroorzaakt. Deze verandering dient ten minste één maand voordat met de verwezenlijking ervan wordt begonnen, overeenkomstig artikel 8.19 van de Wet milieubeheer aan burgemeester en wethouders worden gemeld.

Voor het overige is het niet toegestaan de inrichting te veranderen of de werking daarvan te veranderen zonder een daartoe verleende vergunning.

### **Keuringen van drukvaten, toestellen en installaties onder druk**

Daar waar in enig voorschrift verbonden aan deze vergunning wordt gesteld dat keuringen van drukvaten, toestellen en installaties, die op grond van de "Regels voor toestellen onder druk" van Stoomwezen BV (voorheen Dienst voor het Stoomwezen) als drukvat kunnen worden aangemerkt, moeten worden uitgevoerd door of namens Stoomwezen BV, dient gelezen te worden dat dit dient te geschieden door een door het bevoegd gezag erkend deskundige.

### **Rechtsopvolging**

Van overdracht van het bedrijf door de vergunninghouder, aan een rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel, dient door laatstgenoemde, binnen 14 dagen na overdracht, mededeling te worden gedaan aan het bevoegd gezag.

# **VOORSCHRIFTEN MET BEGRIPPEN EN BIJLAGEN**

behorende bij besluit d.d. 7 april 2000  
inzake de inrichting gelegen:  
Provincialeweg 32 te  
Dordrecht.

**INHOUDSOPGAVE**

**Blz.**

BEGRIPPEN .....	1
VOORSCHRIFTEN .....	3
A. Afvalstoffen en afvalwater .....	3
B. Bodem .....	4
C. Geluid- en trillinghinder .....	4
D. Brandpreventie en brandbestrijding .....	5
E. Algemeen .....	5

**BEGRIPPEN**

In de bij deze vergunning behorende voorschriften wordt verstaan onder:

**AFVALSTOFFEN:**

alle stoffen of preparaten in de zin van de Wet milieugevaarlijke stoffen, waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

**AFVALWATER:**

alle water waarvan de houder zich met het oog op de verwijdering daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

**BEDRIJFSAFVALSTOFFEN:**

afvalstoffen, niet zijnde huishoudelijke afvalstoffen, afvalwater, autowrakken of gevaarlijke afvalstoffen (Wm, art 1.1).

**BEDRIJFSAFVALWATER:**

afvalwater, niet zijnde huishoudelijk afvalwater.

**BEVOEGD GEZAG:**

het College van Burgemeester en Wethouders, in deze vertegenwoordigd door de Milieudienst Zuid-Holland Zuid te Dordrecht.

**DRAAGBAAR BLUSTOESTEL:**

een toestel dat voldoet aan het "Besluit Draagbare Blustoestellen 1997" (Staatsblad 1998, 46).

**EQUIVALENT GELUIDSNIVEAU ( $L_{Aeq}$ ):**

het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, IL-HR-13-01" van maart 1981; Het equivalente geluidsniveau wordt bepaald uit het immissieniveau ( $L_i$ ), de meteocorrectie ( $C_m$ ) en de bedrijfsduurcorrectie ( $C_b$ ); de gevelcorrectie ( $C_g$ ) en de toeslagen voor specifieke geluidsoorten (impuls, tonaal, muziek) zijn hierin niet verwerkt.

**GELUIDSNIVEAU IN dB(A):**

het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) ter zake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651.

**INRICHTING:**

elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht.

 **$L_{max}$ :**

de hoogste aflezing van de geluidmeter gemeten in de meterstand "fast" "F".

**NEN:**

een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NNI) uitgegeven norm.



**NEN 2559:**  
draagbare blustoestellen, controle en onderhoud.

**OPENBAAR RIOOL:**  
gemeentelijke voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

**RIOLERING:**  
bedrijfsriolering of voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

**VOORSCHRIFTEN****A. AFVALSTOFFEN EN AFVALWATER**

1.  
Afstoffen mogen niet binnen de inrichting worden verbrand.
2.  
Afstoffen mogen niet in de bodem terecht kunnen komen of in de bodem worden gebracht. Het bewaren of bezigen van afstoffen op de bodem moet zodanig geschieden dat geen verontreiniging kan optreden.
3.  
Afstoffen moeten op gezette tijden uit de inrichting worden afgevoerd. Het afvoeren moet zodanig geschieden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden.
4.  
Het bewaren van afstoffen moet op ordelijke en nette wijze geschieden.
5.  
Er dient naar gestreefd te worden het ontstaan van afval binnen de inrichting tot een minimum te beperken.
6.  
Binnen 3 maanden na het van kracht worden van deze vergunning moet binnen de inrichting registratie plaatsvinden van de afstoffen.
7.  
De geregistreerde gegevens dienen minimaal 3 jaar te worden bewaard. De gegevens dienen te allen tijde beschikbaar te zijn voor inzage door daartoe aangewezen controlerende ambtenaren.
8.  
Bedrijfsafvalwater dat:
  - a. bedrijfsafstoffen bevat, die door versnijdende of vermalende apparatuur zijn versneden of vermalen of waarvan kan worden voorkomen dat ze in het bedrijfsafvalwater terecht komen,
  - b. een gevaarlijke afstof is, waarvan kan worden voorkomen dat deze in de riolering terecht komt, of
  - c. stankoverlast buiten de inrichting veroorzaakt, wordt niet in een riolering gebracht.
9.  
Bedrijfsafvalwater wordt overigens slechts in een openbaar riool gebracht, indien door de samenstelling eigenschappen of hoeveelheid ervan:
  - a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van slib van een openbaar riool, een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, of de bij een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur,
  - b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool of een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, en

- c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.

## B. BODEM

1. Het is verboden vloeistoffen definitief op of in de bodem te brengen.
2. Een riolering voor de afvoer van afvalwater of verontreinigd hemelwater moet, gerekend naar de stand der techniek als bedoeld in de NRB, vloeistofdicht zijn en bestand tegen de daardoor afgevoerde (vloei)stoffen.

## C. GELUID EN TRILLINGHINDER

1. Het equivalente geluidniveau (LAeq), veroorzaakt door de binnen de inrichting aanwezige toestellen, installaties en voertuigen alsmede door in de inrichting verrichte werkzaamheden, mag ter hoogte van de nabij de inrichting gelegen woningen, niet meer bedragen dan:

45 dB(A)	in de periode tussen 23.00 en 07.00 uur;
50 dB(A)	in de periode tussen 19.00 en 23.00 uur alsmede op zondagen en algemeen erkende feestdagen in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur;
55 dB(A)	in de overige uren.

De metingen, berekeningen en beoordeling van de geluidniveaus dienen plaats te vinden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" (1999).

2. Onverminderd het gestelde in voorschrift C.1 mag het maximaal optredende geluidniveau (Lmax.), gemeten in de meterstand "fast", ten gevolge van werkzaamheden in de inrichting, op bovengenoemde plaatsen niet meer bedragen dan:

55 dB(A)	in de periode tussen 23.00 en 07.00 uur;
60 dB(A)	in de periode tussen 19.00 en 23.00 uur alsmede op zondagen en algemeen erkende feestdagen in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur;
65 dB(A)	in de overige uren.

3. De machines en toestellen met aandrijvende (elektro)motoren moeten zodanig zijn opgesteld, zonodig door toepassing van doelmatige trillingsisolatoren, dat zich buiten de inrichting geen hinderlijke trillingen voort kunnen planten.

## **D. BRANDPREVENTIE EN BRANDBESTRIJDING**

1.  
In of bij het tankstation moeten met het oog op brandbestrijding voldoende kleine blusmiddelen aanwezig zijn. Bij afleverinstallaties voor motorbrandstoffen moet per drie afleverpompen een draagbaar poedertoestel met een vulling van ten minste 6 kg blusstof aanwezig zijn. Het bevoegd gezag kan omtrent de aard, de capaciteit aantal en plaats van de niet-bouwkundige blusmiddelen nadere eisen stellen. Voorts kan het bevoegd gezag de aanwezigheid van een brandmeldinstallatie eisen.
2.  
Brandblusmiddelen moeten steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn en onbelemmerd kunnen worden bereikt. Draagbare blustoestellen, slanghaspels en andere blusmiddelen of brandbestrijdingsinstallaties moeten jaarlijks door een deskundige worden gecontroleerd op hun deugdelijkheid. Het onderhoud van draagbare blustoestellen moet overeenkomstig NEN 2559 geschieden.
3.  
Draagbare blustoestellen moeten zijn voorzien van een rijkskeurmerk met rangnummer.

## **E. ALGEMEEN**

1.  
De inrichting moet schoon worden gehouden en moet in goede staat van onderhoud verkeren.
2.  
Er dient gestreefd te worden naar een zo laag mogelijk energieverbruik binnen de inrichting.
3.  
Bij de aanschaf van energieverbruikers (verwarmingstoestellen, verlichting, machines, apparaten, transportmiddelen en dergelijke), de wijze van bedrijfsvoering, de opzet en/of het wijzigen van processen etc., dient met energiebesparing rekening te worden gehouden.
4.  
Gasdrukregel- en meetinstallaties, voor zover niet behorend tot de voorziening voor gas als bedoeld in het Bouwbesluit en een op aardgas gestookt toestel en de bij dat toestel behorende appendages moeten voldoen aan de Aansluitvoorwaarden Gas 1979/92 van de Vereniging van Exploitanten van Gasbedrijven in Nederland (VEGIN), uitgave 1992.

5.

Degene die de inrichting drijft, is overigens gehouden de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen dan wel, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen, zo veel mogelijk te beperken.