



GEDEPUTEERDE STATEN

 provincie **HOLLAND**
ZUID

DIRECTIE WATER EN MILIEU
 afdeling Lucht, Veiligheid en
 Geluid

Dyflex Polymers BV
 t.a.v. de heer [REDACTED]
 Postbus 358
 3340 AJ HENDRIK-IDO-AMBACHT

CONTACTPERSOON

DOORKIESNUMMER

E-MAIL

PROVINCIEHUIS
 Zuid-Hollandplein 1
 Postbus 90602
 2509 LP Den Haag

TELEFOON

070 - 441 72 95

FAX

070 - 441 78 26

WEBSITE

www.pzh.nl

ONS KENMERK

DWM/2001/2899

UW KENMERK

-

BIJLAGEN

-

DATUM

17 MEI 2001

BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van

Onderwerp

Op 19 maart 2001 hebben wij van Dyflex Polymers BV (hierna te noemen Dyflex), gevestigd aan de Nijverheidsweg 35 te Hendrik-Ido-Ambacht, een melding krachtens artikel 8.19, tweede lid van de Wet milieubeheer ontvangen voor de verandering van de inrichting en van de in de inrichting gebedigde werkwijze. Bij Dyflex worden oplosmiddelvrije en watergedragen polymeren vervaardigd ten behoeve van onder andere de lak-, drukinkt- en verfindustrie. Hiervoor is op 18 augustus 2000 door ons college een revisievergunning verleend ingevolge de Wet milieubeheer, onder nummer DWM/192594.

De melding heeft betrekking op:

- het plaatsen van drie CPR 15-1-containers op het buitenterrein, waarin opgeslagen in elke container maximaal 10 ton gevaarlijke stoffen in emballage. Deze opslagen komen in de plaats van het inrichten van een ruimte conform CPR 15-2;
- het plaatsen van een (verwarmde) CPR 15-1-container in de productieruimte, waarin opgeslagen maximaal 2.500 kg acrylaten en emulgatoren in emballage;
- het verplaatsen van het reeds aanwezige opslagreservoir voor vloeibare stikstof;
- het creëren van een opslagruimte conform CPR 3 en CPR 15-1 ten behoeve van respectievelijk maximaal 1.000 kg organische peroxiden en 2.500 kg (niet-ontvlambare) anorganische peroxiden.

Procedure

Voor het in behandeling nemen van de melding en voor de beoordeling daarvan hebben wij toepassing gegeven aan Titel 4.1 van hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Naar aanleiding van de ingediende melding en de daarbij overgelegde gegevens, hebben wij geoordeeld dat de verschaftte gegevens, inclusief de op 17 mei 2001 ingediende aanvullende gegevens, voldoende zijn om daarop een besluit te kunnen nemen.

Tram 1 en 9 en
 bus 65 en 88 stoppen
 bij het provinciehuis.
 Vanaf station Den Haag CS
 is het tien minuten lopen.
 De parkeerruimte voor
 auto's is beperkt.

Wij hebben de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en de regionale inspecteur van de Inspectie Milieuhygiëne Zuid-West verzocht hun zienswijze te geven op de ingediende melding.

Van deze gelegenheid is geen gebruikgemaakt.

Overwegingen

De ingediende melding voldoet aan de wettelijk gestelde eisen.

Deze constatering berust op de volgende overwegingen:

- de realisering van de met deze melding beoogde verandering van de inrichting/verandering van de werkwijze binnen de inrichting zal niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu;
- ten gevolge van de realisering van de met deze melding beoogde verandering ontstaat er geen andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- er bestaat voor ons geen aanleiding voor het toepassen van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

Ten aanzien van de bij de realisering van deze melding betrokken milieucompartimenten merken wij het volgende op.

Veiligheid

In de revisievergunning is sprake van opslag van gevaarlijke stoffen in CPR 15-1-ruimten (opslag tot maximaal 10 ton) én in een CPR 15-2-ruimte (opslag meer dan 10 ton). Bij nader inzien ziet Dyflex (voorlopig) af van het inrichten van een ruimte conform CPR 15-2. Daarvoor in de plaats worden de gevaarlijke stoffen opgeslagen in drie containers, geplaatst op het binnenterrein, die voldoen aan CPR 15-1. Hiermee blijft Dyflex binnen de veiligheidseisen zoals gesteld in de vergunning. Daarnaast wordt in de productieruimte een extra opslag gecreëerd voor (ontvlambare) acrylaten en emulgatoren. De CPR 15-1 staat dit niet toe. Echter, de opslagcontainer is uitgerust met een sprinklerinstallatie en bevindt zich bovendien in een productieruimte met een sprinklerinstallatie. Voor het overige wordt voldaan aan CPR 15-1. Wij zijn van mening dat hiermee aan het veiligheidsniveau conform CPR 15-1 en de vergunning wordt voldaan.

In de vigerende revisievergunningaanvraag staat vermeld dat de stikstofopslag zou worden verplaatst naar een nieuwe locatie op het binnenterrein. Echter vanwege het plaatsen van CPR 15-1-containers op dezelfde locatie is dit niet meer mogelijk. De stikstoftank blijft op dezelfde locatie als in de oude (vervallen) vergunning, hetgeen geen effect heeft op de veiligheid.

Het creëren van nieuwe opslagruimten voor organische peroxiden en (niet-ontvlambare) anorganische peroxiden is het louter verplaatsen van genoemde opslagen. De nieuwe opslagruimten voldoen aan de daarvoor van toepassing zijnde richtlijnen; respectievelijk CPR 3 en CPR 15-1.

Emissies

Er is slechts sprake van het opslaan van gevaarlijke stoffen. Er komen daarbij geen afvalstoffen vrij en er vinden geen emissies plaats naar lucht en water.

Bodem

De opslag/containers voldoen aan CPR 15-1 en CPR 3. Daarmee vallen deze conform de Nederlands Bodemrichtlijnen (NRB) in de categorie 'verwaarloosbaar risico'. Hiermee wordt voldaan aan de vergunning.

Het rapporteren van de kwaliteit van de bodem ter plaatse van deze locaties ten behoeve van de zogenaamde nulsituatievastlegging, vindt plaats gelijktijdig met de rapportage van de nulsituatievaststelling van de gehele inrichting in het kader van de vigerende revisievergunning.

Geluid

De gewijzigde situatie heeft geen negatief effect op de in de vigerende vergunning vastgelegde geluidsnormen.

Conclusie

Gelet op het voorgaande bestaat er voor ons geen aanleiding de gevraagde verklaring te weigeren.

Besluit

Gelet op de Wet milieubeheer, artikel 8.19, tweede lid van de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht besluiten wij te verklaren dat:

1. de voorgenomen verandering van de inrichting (of de werking daarvan) niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken;
2. deze verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
3. er geen aanleiding is tot toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de bezwaretermijn afloopt. Indien gedurende de bezwaretermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Bezwaar/verzoek om voorlopige voorziening

Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een gemotiveerd bezwaar worden ingediend tegen dit besluit. Dit moet geschieden binnen een termijn van zes weken, die ingaat op de dag na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt en onder vermelding van 'Awb-bezwaar' in de linkerbovenhoek van de enveloppe en het bezwaarschrift.

Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het secretariaat van de bezwarencommissie Awb, kamer B223 Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

Krachtens artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet.

ONS KENMERK
DWM/2001/2899
PAGINA 4/4

Indien bij ons een bezwaarschrift is ingediend, kan in spoedeisende gevallen, ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht juncto hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer en artikel 36 van de Wet op de Raad van State, tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Wij verzoeken u om ons hiervan op de hoogte te stellen door het sturen van een afschrift aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen.



ir. P.A. Bregten,
wnd. hoofd bureau Vergunningen en Bedrijven

Verzonden:

29 MEI 2001

AFSCHRIFT AAN

- Burgemeester en Wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht;
- de regionale inspecteur van de Inspectie Milieuhygiëne Zuid-West, Postbus 5312, 2280 HH Rijswijk;
- het dagelijks bestuur van het zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden, Postbus 469, 3300 AL Dordrecht.