

**BEKENDMAKING**  
**WET MILIEUBEHEER**

Burgemeester en wethouders van Binnenmaas hebben besloten de milieuvergunning, d.d. 7 mei 1991, voor een verkooppunt voor motorbrandstoffen inclusief LPG op het perceel Rijksweg A29 (ongenummerd) te Mijnsheerenland, te wijzigen.

Van deze vergunning wordt thans door Delek Nederland B.V. gebruik gemaakt.

De huidige milieuvergunning is niet meer toereikend. Voor een aantal aspecten zijn onvoldoende voorschriften in de vigerende milieuvergunning opgenomen. Er zullen voorschriften aan de vergunning moeten worden toegevoegd, die vanuit de huidige inzichten met betrekking tot de bescherming van het milieu, noodzakelijk zijn.

Het gaat om voorschriften met betrekking tot het vastleggen van de LPG-doorzet.

Met toepassing van het gestelde in art. 8.23 van de Wet milieubeheer zullen wij, met betrekking tot het bovenstaande, voorschriften aan de vigerende vergunning toevoegen.

De beschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen van 16 maart 2009 tot en met 24 april 2009 ter inzage in het gemeentehuis, Sportlaan 22 te Maasdam.

De stukken kunnen worden ingezien:

- op werkdagen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis;
- buiten de openingstijden na telefonische afspraak, tel. 078 - 676 44 33.

Van 16 maart 2009 tot en met 24 april 2009 kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen het ontwerp van het besluit, de betrokken adviseurs en enige andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder zienswijzen in te brengen. Het beroep dient te worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Indien beroep wordt ingesteld kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De beschikking wordt niet van kracht voordat op dit verzoek is beslist.

Dordrecht, 13 maart 2009

burgemeester en wethouders van Binnenmaas

namens dezen, de directeur Milieudienst Zuid-Holland Zuid.

## B E S C H I K K I N G

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van Binnenmaas.

### Onderwerp

Op 7 mei 1991 is voor de inrichting gelegen aan de Rijksweg A29 (ongenummerd) te Mijnsheerenland een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend voor een verkooppunt voor motorbrandstoffen inclusief LPG. Van deze vergunning is thans Delek Nederland B.V. de houder c.q. rechtverkrijgende.

Aan de voornoemde vergunning zijn, in het belang van het voorkomen van gevaar, schade of hinder buiten de inrichting, voorschriften verbonden.

Naar de huidige inzichten zijn de aan de bovengenoemde vergunning verbonden voorschriften met betrekking tot externe veiligheid niet toereikend.

Als gevolg van het van kracht worden van het Besluit externe veiligheid inrichtingen milieubeheer, is de hoogte van de jaarlijkse LPG-doorzet een belangrijke factor geworden voor het bepalen van de risico's die een LPG-tankstation voor de omgeving veroorzaakt. In de vigerende vergunning zijn geen voorschriften opgenomen met betrekking tot de (maximale) doorzet. Om die reden kan het risico dat door de inrichting in de vergunde situatie wordt veroorzaakt niet worden bepaald. Vastlegging van de LPG-doorzet in de vergunning is daarom noodzakelijk. Een nadere toelichting hierop wordt verderop in deze considerans gegeven onder "Inhoudelijke beoordeling".

Veranderingen in de bedrijfsvoering hebben zich niet voorgedaan. Wij zijn van oordeel dat, in het belang van de bescherming van het milieu, een aanpassing van de voorschriften van de verleende milieuvergunning noodzakelijk is.

### Procedure

#### Vorbereiding

De voorbereiding van de beschikking heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

De artikelen 8.6 tot en met 8.17 van de Wet milieubeheer zijn bij het opstellen van deze beschikking in acht genomen.

### Toetsingskader

#### Milieukwaliteitseisen

In het Besluit externe veiligheid inrichtingen is een grenswaarde en richtwaarde gesteld voor het plaatsgebonden risico. Bij de besluitvorming is de grenswaarde in acht genomen en is rekening gehouden met de richtwaarde. Een nadere toelichting hierop wordt verderop in deze considerans gegeven onder "Inhoudelijke beoordeling".

## **Overige regels en wetten**

### Algemeen

Het van kracht worden van deze beschikking houdt niet in dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten, verordeningen enz. (zoals bijvoorbeeld Woningwet, Bouwverordening of bestemmingsplan) zijn gesteld dan wel op grond hiervan worden voorgeschreven.

### Voorvallen Wm

Voorvallen moeten, overeenkomstig hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer, worden gemeld aan het bevoegd gezag.

## **Inhoudelijke beoordeling**

### Algemeen

De Wet milieubeheer omschrijft in de artikelen 8.8, 8.9 en 8.10 het toetsingskader voor de besluitvorming.

Hierna wordt aangegeven hoe de vergunde situatie zich tot het toetsingskader verhoudt. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed kunnen zijn.

In verband met de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, merken wij het volgende op:

### Externe veiligheid

Op 27 oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de bijbehorende Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) in werking getreden. Hiermee zijn de risiconormen voor externe veiligheid met betrekking tot bedrijven met gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd. Het besluit heeft tot doel de risico's waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld door activiteiten met gevaarlijke stoffen in inrichtingen tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Om dit doel te bereiken, verplicht het besluit het bevoegd gezag afstand te houden tussen (beperkt) kwetsbare objecten en risicovolle bedrijven. In het besluit wordt onderscheid gemaakt tussen het plaatsgebonden risico en groepsrisico. Het plaatsgebonden risico (PR) geeft het risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als een kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Het groepsrisico (GR) betreft cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.

Op grond van artikel 2 lid 1.e van het Besluit externe veiligheid inrichtingen, valt de inrichting onder de werkingssfeer van het besluit. Het betreft een categoriale inrichting.

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen heeft de norm voor het PR ( $10^{-6}$  per jaar, de kans van 1 op een miljoen per jaar) voor categoriale inrichtingen vertaald naar afstanden tot kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten.

Voor LPG-tankstations zijn dit afstanden rondom het LPG-vulpunt, het LPG-reservoir en de LPG-afleverzuil(en). Deze afstanden, voor bestaande situaties, zijn opgenomen in tabel 2a van bijlage 1 van de Regeling externe veiligheid inrichtingen.

	Afstand (m) vanaf vulpunt (PR $10^{-6}$ )	Afstand (m) vanaf ondergronds reservoir (PR $10^{-6}$ )	Afstand (m) vanaf afleverzuil (PR $10^{-6}$ )
LPG-tankstations met een doorzet tot 1500 m <sup>3</sup> /jaar	40	25	15
LPG-tankstations met een doorzet tot 1000 m <sup>3</sup> /jaar	35	25	15

(bron: tabel 2a van bijlage 1 Regeling externe veiligheid inrichting)

Zoals valt af te leiden uit de bovenstaande tabel, is de afstand, voor bestaande situaties, van het LPG-vulpunt tot kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten waarbij wordt voldaan aan de norm voor het PR afhankelijk van de LPG-doorzet. Indien de LPG-doorzet per jaar 1000 m<sup>3</sup> of meer bedraagt, doch lager is dan 1500 m<sup>3</sup> per jaar, is deze afstand 40 meter. Bij een doorzet lager dan 1000 m<sup>3</sup> per jaar is deze afstand 35 meter.

Uit door de vergunninghouder verstrekte gegevens blijkt dat de jaarlijkse LPG doorzet kleiner is dan 1000 m<sup>3</sup> per jaar. Dit betekent dat de afstand vanaf het LPG-vulpunt tot kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten waarbij wordt voldaan aan de norm voor het PR ( $10^{-6}$  per jaar) 35 meter bedraagt. Voor het ondergrondse LPG-reservoir en de afleverzuil(en) bedragen deze afstanden respectievelijk 25 en 15 meter.

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen richt zich niet alleen op inrichtingen, maar ook op de besluitvorming met betrekking tot bestemmingsplannen rond risicovolle inrichtingen (waaronder LPG-tankstations). Door een bestemmingplanprocedure te toetsen aan de norm voor het PR, wordt voorkomen dat in het bestemmingsplan de ruimte wordt geboden om (beperkt) kwetsbare objecten te bouwen binnen de voor het LPG-tankstation geldende afstandseisen.

Voordat een bestemmingsplanprocedure kan worden getoetst aan de norm voor het PR, moeten de afstanden bekend zijn waaraan moet worden voldaan.

Om te kunnen vaststellen welke afstand moet worden gehanteerd, dient de toegestane jaarlijkse LPG-doorzet in de milieuvergunning te zijn vastgelegd. Gelet op de ontvangen (per e-mail d.d. 23 oktober 2008, de e-mail gegevens zijn per brief d.d. 5 december 2008 bevestigd) doorzetgegevens is op 14 november 2008 aan de vergunninghouder het voornemen toegezonden van het besluit om ingevolge artikel 8.23 van de Wet milieubeheer de vergunning aan te passen door een maximale doorzet van 1000 m<sup>3</sup> LPG per jaar in de vergunning vast te leggen. Hierbij is hij in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze hierover kenbaar te maken. Dit is formeel niet noodzakelijk, maar is toch voor gekozen om de vergunninghouder zo goed en vroeg mogelijk bij deze procedure te betrekken.

Naar aanleiding van het voornemen is door de vergunninghouder geen zienswijze naar voren gebracht.

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft het college van Burgermeester en Wethouders, mede gelet op de ruimtelijke situatie, per brief van 14 november 2008 besloten om voor dit bestaande tankstation een maximum LPG-doorzet van 1000 m<sup>3</sup> per jaar op te nemen in de milieuvergunning. Binnen de hiervoor geldende afstand rond het LPG-vulpunt (35 meter) zijn geen kwetsbare objecten gelegen.

Het vastleggen van een maximale doorzet in de vergunning is mogelijk omdat in de aanvraag behorende bij de vergunning d.d. 7 mei 1991 geen maximale LPG-doorzet is aangevraagd en ook niet in de vigerende vergunning is vastgelegd.

### **Zienswijzen en adviezen**

De VROM-Inspectie, regio Zuid-West is in de gelegenheid gesteld te adviseren met betrekking tot de ontwerpbeschikking.

Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Naar aanleiding van de aanvraag en de ontwerpbeschikking zijn geen mondelinge of schriftelijke zienswijzen naar voren gebracht.

### **Conclusie**

Ons is niet van bezwaren gebleken die de aanpassing van de vergunning in de weg zouden staan.

### **Besluit**

Gelet op artikel 8.23 van de Wet milieubeheer en de hiervoor genoemde overwegingen besluiten wij, met inachtneming van de hierna genoemde punten, de vergunning met betrekking tot de inrichting gelegen Rijksweg A 29 (ongenummerd) te Mijnsheerenland, aan te passen.

### Geldigheid van de vergunning

*Toelichting over de geldigheid van de vergunning:*

- *De verleende vergunning geldt voor een ieder die de inrichting drijft. Deze draagt er zorg voor dat de aan de vergunning verbonden voorschriften worden nageleefd.*
- *De eerder voor de inrichting verleende vergunningen in het kader van de Wet milieubeheer blijven onverminderd van kracht.*

## Beroep

Wij herinneren belanghebbenden, voor zover nodig, aan het bepaalde in hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer op grond waarvan gedurende 6 weken na de dag waarop een exemplaar van dit besluit ter inzage is gelegd, beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan, op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Van degene die beroep heeft ingesteld en/of een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening heeft gedaan, wordt een zeker bedrag aan griffierecht verlangd.

On- of min-vermogenden kunnen hiervan geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld.

Voor nadere inlichtingen over de hoogte van het bedrag kunt u zich wenden tot de Raad van State voornoemd (telefoon: 070 - 426 44 26).

DORDRECHT,

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van BINNENMAAS,  
namens dezen,

het hoofd van de afdeling Vergunningen en Handhaving  
van de Milieudienst Zuid-Holland Zuid,

drs. F.H. Hartog

Besluitdatum en verzonden op: 9 maart 2009

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:

- Delek Nederland B.V., t.a.v. de heer [REDACTED]  
Postbus 735, 3000 AS Rotterdam;
- burgemeester en wethouders van Binnenmaas,  
Postbus 5455, 3299 ZH Maasdam;
- VROM - Inspectie, Regio Zuid-West,  
Postbus 29036, 3001 GA Rotterdam;
- de directeur van de Milieudienst Zuid-Holland Zuid,  
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.

**INHOUDSOPGAVE**

<b>1</b>	<b>DOORZETBEPERKING LPG.....</b>	<b>7</b>
----------	----------------------------------	----------

## VOORSCHRIFTEN

### 1 DOORZETBEPERKING LPG

#### 1.1.1

Binnen de inrichting mag LPG worden verkocht tot een maximum van 1000 m<sup>3</sup> per jaar.

#### 1.1.2

De jaarlijkse LPG-doorzet dient te worden geregistreerd. De doorzetgegevens moeten ten minste gedurende 3 jaar in de inrichting worden bewaard en ter inzage gehouden voor daartoe bevoegde ambtenaren.