

Voorschriften

Wij hebben de volgende voorschriften aan de omgevingsvergunning verbonden:

- dat de vigerende vergunning tevens geldt voor deze verandering en dat alle voorschriften uit de vigerende vergunning onverkort van kracht blijven;
- Het opslaan van AdBlue in bovengrondse opslagtanks vindt plaats boven een lekbak of dit voorschrift is niet van toepassing op een opslagtank, die dubbelwandig is uitgevoerd met een systeem voor lekdetectie in deze wand. Het systeem voor lekdetectie voldoet aan BRL K910 en wordt ten minste eens per jaar beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig BRL K903.
- De vulpunten en aftappunten van AdBlue zijn geplaatst boven een vloestofdichte vloer of verharding of boven of in een lekbak.
- De opslagtank en de vulleiding van AdBlue zijn voorzien van een overvulbeveiliging.

Procedure

Wij hebben dit besluit voorbereid volgens de procedure van paragraaf 3.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Wij hebben de aanvraag beoordeeld voor de activiteiten aan artikel 2.1, lid 1 onder a en artikel 2.14, vijfde lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Daarnaast hebben wij de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht. Uw aanvraag voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften en daarom verlenen wij u de gevraagde omgevingsvergunning.

Overige bijgevoegde documenten

De volgende documenten worden als (gewaarmerkte) stukken meegezonden met het besluit:

- Aanvraagformulier;
- Gewaarmerkte stukken;
- Gele kaart


Betaling leges

Overeenkomstig de legesverordening bent u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning leges verschuldigd. U ontvangt hiervoor binnenkort een legesnota.

Nadere informatie

Voor meer informatie over dit besluit kunt u contact opnemen met de heer F.W.J. van der Waal, telefoonnummer 078-7702736. Wanneer u schriftelijk reageert, verzoeken wij u ons kenmerknummer 893329 te vermelden.

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht,


de heer C.H. Conrad
hoofd afdeling Publiekszaken

Bezwaarclausule

Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen binnen zes weken na de dag van bekendmaking. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht, postbus 34, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht.

Voorlopige voorziening

Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen ten einde de werking van het betreffende besluit uit te stellen. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Dordrecht, ter attentie van de Sector Bestuursrecht, Postbus 7003, 3300 GC te Dordrecht. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is men griffiegeld verschuldigd.

Mededelingen

- ~~De aanvang van de werkzaamheden dient op grond van artikel 4.5 van de bouwverordening tenminste twee~~ **dagen** van tevoren te worden gemeld bij de afdeling Publiekszaken, telefoon 078 - 7702700 / 7702701 / 7702695 of via Inspectie-bouw@h-i-ambacht.nl.
- Voordat met de bouw een aanvang wordt gemaakt dient de aannemer contact op te nemen met de afdeling Publiekszaken omtrent de inhoud van de aan deze vergunning verbonden voorschriften.
- Voor het opslaan van de bouwmaterialen mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van het terrein van de opdrachtgever. Tevens wijzen wij erop, dat u aansprakelijk kan worden gesteld voor beschadigingen welke worden aangebracht aan het straatwerk of openbaar groen.