



ARCHIEF

OMGEVINGSVERGUNNING REGULIER (MILIEUNEUTRAAL)

Besluit

Op 20 juni 2012 hebben we een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het (milieuneutraal) veranderen van de inrichting. Het betreft het plaatsen van een Argon tank met een inhoud van 2 m². De inrichting is plaatselijk bekend onder de naam Smeermiddelen Industrie De Oliebron B.V. De inrichting is gelegen aan de Merwedeweg 17 te Zwijndrecht.

De aanvraag is geregistreerd onder 2012015714.

Procedure

Voorbereiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, onder 2°, van de Wabo. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan.

Beslistermijn

Gelet op het bepaalde in artikel 3.7, tweede lid, in verbinding met artikel 3.10, derde lid, van de Wabo en in overeenstemming met artikel 3.9 van de Wabo beslissen wij op de aanvraag om een omgevingsvergunning binnen 8 weken na de datum van ontvangst van de aanvraag.

In verband met een verzoek om aanvullende gegevens is de procedure van 6 juli 2012 tot 12 juli 2012 opgeschort.

Deze vergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken en bijlagen deel uitmaken van de vergunning.

De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.

Overige bijgevoegde documenten

De volgende documenten worden meegezonden met het besluit en zijn als gewaarmerkt stuk bijgevoegd:

- aanvraag met betrekking op de plaatsing van een Argon tank d.d. 20 juni 2012;
- beschrijving milieuneutrale wijziging;
- plattegrond detail;
- plattegrond overzicht;
- tekening argon tank.

Bevoegd gezag

De inrichting valt onder bijlage I, onderdeel C, categorie 4.4 I 3, van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en is dus vergunningplichtig.



Wij (burgemeester en wethouders van Zwijndrecht) besluiten, gelet op de toetsingscriteria in art. 3.10, lid 3 en art. 2.14 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning (als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder e) te verlenen.

Bezwaar

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Tegen het besluit kan binnen 6 weken na bekendmaking bezwaar worden aangetekend. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd.

Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor meer informatie over bezwaar en beroep, verwijzen wij u naar de brochure 'bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid'. Deze brochure kunt u downloaden via de link www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/publicaties-pb51/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid.html.

Ondertekening en verzending

DORDRECHT,

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ZWIJNDRECHT,
namens dezen,
het hoofd van de afdeling Vergunningen en Meldingen
van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,

ing. M.R. Rietbergen

Besluitdatum en verzonden op 23 juli 2012

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:

- Smeermiddelen Industrie De Oliebron B.V.,
Merwedeweg 17, 3336 LG Zwijndrecht;
- Gemeente Zwijndrecht,
Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht;
- De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.



OVERWEGING EN TOETSING

Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Milieuneutrale verandering

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid, dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid, van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend, indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting:

- niet m.e.r.-plichtig is;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend, en
- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet. In de onderstaande paragrafen lichten wij onze conclusie nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

Aard van de inrichting

De verandering van de inrichting omvat het plaatsen van een bovengrondse, verticale opslagtank voor de opslag van argon. De waterinhoud van de opslagtank bedraagt 2 m³ en is ten behoeve van laboratoriumwerkzaamheden. Door de verandering van de inrichting ontstaat geen andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

Milieuneutrale gevolgen

Externe veiligheid

De aard, de hoeveelheid en het gebruik van argon vormen een veiligheidsrisico voor de omgeving. Echter de verandering van de inrichting levert geen grotere externe veiligheidsrisico's op dan volgens de vigerende omgevingsvergunning is toegestaan. De cryogeneopslag van argon in een bovengrondse tank is niet in de vigerende vergunning opgenomen. Derhalve worden er aan deze vergunning voorschriften verbonden.

De veiligheidsrisico's worden verder voldoende beperkt door het voldoen aan de aan de vergunning verbonden voorschriften. Door het voldoen aan deze vergunningvoorschriften wordt met name voorkomen dat de bovengrondse opslagtank voor de opslag van argon betrokken raakt bij een eventuele brand in de inrichting of een naastgelegen bedrijf. De veiligheidsafstand van de opslagtank ten opzichte van de erfgrans bedraagt 12 meter. De leidingen en het vulpunt worden tegen aanrijding beschermd en de tank is niet toegankelijk voor onbevoegden.



VOORSCHRIFTEN

1 OPSLAAN VAN STOFFEN IN EEN OPSLAGTANK

1.1 Opslaan van argon

1.1.1

De opslagtank met argon mag ten hoogste voor 90% gevuld zijn.

1.1.2

De opslagtank met argon moet op 12 meter van de erfgrens geplaatst worden.

1.1.3

De opslagtank met argon moet worden geplaatst op een ondergrond die uit onbrandbaar materiaal bestaat. Op plaatsen waar kans op verzakking bestaat, moet een doelmatige fundering aangebracht worden. De eventueel aangebrachte fundering of draagconstructie moet vervaardigd worden uit materiaal dat een brand niet onderhoudt.

1.1.4

De opslagtank met argon, de leidingen en het vulpunt moeten doelmatig tegen aanrijding worden beschermd.

1.1.5

De opslagtank met argon, de leidingen en het vulpunt moeten ontoegankelijk opgesteld zijn voor onbevoegden.

1.1.6

Een buiten gebruik gestelde opslagtank met argon moet druk- en gasvrij gemaakt zijn door een deskundig persoon. Het bewijs van een druk- en gasvrij gemaakte opslagtank moet aan het bevoegde gezag worden overlegd.

