



**BESCHIKKING**  
**omgevingsvergunning**

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

**Aanvraag**

Op 27 augustus 2013 hebben wij, Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Standic B.V., Wioldrechtseweg 48 te Dordrecht, met de volgende omschrijving: "Aanvraag nieuwbouw tankput 7 Wioldrechtseweg 48". Deze aanvraag gaat over de volgende locatie: Wioldrechtseweg 48 te Dordrecht, kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie L nr. 2455.

Wij hebben deze aanvraag geregistreerd onder zaaknummer: 00122710

De volgende activiteiten zijn aangevraagd:

- Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo).
- Milieu, een milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo).

**Bevoegd gezag**

De inrichting valt onder Bijlage I, Onderdeel C, Categorie 5.3, onder a. van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Gelet op artikel 3.3, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.

**Procedure**

Vorbereidingsprocedure

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit waarvoor de uitgebreide voorbereidingsprocedure volgens paragraaf 3.3. van de Wabo moet worden gevolgd. De beschikking is daarom voorbereid volgens paragraaf 3.2 "de reguliere voorbereidingsprocedure" van de Wabo.

Advies over de aanvraag

De gemeente Dordrecht is op grond van artikel 6.1 van het Bor aangewezen als adviseur. Het op 19 september 2013 van de gemeente ontvangen advies hebben wij in de beschikking verwerkt.

Volledigheid aanvraag

De Regeling omgevingsrecht (Mor) bepaalt welke stukken er ten minste bij een aanvraag omgevingsvergunning moeten worden ingediend.

Bij indiening van de aanvraag waren die stukken in onvoldoende mate aanwezig.

Wij hebben de aanvrager daarom op 3 oktober 2013 schriftelijk verzocht om de aanvraag aan te vullen.

Op 24 december 2013 hebben wij voldoende aanvulling ontvangen om de aanvraag verder te behandelen.

Daarnaast ontbreken er nog stukken, die op grond van de Mor weliswaar zijn vereist, maar later ter beoordeling mogen worden ingediend. Deze "uitgestelde indieningsvereisten" hebben wij uitgewerkt in de activiteitgebonden bijlage(n).



### Verlenging van de beslistermijn

Op 3 oktober 2013 hebben wij de termijn, waarbinnen een beslissing op de aanvraag moet worden genomen, met 6 weken verlengd. Wij hebben dit gedaan op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

### **Inwerkingtreding beschikking**

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag nadat deze is bekendgemaakt aan de aanvrager.

### **Besluit**

Wij hebben, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), besloten om aan de aanvrager voor de inrichting op de locatie Wieldrechtseweg 48 te Dordrecht, kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie L nr. 2455, een omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:

- Het bouwen van een nieuwe tankput (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo).
- Milieu, een milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo).

Wij hebben voorts besloten om aan deze vergunning voorschriften te verbinden. Deze voorschriften zijn opgenomen in de activiteitgebonden bijlagen en maken onderdeel uit van dit besluit.

Wij hebben de beschikking gebaseerd op de bij de aanvraag ingediende stukken. In de bijlage A "Bijgevoegde gegevens en bescheiden" hebben wij die stukken vermeld. De in bijlage A genoemde stukken maken deel uit van deze vergunning.

### **Toelichting**

Naast dit generieke deel van de beschikking hebben wij, voor elke vergunde activiteit, een bijlage B en C gemaakt. In die bijlagen hebben wij de activiteitgebonden overwegingen beschreven en zijn de activiteitgebonden voorschriften en mededelingen opgesomd.

### **Bezwaar maken**

Een belanghebbende kan tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na de datum waarop het besluit is verzonden. Dit kan bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP 's-Gravenhage. Het bezwaarschrift moet voorzien zijn van een handtekening en in elk geval bevatten; naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de reden van het bezwaar, en de vermelding "Awb-bezwaar" in de linker bovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift.

### **Voorlopige voorziening**

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking aan de aanvrager. Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Heeft men er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een belanghebbende, die een bezwaarschrift heeft ingediend, de voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, sector bestuursrecht (Postbus 20302, 2500 EH 's-Gravenhage) verzoeken om een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

**Ondertekening en verzending**

DORDRECHT,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,  
namens dezen,  
het hoofd van de afdeling Vergunningen en Meldingen  
van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,

  
ing. M.R. Rieberg  


Besluitdatum: 22 januari 2014

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:

- Standic B.V.,  
Postbus 200, 3300 AE Dordrecht;
- Burgemeester en wethouders van Dordrecht,  
Postbus 8, 3300 AA Dordrecht;
- Inspectie Leefomgeving en Transport, Domein Risicovolle bedrijven,  
Postbus 16191, 2500 BD Den Haag;
- Arbeidsinspectie,  
Stadionweg 43c, 3077 AS Rotterdam;
- Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, t.a.v. Bureau advies, afdeling expertise en advies brandweer,  
Postbus 350, 3300 AJ Dordrecht;
- De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,  
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.

**Bijlage A** Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder zaaknummer: 00122710.

Bijgevoegde gegevens en bescheiden

Bij de aanvraag zijn de onderstaande stukken ingediend. Deze stukken maken onderdeel uit van deze omgevingsvergunning. Die stukken zijn ook als zodanig gewaarmerkt.

- Aanvraagformulier OLO nr. 859335 d.d. 27-08-2013.
- Rapportage milieuneutraal veranderen kenmerk 20130827\_2 d.d. 24-12-2013.
- Tekening brandblussysteem kenmerk 515 B 002 R01 wijz. d.d. 08-10-2013.
- Tekening layout onderlinge afstanden tanks kenmerk 515 V 011 R00 wijz. d.d. 08-10-2013.
- Tekening layout leidingwerk kenmerk 515 V 012 R00 wijz. d.d. 08-10-2013.
- Tekening gevelaanzichten kenmerk 515 V 010 R03 wijz. d.d. 08-10-2013.
- Palenplan deel 1 wijz. A d.d. 22-08-2013.
- Palenplan deel 2 wijz. A d.d. 22-08-2013.
- Plan + 4600 deel 1 wijz. A d.d. 22-08-2013.
- Plan + 4600 deel 2 wijz. A d.d. 22-08-2013.
- Plan + 8700 deel 1 wijz. A d.d. 22-08-2013.
- Section A & B wijz. A d.d. 22-08-2013.
- Gewichtsberekening / paalbelasting versie 3 augustus 2013.
- Geotechnisch onderzoek 06P000041 d.d. 21-06-2013.
- Bijlage overzicht oppervlak en inhoud bouwwerk.

**Bijlage B** Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: 00122710

In deze bijlage worden de activiteitgebonden overwegingen met de daarbij behorende voorschriften en mededelingen vermeld voor de activiteit:

Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a)

### **Overwegingen**

De volgende activiteitgebonden overwegingen liggen mede ten grondslag aan de beschikking.

De aanvraag is ingediend voor het bouwen van een nieuwe tankput met tanks, te weten tankput 7.

De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Naar ons oordeel is in voldoende mate aannemelijk gemaakt dat de aanvraag voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften.

De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan de Bouwverordening van de gemeente Dordrecht. Naar ons oordeel is in voldoende mate aannemelijk gemaakt dat de aanvraag voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften.

De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Zeehavens". De aanvraag valt binnen de bestemming "Bedrijf-1". Naar ons oordeel past de aanvraag binnen de aangegeven bestemming en voldoet de aanvraag aan de daarbij gegeven voorschriften.

De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij op 9 september 2013 voor advies voorgelegd aan de welstandscommissie. De welstandscommissie is van oordeel dat het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, niet in strijd is met redelijke eisen van welstand. Wij hebben ingestemd met het advies van de welstandscommissie.

Er bestaat, gelet op het voorgaande, geen grond om de omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

### **Voorschriften**

De volgende activiteitgebonden voorschriften zijn van toepassing op de beschikking:

1.

Het project moet, met inachtneming van de hierbij gegeven voorschriften, worden uitgevoerd overeenkomstig de stukken die deel uitmaken van de beschikking.

2.

De hieronder opgesomde stukken dienen, op grond van artikel 2.7 van de Mor, uiterlijk binnen een termijn van 3 weken voor de start van de uitvoering van de desbetreffende handeling worden overgelegd en voor aanvang van de bouwwerkzaamheden te zijn goedgekeurd:

- a. Funderingsadvies inclusief het sondeerrapport met de extra sonderingen.
- b. Statische berekeningen van alle constructiedelen.
- c. Stabiliteitsberekeningen van alle tanktypen.

- d. Definitief palenplan.
- e. Gewichtsberekening.
- f. Stabiliteitsberekening.
- g. Paalspecificaties en -berekeningen.
- h. Ankerplan- en berekeningen.
- i. Overzichtstekeningen op uitvoeringsniveau en detailberekeningen van de staalconstructie.
- j. Wapeningstekeningen en -berekeningen van de betonconstructie.
- k. Overige detailberekeningen.

De hieronder opgesomde stukken dienen, op grond van artikel 2.7 van de Mor, uiterlijk binnen een termijn van een week voor de start van de uitvoering van de desbetreffende handeling worden overgelegd en voor aanvang van de bouwwerkzaamheden te zijn goedgekeurd:

- a. Heirapport met kalenderstaten.
- b. Kwaliteitsverklaring van de Vibropalen door een gespecialiseerd bureau op basis van de akoestische doormetingen na het koppensnellen.
- c. Revisiepalenplan waarop de paalmisstanden zijn aangegeven.
- d. Tekeningen en berekeningen van de constructievoorzieningen in verband met paalmisstanden.

Deze "later in te dienen stukken" dienen (digitaal) via het Omgevingsloket Online of (schriftelijk) bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (Postbus 550, 3300 AN Dordrecht) te worden ingediend. Voordat tot uitvoering wordt overgegaan, moeten deze stukken goedgekeurd in het bezit zijn van de vergunninghouder.

### **Mededelingen**

In verband met deze activiteit wordt het volgende onder de aandacht gebracht:

1.

Uiterlijk 2 dagen voordat met de werkzaamheden wordt aangevangen moet dit worden gemeld bij de afdeling Toezicht en Handhaving bureau Bouwen, Brandveiligheid en Integraal Toezicht van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, telefoonnummer (078) 770 85 85.

2.

Uiterlijk 2 dagen voor de aanvang van het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van proefpalen daaronder begrepen, moet dit worden gemeld bij de afdeling Toezicht en Handhaving bureau Bouwen, Brandveiligheid en Integraal Toezicht van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, telefoonnummer (078) 770 85 85.

3.

Uiterlijk 1 dag voor het storten van beton moet dit worden gemeld bij de afdeling Toezicht en Handhaving bureau Bouwen, Brandveiligheid en Integraal Toezicht van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, telefoonnummer (078) 770 85 85.

4.

Zodra de werkzaamheden gereed zijn, dient dat te worden gemeld bij de afdeling Toezicht en Handhaving bureau Bouwen, Brandveiligheid en Integraal Toezicht van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, telefoonnummer (078) 770 85 85.

5.

Bij uitvoering van de (bouw)werkzaamheden dient u rekening te houden de plichten die voortvloeien uit paragraaf 4 van het Bouwbesluit 2012. De inhoud hiervan kan worden nagelezen op de volgende website: [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)

De vergunning voor deze activiteit kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken. Dit kan onder meer indien:

- De vergunning of ontheffing ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend.
- Gedurende 26 weken geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning.
- Niet overeenkomstig de vergunning of ontheffing is of wordt gehandeld.
- De aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften of beperkingen niet zijn of worden nageleefd.
- De voor de houder van de vergunning of ontheffing als zodanig geldende algemene regels niet zijn of worden nageleefd.

Voor inlichtingen en mededelingen omtrent de uitvoering van de werkzaamheden kan contact worden opgenomen met de afdeling Toezicht en Handhaving bureau Bouwen, Brandveiligheid en Integraal Toezicht van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, telefoonnummer (078) 770 85 85.

**Bijlage C** Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder zaaknummer: 00122710

In deze bijlage worden de activiteitgebonden overwegingen met de daarbij behorende voorschriften en mededelingen vermeld voor de activiteit:

Milieu, een milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo).

### Overwegingen

#### De inrichting

De inrichting valt onder Bijlage I, Onderdeel C, Categorie 5.3, onder a. van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Het betreft een inrichting voor het opslaan of overslaan van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare of brandbare vloeistoffen. De inrichting valt vanwege de overschrijding van de in bijlage 1 deel 1 in kolom 3, van het BRZO '99 genoemde drempelwaarden voor aardolieproducten (benzine, petroleum en gasolie onder het Brzo '99).

#### Huidige vergunningsituatie

Op 26 september 2008 is een revisievergunning, kenmerk pzh-2008-870781, ingevolge de Wet milieubeheer verleend voor een groothandel in aardolieproducten.

Op grond van het bepaalde in de Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zijn de vergunningen die voor 1 oktober 2010 in werking waren getreden en onherroepelijk waren, van rechtswege gelijkgesteld met omgevingsvergunningen en gelden deze voor onbepaalde tijd.

#### Korte beschouwing vergunde tankopslag binnen de inrichting in relatie tot de aanvraag

De opslagcapaciteit van de inrichting bedraagt op het moment van indienen van de aanvraag (medio 2013) circa 190.000 m<sup>3</sup>. Voor een specificatie wordt verwezen naar onderstaande tabel.

Tankput bestand	Aantal tanks	Gezamenlijke inhoud in m <sup>3</sup>	Indeling
1	29	42.839	Klasse 3 <sup>*)</sup>
2	25	26.302	Klasse 1 en 2
3	7	20.952	Klasse 3
4	18	16.171	Klasse 3
5	15	19.231	Klasse 3
6	27	63.900	Klasse 3
<b>Totaal</b>	<b>121</b>	<b>189.395</b>	

\*) De mogelijkheid bestaat dat binnen de vergunning tankput 1 geschikt wordt gemaakt voor het ontvangen en opslaan van klasse 1 en 2 vloeistoffen, mits tevens de brandbestrijdings- en overige voorzieningen hierop zijn afgestemd.

Hierbij is het dan tevens mogelijk dat in de tanks binnen deze tankput interne drijvende daken worden toegepast.

Verder is in de vergunning van 2008 rekening gehouden met de uitbreiding van, deels verwarmde, klasse 3 opslag in tankput 6a en 6b met een totale inhoud van 110.000 m<sup>3</sup>. Deze tankputten zouden nieuw worden gebouwd op de plaats van de voormalige tankputten 6 en 7. Tankput 6a (nu 6 genoemd) is reeds gerealiseerd in 2012 (zie tabel). Tankput 6b (middels onderhavige aanvraag weer omgenummerd naar tankput 7) wordt waarschijnlijk in 2014/2015 gerealiseerd en is de voornaamste reden van de onderhavige vergunningprocedure. De aanvraag voorziet voor tankput 7 in nieuwbouw van in totaal 43 tanks met een totale opslagcapaciteit van 36.000 m<sup>3</sup>.



Hiermee blijft Standic ruimschoots onder de vergunde opslagcapaciteit van 110.000 m<sup>3</sup> voor tankput 6 en 7 samen. Aangezien in tankput 7 alleen klasse 3, klasse 4 of klasse vrije producten worden opgeslagen (al dan niet verwarmd) verandert de vergunde situatie op dit punt niet.

Wel zijn er een aantal wijzigingen binnen tankput 7 zelf (qua aantal en afmetingen van de tanks) ten opzichte van de vergunde situatie en vinden er een aantal andere wijzigingen binnen de inrichting plaats (of zullen nog worden gewijzigd). Voor deze wijzigingen is de milieuneutrale aanvraag om verandering ingediend.

### **Bevoegd gezag**

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving en het gestelde in Bijlage I, Onderdeel C, Categorie 5.3, onder a. van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd gezag.

### **Toetsingskader Milieu**

#### Milieuneutrale verandering

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid, dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid, van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend, indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting:

- niet m.e.r.-plichtig is;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend, en
- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet. In de onderstaande overwegingen lichten wij onze conclusie nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

#### Milieu-effectrapport

De in de aanvraag beschreven activiteiten (veranderingen) staan niet vermeld in de eerste kolom van onderdeel C of onderdeel D van de bijlage behorende bij het Besluit milieueffectrapportage. Gelet hierop bestaat er geen verplichting tot het maken van een milieueffectrapport (MER).

#### Aard van de veranderingen binnen de inrichting

Ten opzichte van de vergunde situatie in 2008 wordt het volgende gewijzigd:

- Tankput 6a en 6b zijn nu benoemd als tankput 6 respectievelijk 7.
- De situering en afmetingen van de tanks in tankput 7 zijn gewijzigd.
- In tankput 7 worden naast klasse 3 ook de minder milieubezwaarlijke klasse 4 en klasse vrije producten opgeslagen.
- Het aantal vervoersbewegingen neemt (beperkt) toe met de komst van tankput 7.
- De tanks in tankput 3, 6 en 7 zijn niet voorzien van stationaire koel- en blusvoorzieningen.
- De stationaire koel- en blusvoorzieningen van de tanks in tankput 4 en 5 worden, conform de bepalingen die wet- en regelgeving - PGS 29 - biedt, (mogelijk) verwijderd in de toekomst.

Bovengenoemde wijzigingen in situering en afmetingen leiden niet tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend.

### Afstemming met en advies van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

De aanvraag is in samenspraak met de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid beoordeeld. De Veiligheidsregio heeft daarbij (per e-mail aangegeven op 14 januari 2014), akkoord te kunnen gaan met de aangevraagde wijzigingen, onder voorbehoud van goedkeuring aan het brandveiligheidsplan en operationeel plan. Dit advies heeft mede geleid tot de bij dit besluit opgenomen voorschriften.

### Milieuneutrale gevolgen

#### *PGS 29*

De inrichting valt onder de werkingssfeer van de PGS 29 vanwege de bovengrondse opslag van producten van de klasse 1, 2 en 3. In de vergunning van 2008 is reeds rekening gehouden met de voorschriften uit de PGS 29, versie 2005. Momenteel loopt er parallel aan onderhavige procedure een actualisatie van deze vergunning naar de nieuwste PGS 29 versie van 2008. Om deze reden is naar beide versies van de PGS 29 gekeken.

Uit de aanvraag blijkt dat de nieuwe tankput 7 voldoet aan de relevante voorschriften en bepalingen uit de PGS 29, 2008 (en 2005). Het laten vervallen van koel- en blusvoorzieningen voor klasse 3 producten (of hoger) voor tankput 3, 4, 5, 6 en 7, alsmede de andere aangevraagde specifieke (detail-)uitwerkingen van brandveiligheidsvoorzieningen zijn mogelijk binnen de voorschriften die de PGS 29:2005 (en daarmee ook de huidige vergunning van 2008) als ook de PGS 29:2008 geeft. De specifieke voorwaarden waaronder dit mag worden gedaan zijn verwoord in de voorschriften van de PGS 29 en moeten worden vastgelegd in een goed te keuren brandveiligheidsplan en operationeel plan. Om deze reden hebben wij een aantal voorschriften aan deze vergunning verbonden die een goedgekeurd (en overeenkomstig geïmplementeerd) brandveiligheidsplan en operationeel plan eisen alvorens de inrichting overeenkomstig de aanvraag in gebruik mag worden genomen. Hierbij is een uitzondering gemaakt voor tankput 3 en 6 aangezien de blus- en koelvoorzieningen daar afwezig dan wel verwijderd zijn. Hiervoor is in het verleden op grond van de geldende voorschriften uit de vergunning reeds goedkeuring verleend door het bevoegd gezag en de Veiligheidsregio op basis van de bestaande brandbestrijdingsmaatregelen en voorzieningen, welke tijdens de reguliere en Brzo-inspecties zijn getoetst. Middels deze milieuneutrale aanvraag worden deze wijzigingen voor tankput 3 en 6 alsnog geformaliseerd en in de vergunning vastgelegd.

Gelet op voorgaande passen de aangevraagde wijzigingen binnen de voorschriften van de PGS 29 zoals vastgelegd in de vergunning.

#### *Externe Veiligheid*

De inrichting valt onder het Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999 (Brzo '99) op grond van het overschrijden van de drempelwaarden van bijlage 1, deel 1, tweede en derde kolom voor aardolieproducten (benzine, petroleum en gasolie onder het Brzo' 99). Op grond hiervan is een Veiligheidsrapport opgesteld. Het veiligheidsrapport zal worden aangepast aan de nieuwe situatie.

Aangezien in tankput 7 (en 3, 4, 5 en 6) enkel Klasse 3, 4 en Klasse vrije producten worden opgeslagen (zijnde niet toxisch en indien verwarmd nooit hoger dan 20°C onder het betreffende vlampunt) is de subselectie uit de Handleiding Risicoberekeningen Bevi - Module C niet toepasbaar. Een QRA (risicoanalyse) hoeft derhalve niet te worden uitgevoerd. Desondanks is tankput 7 reeds meegenomen bij het opstellen van de QRA behorend bij de vergunning van 2008. Aangezien de inhoud van de tanks kleiner is dan vergund en de totale opgeslagen hoeveelheid ook kleiner is dan vergund heeft de aangevraagde situatie geen invloed op de QRA en vergunde risico's. De andere wijzigingen hebben eveneens geen invloed op de uitgevoerde (vergunde) QRA.

Geconcludeerd wordt dat de veranderingen binnen de inrichting geen grotere externe veiligheidsrisico's opleveren dan volgens de vigerende omgevingsvergunning is toegestaan. De veiligheidsrisico's worden verder voldoende beperkt door het voldoen aan de aan de vigerende vergunning verbonden voorschriften.

### *Bodem*

Uit de Aanvraag milieuneutraal veranderen d.d. 24 december 2013 blijkt dat voor tankput 7 een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd overeenkomstig het gestelde in de huidige vergunning, de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB 2012) en PGS 29. Daarnaast wordt voor aanvang van de bouw de nulsituatie van de bodem en grondwater vastgelegd.

### *Geluid*

Bij de Aanvraag milieuneutraal veranderen d.d. 24 december 2013 zit een notitie d.d. 17 juli 2013, kenmerk 3316BGA3.005 opgesteld door Ardea Acoustics & Consult v.o.f. Deze notitie is beoordeeld en in orde bevonden.

Overeenkomstig het gestelde in de Wet geluidhinder ligt om het industrieterrein 'Grote-Lindt / DordtWest' een geluidzone, vastgesteld conform art. 53 van de Wet geluidhinder. Bij een procedure in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het onderdeel milieu dient aandacht besteed te worden aan de geluiduitstraling van de inrichting in relatie tot deze zone. Hiervoor is door de gemeente Dordrecht als behorende gemeente een zonebeheerplan opgesteld. Het zonebeheerplan is opgenomen in het bestemmingsplan dat geldt voor de locatie van Standic.

Uit de notitie blijkt dat de activiteiten wijzigen, maar akoestisch niet relevant zijn. Zo wordt tankput 7 op een iets andere manier in gebruik genomen en wijzigen er enkele transportroutes over het terrein. Ook wijzigt het aantal transportbewegingen enigszins.

Het bevoegd gezag heeft de aangevraagde geluidruimte van de gewijzigde representatieve bedrijfssituatie ingepast in het rekenmodel van het gehele industrieterrein. Hiertoe is het door de inrichting aangeleverde rekenmodel behorende bij de notitie gebruikt. Hieruit is gebleken dat de aangevraagde situatie past binnen de geldende geluidvoorschriften. De geluidvoorschriften uit de vergunning van 2008 zijn derhalve toereikend. Om deze reden is de wijziging als milieuneutraal te beschouwen voor het aspect geluid. Deze aangevraagde representatieve bedrijfssituatie past binnen het beschikbare geluidbudget voor de inrichting.

Gezien de grote afstand tot woningen is het verder niet aannemelijk dat er sprake van trillingshinder zal zijn.

### *Luchtkwaliteit*

In bijlage 3 van de Aanvraag milieuneutraal veranderen d.d. 24 december 2013 is getoetst of de toename van de vervoersbewegingen een substantiële bijdrage zullen leveren aan de uitstoot en immissie van fijnstof (PM10) en stikstofoxiden (NO<sub>2</sub>), binnen het kader van de Wet Luchtkwaliteit en de milieuvergunning van het bedrijf. Geconcludeerd wordt dat de emissies die door extra vervoersbewegingen vrijkomen niet in betekenende mate zijn. Er is daarom geen aanvullend luchtkwaliteitsonderzoek noodzakelijk en is er sprake van een milieuneutrale verandering.

### *Geur*

In bijlage 4 van de Aanvraag milieuneutraal veranderen d.d. 24 december 2013 is een aanvullende rapportage op het geuronderzoek behorend bij de vergunning van 2008 opgenomen.

Uit deze rapportage blijkt dat gehanteerde geurnormen in de geldende vergunning, na doorvoering van de aangevraagde veranderingen, niet worden overschreden. Om deze reden is er voor het aspect geen groter nadelig gevolg dan volgens de geldende vergunning is toegestaan.

*Overige milieuaspecten*

Voor de overige milieuaspecten, zoals afval, water en energie zijn er t.o.v. de vergunde situatie geen relevante wijzigingen.

**Conclusie**

Uit de overwegingen volgt dat de aangevraagde vergunning voor het (milieuneutraal) veranderen van de inrichting kan worden verleend.

## VOORSCHRIFTEN

### 1 Operationeel plan en Brandveiligheidsplan

#### 1.1 Algemeen

##### 1.1.1

Vergunninghouder dient een brandveiligheidsplan en operationeel plan ter goedkeuring bij het bevoegd gezag in te dienen welke tenminste in gaat op de aspecten zoals beschreven in de "Aanvraag milieuneutraal veranderen, d.d. 24 december 2013" en zoals bedoeld in voorschrift 154 en 157 van de PGS 29:2008. Tevens dient het brandveiligheidsplan een beschrijving te bevatten van de aanwezige blusmiddelen en op welke wijze tanks welke niet of niet meer zijn voorzien van stationaire koeling, zijn beschermd tegen escalatie van geloofwaardige incidenten in aangrenzende objecten zoals bedoeld in voorschrift 178 van de PGS 29:2008.

##### 1.1.2

De onderdelen van de inrichting, zoals omschreven in de aanvraag, mogen pas in gebruik zijn of worden genomen nadat de in voorschrift 1.1.1 bedoelde plannen zijn goedgekeurd en de in deze plannen opgenomen maatregelen en voorzieningen zijn gerealiseerd en daarvoor schriftelijk akkoord is gegeven door het bevoegd gezag.

*Toelichting: Aangezien de aanvraag diverse wijzigingen omvat die niet allemaal gelijktijdig hoeven te worden gerealiseerd bestaat de mogelijkheid om dit gefaseerd door te voeren in het brandveiligheids- en operationeel plan en hier eveneens gefaseerd goedkeuring voor te vragen.*

##### 1.1.3

In afwijking van het gestelde in voorschrift 1.1.2 mogen tankput 3 en 6 in gebruik zijn in afwachting van goedkeuring van het aangepaste operationeel plan en brandveiligheidsplan.

##### 1.1.4

Het brandveiligheidsplan en operationeel plan dienen actueel gehouden te worden. Wijzigingen in deze plannen behoeven de schriftelijke goedkeuring van het bevoegd gezag.

## BEGRIPPEN

In dit besluit wordt verstaan onder:

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een PGS richtlijn wordt de uitgave bedoeld die in de vergunning staat vermeld. Voor zover dit de NEN-norm betreft dan geldt de norm die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen.

PGS:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van 4 departementen uitgebrachte richtlijnen voor opslag van en omgang met gevaarlijke stoffen (voorheen CPR- richtlijn).

De adviesraad gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak.

PGS 29:2005

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 29, Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale tanks, maart 2005.

PGS 29:2008

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 29, Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale tanks, 7 oktober 2008.

PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via [www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl](http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl).