



BESCHIKKING
Maatwerkvoorschriften

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zwijndrecht.

Onderwerp

Op 5 december 2013 is het bedrijf Univar Nederland N.V. (hierna: Univar), gevestigd aan de Noordweg 3 te Zwijndrecht, door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid gecontroleerd. De inrichting valt, naast diverse omgevingsvergunningen, deels onder het toepassingsgebied van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: het Besluit). Tijdens deze controle is gebleken dat het huishoudelijk afvalwater, afkomstig vanuit het kantoorgebouw en de bedrijfskantine van de inrichting, niet door een vetafscheider en slibvangput wordt geleid welke op grond van artikel 3.131, lid 4 van het Besluit is vereist. Naar aanleiding van deze constatering is door Univar op 29 april 2014 een verzoek ingediend om van de verplichting voor het hebben van een vetafscheider en slibvangput af te zien.

Wettelijk kader

Op grond van artikel 3.131, lid 5 van het Besluit kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift, in afwijking van artikel 3.131, lid 4, het lozen van afvalwater zonder vetafscheider en slibvangput toestaan indien, gelet op het vetgehalte in het te lozen afvalwater in combinatie met de hoeveelheid te lozen afvalwater, dit geen nadelige gevolgen heeft voor de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater.

Procedure

Vorbereiding

De voorbereiding van de beschikking heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Bij dit besluit is het gestelde in artikel 8.42 van de Wet milieubeheer betrokken.

Zienswijze

Van het voornemen om deze beschikking te verlenen is Univar door middel van een brief (kenmerk: 2014028038 / IGI, d.d. 26 september 2014) in kennis gesteld. In het voornemen zijn ook in concept de maatwerkvoorschriften opgenomen. Daarbij is Univar in de gelegenheid gesteld om binnen 2 weken een zienswijze tegen dit voornemen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid heeft de heer Van Etten, namens Univar, gebruik gemaakt.

Op 1 oktober 2014 ontvingen wij van de heer Van Etten, namens Univar een mondelinge zienswijze. De zienswijze is binnen de gestelde termijn ontvangen.

In de zienswijze wordt verzocht om ten opzichte van het voornemen een kleine tekstuele wijziging aan te brengen. In het voornemen wordt het woord bedrijfsafvalwater toegepast. Aangezien er binnen de inrichting meerdere afvalwaterstromen aanwezig zijn en het verzoek enkel betrekking heeft op de afvalwaterstroom welke afkomstig is vanuit het kantoorgebouw en de bedrijfskantine, kan dit woord voor verwarring zorgen. Verzocht wordt om de juiste afvalwaterstroom aan te geven. Dit betreft het "huishoudelijk afvalwater afkomstig van het kantoorgebouw en de bedrijfskantine".



Overwegingen ten aanzien van de zienswijze

Wij kunnen ons vinden in de zienswijze. Met de voorgestelde toevoeging wordt meer duidelijkheid gegeven en verwarring voorkomen. Naar aanleiding van de zienswijze hebben wij besloten om de beschikking, conform het verzoek, gedeeltelijk te wijzigen ten opzichte van de concept maatwerkvoorschriften.

Motivering en overwegingen maatwerkvoorschriften

In artikel 3.131, lid 5 van het Besluit is aangegeven dat het te lozen afvalwater niet door een vetafscheider hoeft te worden geleid indien het te lozen afvalwater zonder deze vetafscheider geen nadelige gevolgen heeft voor de voorzieningen voor het beheer van afvalwater. Wanneer het vetgehalte in enig steekmonster boven de 300 mg/liter afvalwater ligt is het mogelijk dat het rioelstelsel dichtslibt als gevolg van gestold vet. Hierdoor wordt de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater belemmerd.

Het bedrijfsafvalwater, inclusief het huishoudelijk afvalwater afkomstig van het kantoorgebouw en de bedrijfskantine, van de totale inrichting wordt middels de eigen terreinriolering naar een verzamelriool geleid. Vanuit het verzamelriool gaat het bedrijfsafvalwater naar een pompput, welke is gelegen op eigen terrein. Vandaar wordt het bedrijfsafvalwater via een persleiding in het gemeentelijke persriool gepompt. Gezien het lage vetgehalte in combinatie met de hoeveelheid van het huishoudelijk afvalwater afkomstig van het kantoorgebouw en de bedrijfskantine zijn wij van mening dat dit geen nadelige gevolgen zal geven aan zowel de bedrijfs- als de gemeentelijke riolering.

Conclusie

Gezien het lage vetgehalte van het huishoudelijk afvalwater afkomstig van het kantoorgebouw en de bedrijfskantine is het niet noodzakelijk een vetafscheider en slibvangput te plaatsen. Door het stellen van specifieke maatwerkvoorschriften, waaraan de drijver van de inrichting zich dient te houden, wordt de doelmatige werking van het gemeentelijk vuilwaterriool gewaarborgd.

Besluit

Gelet op artikel 3.131, lid 5 van het Activiteitenbesluit milieubeheer verklaren wij hierbij dat artikel 3.131, lid 4 van het Activiteitenbesluit milieubeheer niet van toepassing is.

Aan dit besluit verbinden wij ook de in de bijlage gevoegde voorschriften.

Toelichting over de geldigheid van de beschikking

De afgegeven beschikking geldt voor een ieder die de inrichting drijft. Deze draagt er zorg voor dat de aan de beschikking verbonden voorschriften worden nageleefd.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen deze beschikking. Het maken van bezwaar dient te geschieden door het indienen van een bezwaarschrift gericht aan de burgemeester en wethouders van Zwijndrecht, Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht. Een bezwaarschrift kan worden ingediend gedurende een termijn van 6 weken na de datum van verzending van deze beschikking.



Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient in ieder geval het volgende te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van de beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt;
- de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling Rechtbank Rotterdam. Deze kan een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Ondertekening en verzending

DORDRECHT,

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,
namens dezen,
Hoofd afdeling Vergunningen en Meldingen
van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

ing. M.R. Rietberg

Besluitdatum en verzonden op: 20 oktober 2014

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:

- Univar Nederland N.V., t.a.v. de heer [REDACTED],
Postbus 11, 3330 AA Zwijndrecht;
- Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,
Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht;

Bijlage: - Maatwerkvoorschriften

MAATWERKVOORSCHRIFTEN

INHOUDSOPGAVE

1	Afvalwater.....	5
2	Algemeen.....	5



1. Afvalwater

1.1

Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in het openbaar riool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een zodanig openbaar riool behorende apparatuur;
- de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool;
- de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater wordt beperkt.

1.2

De volgende stoffen mogen niet worden geloosd:

- stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken;
- stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
- stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar riool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
- grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.

1.3

Het lozen van huishoudelijk afvalwater is toegestaan indien de concentratie aan plantaardige of dierlijke oliën of vetten in het huishoudelijk afvalwater, afkomstig uit een ruimte voor het vervaardigen of verwerken van voedingsmiddelen (bedrijfskantine en kantoorgebouw), voor vermenging met bedrijfsafvalwater uit andere ruimten, niet hoger is dan 300 mg/liter in enig steekmonster, bepaald volgens NEN 6671:2013.

1.4

De totale hoeveelheid huishoudelijk afvalwater afkomstig uit een ruimte voor het vervaardigen, bewerken of verwerken van voedingsmiddelen (bedrijfskantine en kantoorgebouw), dient, voordat lozing op het gemeentelijk riool plaatsvindt, door een controlevoorziening te worden geleid zodat te allen tijde bemonstering van het afvalwater kan plaatsvinden.

1.5

Het huishoudelijk afvalwater, afkomstig uit een ruimte voor het vervaardigen, bewerken of verwerken van voedingsmiddelen (bedrijfskantine en kantoorgebouw) mag alleen via de eigen riolering op het gemeentelijk vuilwaterriool worden geloosd.

2. Algemeen

2.1 Gedragsvoorschrift

Voordat het gebruikte servies, kook/bakgerei etc. wordt afgespoeld behoren de voedingsresten te worden verwijderd.

2.2 Registratie

Binnen de inrichting dient het watergebruik per jaar te worden geregistreerd. Deze registratie dient ter inzage te worden gehouden voor het bevoegd gezag.

