

**Omgevingsvergunning
reguliere procedure**

ARCHIEF

Onderwerp

Wij hebben op 4 maart 2014 van Dasic Holland B.V. een aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1. lid 1 onder e (milieu) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen voor het plaatsen van een brandveiligheidsopslagkast.

De inrichting is gelegen aan de Mijlweg 47 te 's Gravendeel, kadastraal bekend gemeente Binnenmaas, sectie E, nummer 742 (ged.).

De aanvraag is in het Omgevingsloketonline (OLO) geregistreerd onder nummer 1182941.

Bevoegd gezag

De hoofdactiviteiten van Dasic Holland B.V. vallen volgens bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) behorende bij de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) onder categorie 4.4 onder k, sub 1. Het betreft een inrichting voor het opslaan van gevaarlijke stoffen, te weten, hoogwaardige reinigingsmiddelen, verplosser, autoprodukten, industriële koelsmeermiddelen, bandenreparatie producten en balanceergewichten. Deze stoffen zijn als volgt geclassificeerd: ADR-klasse 2, 3, 6.1, 8 en 9.

Daarnaast vindt er opslag plaats van ADR-vrije stoffen en handelsgoederen die als ongevaarlijk worden beschouwd. Gelet op het bovenstaande, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de omgevingsvergunning te verlenen.

Procedure

Op deze vergunningaanvraag is op grond van artikel 3.7 lid 2 en 3.10 lid 3 van de Wabo de procedure van paragraaf 3.2 Wabo en titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing (reguliere voorbereidingsprocedure).

Besluit

Wij besluiten gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1, lid 1, onder e en 3.7 lid 2 en 3.10 lid 3 van de Wabo:

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het milieuneutraal veranderen van de werking van de inrichting door:

- De plaatsing van een brandveiligheidsopslagkast;
- De aanvraag onderdeel uit te laten maken van deze vergunning;
- Aan deze vergunning voorschriften te verbinden.

Bezwaar

Tegen de beschikking kan door belanghebbenden bezwaar worden aangetekend bij de gemeente Binnenmaas, namens deze de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, t.a.v. onder vermelding van 'Awb-bezwaar' in de linkerbovenhoek van envelop en bezwaarschrift, Postbus 550, 3300 AN Dordrecht. Op grond van artikel 6:7 van de Awb bedraagt de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift 6 weken. De termijn vangt, ingevolge artikel 6:8, eerste lid van de Awb, aan met ingang van de dag na die waarop het besluit aan de aanvrager is toegezonden.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en dient ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van de beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt;
- de gronden van het bezwaar (de motivering).



Voorlopige voorziening

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking aan de aanvrager. Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Heeft men er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een belanghebbende, die een bezwaarschrift heeft ingediend, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht WABOM (Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam) verzoeken om een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

Ondertekening

DORDRECHT,

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van BINNENMAAS,
namens dezen,

het hoofd van de afdeling Vergunningen en Meldingen,
van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,

ing. M.H. Hraepers

Besluitdatum: 3 april 2014

- Bijlage: - Bijlage A: 'Activiteit milieu inclusief voorschriften'
- Kopie: - Dasic Holland B.V., t.a.v. de [redacted], Mijlweg 47, 3295 KG 's-Gravendeel;
- KWA, t.a.v. de heer [redacted], Spijksedijk 18-c, 4207 GN Gorinchem;
- Burgemeester en wethouders van Binnenmaas,
Postbus 5455, 3299 ZH Maasdam.

Bijlage A: Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: 1182941 (OLO).

In deze bijlage worden de activiteitgebonden overwegingen met de daarbij behorende voorschriften en mededelingen vermeld voor de activiteit:

Milieu, een milieuneutrale verandering van de inrichting (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo).

PROCEDURELE ASPECTEN MILIEU

Gegevens aanvrager

Op 4 maart 2014 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Dasic Holland B.V. voor haar inrichting gelegen aan de Mijlweg 47 te 's Gravendeel.

Projectbeschrijving aanvraag

Het project waarvoor vergunning wordt aangevraagd betreft het plaatsen van een brandveiligheidsopslagkast ten behoeve van de opslag van kleine hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Dit betreft met name monsters van ADR klasse 3, 8 en 9 stoffen. De totale voorraad in de brandveiligheidskast bedraagt niet meer dan 250 liter.

Huidige vergunnings situatie

Aan Dasic Holland B.V. hebben wij de volgende vergunning verleend:

- revisievergunning op 18 oktober 2013, kenmerk 2013025407/mwe.

Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure met een standaard termijn van 8 weken na ontvangst van de aanvraag zoals beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo.

Volledigheid van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

TOETSINGSKADER MILIEU

Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. Uit artikel 2.14, lid 5, van de Wabo volgt dat een omgevingsvergunning voor een verandering van de inrichting of de werking daarvan die niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu kan worden verleend als wordt voldaan aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3, van de Wabo. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsing milieuneutraal veranderen

De gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend, en
- niet m.e.r.-plichtig is.



Op grond van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet. Wij overwegen daarbij het volgende.

A. Toetsing gevolgen voor milieu

We hebben de aspecten voor het milieu beoordeeld en getoetst of de verandering niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan.

Hieronder gaan we alleen in op die aspecten die daarbij mogelijk van belang zijn. Op de overige milieuaspecten heeft de verandering geen invloed.

Ook bevat de verandering geen milieuaspecten die in het Activiteitenbesluit milieubeheer worden geregeld.

Veiligheid, opslag conform PGS 15

Bij Dasic Holland B.V. is op 18 oktober 2013 een omgevingsvergunning verleend voor de opslag van gevaarlijke stoffen, te weten: hoogwaardige reinigingsmiddelen, verfoplosser, autoprodukten, industriële koelsmeermiddelen, bandenreparatie producten en balanceergewichten. Deze stoffen zijn als volgt geclassificeerd: ADR klasse 2, 3, 6.1, 8 en 9. Daarnaast vindt er opslag plaats van ADR-vrije stoffen en handelsgoederen die als ongevaarlijk worden beschouwd. De opslagloods is uitgerust conform beschermingsniveau 3.

Onderhavige aanvraag milieuneutrale wijziging omgevingsvergunning betreft het plaatsen en gebruiken van een brandveiligheidsopslagkast ten behoeve van de opslag van kleine hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Dit betreft met name stoffen van ADR klasse 3, 8 en 9. De totale voorraad in de brandveiligheidskast bedraagt niet meer dan 250 liter. Deze voorraad leidt niet tot een uitbreiding of aanpassing van de hoeveelheid van de gevaarlijke stoffen binnen de inrichting. Het gaat om een beperkt deel van gevaarlijke stoffen die in deze nieuwe opslagkast wordt geplaatst in plaats van in de bestaande kluisen. De kast heeft een brandwerendheid van 90 minuten.

In de vergunning van 8 oktober 2013, kenmerk 2013025407/mwe zijn in voorschrift 7.1.1 onder andere voorschriften gesteld voor de opslag in een brandveiligheidskast. Het voorschrift luidt:

7.1.1 De opslag van gevaarlijke stoffen in de opslagloods en de opslagkluisen dienen te voldoen aan het gestelde in de paragrafen 1.3, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.7, 3.9 t/m 3.19, 3.21, 3.23, 7.1, 7.2, 7.3 en 7.4 van de PGS 15:2011, versie 2012.

Paragraaf 3.10 t/m 3.15 gelden specifiek voor de brandveiligheidsopslagkast. Omdat de brandveiligheidskast niet is genoemd, is in onderhavige vergunning een voorschrift hierover opgenomen. Daarnaast is een extra voorschrift opgenomen omtrent het dicht houden van deze brandveiligheidsopslagkast. Hiermee worden de eventuele risico's voldoende afgedekt door het voldoen aan de van toepassing zijnde richtlijn met betrekking tot de opslag van gevaarlijke stoffen in de brandveiligheidsopslagkast conform de PGS 15.

Conclusie

De aanvraag milieuneutrale wijziging omgevingsvergunning leidt niet tot een wijziging van de veiligheidssituatie.

Overige aspecten

De aspecten lucht, bodem en geluid zijn tevens beoordeeld, maar zijn voor deze wijziging niet relevant.

Eindconclusie

Gelet op het voorgaande heeft de aangevraagde verandering geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan reeds vergund.

B. Toetsing andere inrichting

Door de verandering blijft de inrichting onder dezelfde categorie-indeling van het Bor vallen (zie hiervoor).

Ook leidt de verandering niet tot een 'andere inrichting'.

Conclusie

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering concluderen wij dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

C. Toetsing milieueffectrapport

De in de aanvraag beschreven voorgenomen veranderingen/voorgenomen activiteit, staat niet vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage.

Er is daarmee geen sprake van een activiteit als bedoeld in het Besluit milieueffectrapportage.

Eindconclusie

Gelet op het bovenstaande concluderen wij dat de aangevraagde verandering:

- niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen van het milieu dan reeds vergund;
- niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend;
- niet m.e.r.-plichtig is.

Er bestaat, gelet op het voorgaande, geen grond om omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

De aangevraagde vergunning kan worden verleend op grond van artikel 3.10 lid 3 Wabo.

VOORSCHRIFTEN

1 Brandveiligheidsopslagkast

1.1

De brandveiligheidsopslagkast dient te voldoen aan het gestelde in de paragrafen 3.10 t/m 3.15 van de PGS 15:2011, versie 2012.

1.2

De brandveiligheidsopslagkast dient altijd gesloten te worden gehouden behoudens voor het plaatsen en uithalen van gevaarlijke stoffen.