

	07:00-19:00 uur	19:00-23:00 uur	23:00-07:00 uur
LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
LAr,LTLT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
LAmx op de gevel van gevoelige gebouwen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
LAmx in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

Constatering

Tijdens de controle is vastgesteld dat het volgende artikel niet wordt nageleefd.

Wettelijke kader: Activiteitenbesluit milieubeheer

Artikel: 2.17

Omschrijving:

Op 26 mei 2016, omstreeks 22.45 uur en 23.10 uur, is vastgesteld dat het geluid, afkomstig van de koelinstallatie van restaurant 'De Heeren van Ambacht', zeer goed hoorbaar was als zijnde een koelinstallatie die periodiek in bedrijf is. Op 26 mei 2016, tussen 23.15 en 23.30 uur, is vervolgens tweemaal het geluidsniveau gemeten op de gevel van de, naast de inrichting gelegen, woning aan de Dorpsstraat 20 te Hendrik-Ido-Ambacht.

Gemeten is met een gekalibreerde geluidsmeter, merk RION NL-52, serienummer: 00630454.

Het gemeten equivalente geluidsniveau LAeq bedroeg 48 dB(A). Het LAmx niveau (piekniveau) ten gevolge van de installatie is niet gemeten. Tijdens de meetperiode is geluid, afkomstig van de koelinstallatie, met intervallen van ca. 10 minuten onophoudelijk en duidelijk hoorbaar waargenomen.

De geluidsmetingen zijn, door een geluidspecialist van onze dienst, beoordeeld en berekend.

Na toetsing aan eerder genoemd geluidsnorm is een overschrijding in de nachtperiode vastgesteld van **9 dB(A)** voor het LAr, LT –niveau.

Beleid

Ingevolge onze nalevingstrategie en de sanctiestrategie treden wij op tegen de hierboven genoemde overtreding. Het overtreden artikel beoogt namelijk een algemeen belang te beschermen. Wij vinden het verder van belang dat wettelijke voorschriften worden gehandhaafd. Ook ter voorkoming van precedentwerking vinden wij dat de overtreding niet langer mag voortduren.

Handhaving

Op grond van de artikelen 5.1 juncto 5.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), artikel 125 van de Gemeentewet en 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht hebben wij de bevoegdheid een last onder dwangsom op te leggen.

Bij brief van 18 juli 2016 (kenmerk D-16-1616533) hebben wij aan u ons voornemen kenbaar gemaakt om aan u een last onder dwangsom op te leggen.

Zienswijze

U bent op grond van artikel 4.8 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid gesteld uw zienswijze kenbaar te maken.

Van deze gelegenheid hebt u geen gebruik gemaakt.

Besluit

Wij hebben dan ook besloten om aan u een last onder dwangsom op te leggen op grond waarvan:

U verplicht wordt tot het geheel beëindigen van de overtreding van artikel 2.17, door zorg te dragen dat de koelinstallatie dusdanig wordt aangepast dat u aan de normen zoals genoemd in tabel 2.17a voldoet.

U een dwangsom verbeurt van € 2.500,- per constatering tot een maximum van € 12.500,-, als ná de hieronder genoemde termijn, niet wordt voldaan aan voornoemde verplichting.

Dit geldt vanaf 2 weken (begunstigingstermijn) na de datum van verzending van de definitieve beschikking.

De hoogte van de dwangsom is gebaseerd op de zwaarte van de geconstateerde overtredingen, de kosten voor het treffen van voorzieningen of maatregelen en het economisch voordeel als de voorzieningen of maatregelen niet zouden worden getroffen.

Dit besluit geldt mede jegens de rechtsopvolger van degene aan wie het besluit is opgelegd alsmede jegens iedere verdere rechtsopvolger.

Op grond van artikel 6.1 Wabo treedt dit besluit in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking.

Een last onder dwangsom wordt verbeurd door het enkele feit dat de aanschrijving niet wordt nagekomen. U kunt voorkomen dat een dwangsom wordt verbeurd, door de hiervoor genoemde tekortkoming tijdig op te heffen.

De geconstateerde tekortkoming is mogelijk een strafbaar feit. De genoemde termijn sluit vervolging door het Openbaar Ministerie niet uit.

Actieve openbaarmaking

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) is voornemens dit handhavingsbesluit integraal openbaar te maken op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur.

De openbaarmaking zal gebeuren door het publiceren van onderhavig document op de website van OZHZ. Wij verwijzen u hiervoor naar de u gelijktijdig met dit besluit toegezonden brief van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Is deze beschikking onduidelijk of heeft u er vragen over?

Neemt u dan eerst telefonisch contact met ons op. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift hoeft te schrijven.

Bezwaar maken

U kunt tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de datum waarop het besluit is verzonden. Dit kan bij burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening en in elk geval bevatten: naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Hebben u of andere belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een belanghebbende, die een bezwaarschrift heeft ingediend, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B (Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam) verzoeken om een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Digitaal%20procederen/33>. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht,
namens dezen,
Hoofd afdeling Toezicht en Handhaving
van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze brief is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

- Bijlage: - tekst artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
- beoordeling geluidsmeting (conform HMRI methode 1.1 en Activiteitenbesluit)
- Kopie: - gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.
- de Officier van Justitie, Functioneel Parket, Handhavingseenheid Rotterdam.
- Nationale politie, regionale eenheid Rotterdam, basisteam Drechtsteden Buiten, t.a.v. de teamchef.
- Inspectie Leefomgeving en Transport, t.a.v. de Inspecteur-Generaal.
- OZHZ, t.a.v. mevrouw [REDACTED]

Bijlage 1: Tekst artikel 2.17 Activiteitenbesluit milieubeheer

Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau (LAmax), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat:

a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;

Tabel 2.17a

	07:00-19:00 uur	19:00-23:00 uur	23:00-07:00 uur
LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
LAr,LTLT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

b. de in de periode tussen 07:00 en 19:00 uur In tabel 2.17a opgenomen geluidsniveaus (LAmax) niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;

c. de in tabel 2.17a aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet gelden indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen;

d. de in tabel 2.17a aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de grens van het terrein;

e. de waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen slechts gelden in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten; en

f. de in tabel 2.17a aangegeven waarden niet gelden op gevoelige objecten die zijn gelegen op een gezoneerd industrieterrein.

Gevelreflectie (C_g)	(geen reflectie = 0 dB, bij meting voor gevel 5 dB)		0,0
Toeslag tonaal/impuls/muziek (Kx)	(tonaal of impuls 5; muziek 10 dB)		5,0
Deel-beoordelingsniveau periode (LAri,LT) (LAeq,T - correcties + Toeslag Kx)			48,8
Zijn er andere akoestisch-relevante bedrijfssituaties van toepassing?			Nee
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAR,LT)			48,8
Toetsing			
Grenswaarde (voorschrift 2.17.1)		Nachtperiode	40
Industrieter (2.17.2) of Gem. beleid (2.19)	Nee	Zo ja, alleen binnenwaarden toetsen	
Beoordeling geluidsmeting (conform NEN 1075 methode 1. Pen Activiteitbesluit)			
Bedrijfsterrein (2.17.3) of oud recht (6.12)	Nee	Zo ja, mogelijk 5 dB extra	0
Overschrijding / onderschrijding (negatief)		(waarde afgerond in hele decibels)	9