

# de Vrjes konstruktieburo bv


aan : Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid  
t.a.v. : ██████████  
van : ██████████  
Project : 23201 – Uitbreiding Tankpark Olivet te Dordrecht  
Datum : 02-09-2024  
Betreft : Aanvulling op de ingediende Constructieve Stukken \_\_\_\_\_

Geacht ██████████


In deze notitie ontvangt u hierbij onze reactie op uw vraag met betrekking tot het wel/niet optreden van trekkrachten op de palen. Wij hebben de tankpark in de rekenprogrammatuur van AXISVM X7 ingevoerd (met een factor 0,9 voor 't eg en factor 1,65 voor wind). Uit de resultaten van deze berekening (zie onderstaande fragmenten) worden de palen enkel op een druk (-) kracht belast.

In de volgende fase zullen wij de definitieve berekeningen vanzelfsprekend in z'n totaliteit bij u indienen ter controle.

Maximale krachten (-)



Minimale krachten (-)



Met vriendelijke groet,

