



* = Schachtspringen BG te bepalen
i.o.m. leverancier kanaalplaten.

Begane grond

Schaal 1:100

BRANDVEILIGHEID CONSTRUCTIE

- Sterkte bij brand / Ijdduur bezwijken
- Lijven vlg. geldende eis brandveiligheid hoofdconstructie
- *Hoofdconstructies 60 min. conform Artikel 2.10 Ijdduur bezwijken
- Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht voldoet aan de in tabel 2.66 aangegeven brandklasse en aan rookklasse S2, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1 conform Artikel 2.67. Binnenoppervlak
- Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht voldoet aan de in tabel 2.66 aangegeven brandklasse, bepaald volgens NEN-EN 13501-1 conform Artikel 2.68. Buitenoppervlak
- Een deur, een raam, een kozijn en een daaraan gelijk te stellen constructieonderdeel voldoet aan min. brandklasse D, bepaald volgens NEN-EN 13501-1, conform Artikel 2.68. Buitenoppervlak tenzij anders aangegeven.
- Staalconstructie voorzien van brandwerende beplating WBBO 60 min.

VO.CO0 Nieuw CO, BG

DATUM:	07-12-2023	TEKENAAR:	
WLIZ:	07-12-2023	SCHAAL:	As indicated
WLIZ:		FORMAAT:	A1 841 x 594mm
WLIZ:		STATUS:	
WLIZ:		PROJECT:	Zorgoppartenariën
WLIZ:			Corneerburg, te Dordrecht

© 2023 Project 1 - 001 RW-0400001 - F 03 20 20 - F 03 20 20 11 - 2023-01 - 08 van een 00 0000 0414

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN!

