

NRB-toets bodembescherming behorende bij aanvraag revisievergunning ZHD Stevedores terminal Dordrecht en PWA-kade
Definitieve versie 21 maart 2022

Deel I Hometerminal

Activiteit conform NRB	Omschrijving activiteit ZHD	NRB code activiteit	Bodembedreigende stof	CVM nummer	Voorzieningen	Maatregelen	Wordt voldaan	Opmerkingen
Opslag bulkvloeistoffen								
Opslag in bovengrondse tank vrij van de ondergrond opgesteld	Bovengrondse dieseltank 8 m3	1.3	diesel	III	Dubbelwandige tank Lekdetectie	Inspectie tank en Visueel toezicht Algemene zorg	Ja	
	Bovengrondse dieseltank 5 m3	1.3	diesel	III	Dubbelwandige tank Lekdetectie	Inspectie tank en Visueel toezicht Algemene zorg	Ja	In lekbak geplaatst
Op- en overslag stortgoed								
3.1								
Opslag droog stortgoed	Opslag droge bulkgoederen	3.1.1.	zie stoffenlijst in aanvraag	I	Kerende voorziening	Visueel toezicht en algemene zorg	Nee	Alleen kerende vloer, geen overkapping, geen mogelijkheid tot vloestofdichte vloer. Er wordt een verzoek gedaan tot een aanvaardbaar bodemrisico
	Opslag veegvuil	3.1.1.	zie stoffenlijst in aanvraag	I	Kerende voorziening; aandacht voor hemelwater in de vorm van een overkapping of afdekking	Visueel toezicht en algemene zorg	Nee	Plaatsen overkapping maakt onderdeel uit van de vergunningaanvraag, waardoor zal worden voldaan
Overslag droog stortgoed	Overslag droge bulkgoederen, waaronder tijdelijke opslag maximaal 48 uur op de kades	3.1.2	zie stoffenlijst in aanvraag	I	Kerende voorziening	Visueel toezicht en faciliteiten en personeel	Ja	
Overslag nat stortgoed	Opslag draaisels, mogelijk aanhangende olieën	3.1.3	RVS-schroot met mogelijk aanhangende olieën	II	Vloestofdichte voorziening en aandacht voor gecontroleerde afvoer	Periodieke inspectie en controle vloestofdichte voorziening en visueel toezicht en algemene zorg	Nee	Vloer is vloestofdicht, niet aangesloten op riolering. In rioleringsplan is onderzoek naar aansluiting op de riolering opgenomen, inclusief oliewaterscheider.
Op- en overslag stoffen in emballage								
3.3								
Op- en overslag viskeuze stoffen en vloeistoffen in emballage	Olieën en vetten in vaten en IBC's kabelgat	3.3.2	zie hulpstoffentabel in aanvraag	II	Lekbak en; aandacht voor geschikte emballage	Controle op volraken lekbak en; visueel toezicht en; algemene zorg	Ja	
	Opslag afvalstoffen ontstaan op de inrichting	3.3.2	zie afvalstoffentabel van afvalstoffen ontstaan op de inrichting in aanvraag	I	Kerende voorziening en; aandacht voor geschikte emballage	Visueel toezicht en faciliteiten en personeel	Ja	
			zie afvalstoffentabel van afvalstoffen ontstaan op de inrichting in aanvraag	II	Lekbak en; aandacht voor geschikte emballage	Controle op volraken lekbak en; visueel toezicht en; algemene zorg	Ja	
Half open proces of bewerking								
4.2								
	Tank-activiteiten op tank/wasplaats	4.2.1	diesel	III	Vloestofdichte voorziening en; aandacht voor hemelwaterafvoer of gecontroleerde afvoer.	Periodieke inspectie en controle vloestofdichte voorziening en visueel toezicht en algemene zorg.	Ja	
	Tanken materieel in pandig in loods	4.2.1	diesel	I	Kerende voorziening; aandacht voor hemelwater.	Visueel toezicht en faciliteiten en personeel	Ja	
Open proces of bewerking								
4.3								

Activiteit conform NRB	Omschrijving activiteit ZHD	NRB code activiteit	Bodembedreigende stof	CVM nummer	Voorzieningen	Maatregelen	Wordt voldaan	Opmerkingen
Open proces of bewerking met vloeistoffen	Was-activiteiten op tak/wasplaats	4.3.1	diesel	I	Vloeistofdichte voorziening en; aandacht voor hemelwaterafvoer of gecontroleerde afvoer en; aandacht voor opvang van vrijkomende stoffen.	Periodieke inspectie en controle vloeistofdichte voorziening en; visueel toezicht en; algemene zorg.	Ja	
Open proces of bewerking met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen	Bewerking (o.a. zeven) van droge bulkgoederen	4.3.2	zie stoffenlijst in aanvraag	I	Kerende voorziening; aandacht voor hemelwater of gecontroleerde afvoer.	Visueel toezicht en faciliteiten en personeel	Ja	
Afvoer van afvalwater in bedrijfsriolering		5.1						
Bestaande ondergrondse riolering	Bestaande riolering	5.1.1	afvalwater	I	Aandacht voor putten, slibvangers, olieafscidders, verbindingen en ontvangputten.	Waar mogelijk inspectie als vloeistofdichte voorzieningen en; algemene zorg.	Ja	
Nieuw aan te leggen ondergrondse riolering	Nieuw aan te leggen riolering	5.1.2	afvalwater	I	Vloeistofdichte voorzieningen en; Aandacht voor putten, slibvangers, olieafscidders, verbindingen en ontvangputten.	Visuele leidinginspectie en; algemene zorg	Ja	
Activiteiten in werkplaatsen		5.3						
Activiteiten in werkplaatsen	Werkzaamheden in werkplaats	5.3	zie hulpstoffentabel in aanvraag	I	Kerende voorziening; aandacht voor gecontroleerde afvoer.	Visueel toezicht en faciliteiten en personeel	Ja	
	Werkzaamheden aan materieel nabij smeerput			III	Vloeistofdichte voorziening en; aandacht voor hemelwaterafvoer of gecontroleerde afvoer.	Periodieke inspectie en controle vloeistofdichte voorziening en; visueel toezicht en; algemene zorg.	Ja	
	Werkvoorraad olien en vetten e.d. boven lekbakken in magazijn/werkplaats	5.3	zie oliën in hulpstoffentabel in aanvraag	II	Kerende voorziening en; lekbak onder de apparatuur/machines en; aandacht voor apparatuur/machines, verspanende delen en spattende delen	Controle op volraken lekbak en; visueel toezicht en; algemene zorg	Ja	
	Bewerking snijtafel	5.3	zie oliën in hulpstoffentabel in aanvraag	I	Kerende voorziening; aandacht voor gecontroleerde afvoer.	Visueel toezicht en faciliteiten en personeel	Ja	

NRB-toets bodembescherming behorende bij aanvraag revisievergunning ZHD Stevedores terminal Dordrecht en PWA-kade
Definitieve versie 21 maart 2022

Deel II PWA-terminal

Activiteit conform NRB	Omschrijving activiteit ZHD	NRB code activiteit	Bodembedreigende stof	CVM nummer	Voorzieningen	Maatregelen	Wordt voldaan	Opmerkingen
Op- en overslag stortgoed		3.1						
Opslag droog stortgoed	<u>N.v.t.: op de PWA-terminal worden geen niet-inerte goederen opgeslagen</u>	3.1.1	n.v.t.				n.v.t.	
Overslag droog stortgoed	Overslag droge bulkgoederen, waaronder tijdelijke opslag maximaal 48 uur op de kadestrook	3.1.2	zie stoffenlijst in aanvraag	I	Kerende voorziening	Visueel toezicht en faciliteiten en personeel	Ja	
Opslag droog stortgoed	Opslag veegvuil afkomstig van kadestrook	3.1.1	zie stoffenlijst in aanvraag	I	Kerende voorziening; aandacht voor hemelwater in de vorm van een overkapping of afdekking	Visueel toezicht en algemene zorg	Ja	
Op- en overslag stoffen in emballage		3.3						
Op- en overslag viskeuze stoffen en vloeistoffen in emballage	Opslag van dieselolie in IBC	3.3.2	diesel	I	Kerende voorziening en aandacht voor geschikte emballage	Visueel toezicht en faciliteiten en personeel	Ja	
Aftappen	Tanken van materieel vanuit IBC-container	3.5	diesel	I	Kerende voorziening en aandacht voor nadruppelen tappunt	Visueel toezicht en faciliteiten en personeel	Ja	
Open proces met droge stoffen		4.3						
Open proces of bewerking met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen	<u>N.v.t.: op de PWA-terminal worden geen niet-inerte goederen gezeefd</u>	4.3.2	n.v.t.				n.v.t.	
Afvoer van afvalwater in bedrijfsriolering		5.1						
Nieuw aan te leggen ondergrondse riolering	Nieuw aan te leggen riolering	5.1.2	afvalwater	I	Vloeistofdichte voorzieningen en; Aandacht voor putten, slibvangers, olieafscidders, verbindingen en ontvangputten.	Visuele leidinginspectie en algemene zorg	Ja	