

B e s c h i k k i n g

Omgevingsvergunning

Verzoek

Wij hebben op 29 april 2021 een verzoek ontvangen van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid om wijzigingen aan te brengen in een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), met als omschrijving "wijziging van de doormelding van de sprinklerinstallatie en brandmeld- ontruimingsalarminstallatie van Vuurwerk PAP". Het gaat om de inrichting Tuincentrum Pap handelend onder de naam Vuurwerk Pap. Het betreft de locatie: Jan Valsterweg 65 te Dordrecht. De vergunning waarvoor een wijziging wordt aangevraagd is verleend op 6 april 2017 met kenmerk D-17-1655019.

Wij hebben dit verzoek geregistreerd onder nummer: Z-21-394770.

Het gaat om het wijzigen van een omgevingsvergunning op verzoek van een bestuursorgaan dat bij de totstandkoming van de omgevingsvergunning bevoegd was om advies te geven (art. 2.31, lid 1 onder a Wabo).

Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd om op dit verzoek te beslissen. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo in samenhang met hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Besluit

Wij hebben, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), besloten om:

- het voorschrift 5.2 uit de vigerende vergunning van 6 april 2017 (kenmerk D-17-1655019) in te trekken;
- het ingetrokken voorschrift te vervangen door een nieuw voorschrift. Dit voorschrift is opgenomen in bijlage B.

Bijlagen

In bijlage A zijn de stukken vermeld die onderdeel uitmaken van deze beschikking.

Naast dit generieke deel van de beschikking hebben wij voor de procedurele en inhoudelijke overwegingen respectievelijk bijlage C en D gemaakt. Al deze bijlagen zijn onderdeel van deze beschikking.

Rechtsbescherming en inwerkingtreding

Zienswijze en ontwerpbeschikking

Vanaf 27 september 2021 heeft de ontwerpbeschikking gedurende zes weken ter inzage gelegen en was er gelegenheid om zienswijzen en/of adviezen in te dienen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Beroep instellen

Een ieder die het niet eens is met dit besluit kan tegen deze beschikking een beroepschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop deze ter inzage is gelegd. Dit kan bij Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Het beroepschrift moet zijn voorzien van een handtekening en in elk geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Voor de behandeling van het beroep wordt door de rechtbank een bedrag aan griffierecht geheven.

Men kan digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

Voorlopige voorziening

De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Bij een spoedeisend belang dat dit besluit niet in werking treedt, kan een belanghebbende, die een beroepschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag verzoeken om een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via de website <https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/Rechtszaak-starten>. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

Ondertekening en verzending

DORDRECHT,

Het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht,
namens dezen,

[REDACTED]

[REDACTED] Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: 15 december 2021

Verzenddatum: 16 december 2021

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:

- Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
- Tuincentrum Pap/Vuurwerk Pap
- gemeente Dordrecht

Bijlage A

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-21-394770

Gegevens en bescheiden

Onderstaande stukken maken onderdeel uit van deze beschikking. Deze worden met de beschikking meegezonden.

- Email Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid aan de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid d.d. 7 september 2021

Bijlage B

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-21-394770

Voorschrift

1 VOORSCHRIFT BRANDMELD- EN ONTRUIMINGSINSTALLATIE

- 1.2 De doormelding van de sprinklerinstallatie en de brandmeldinstallatie vindt plaats via een particuliere alarmcentrale (PAC). De PAC verifieert de meldingen door middel van camera bewaking en meldt deze bij brand direct aan de meldkamer brandweer.

Bijlage C

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-21-394770

Procedurale overwegingen

Wij hebben op 29 april 2021 een verzoek ontvangen van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid om wijzigingen aan te brengen in een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), met als omschrijving "wijziging van de doormelding van de sprinklerinstallatie en brandmeld- ontruimingsalarminstallatie van Vuurwerk PAP". Het gaat om de inrichting Tuincentrum Pap handelend onder de naam Vuurwerk Pap. Het betreft de locatie: Jan Valsterweg 65 te Dordrecht. De vergunning waarvoor een wijziging wordt aangevraagd is verleend op 6 april 2017 met kenmerk D-17-1655019.

Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Oprichting	6 april 2017	D-17-1655019.	de oprichting van een inrichting (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo) voor het opslaan (totaal 24.912 kilogram), ompakken en verkopen van consumentenvuurwerk

Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C van het Bor. De volgende categorieën zijn van toepassing:

Categorie	Omschrijving
3.6	opslaan, ompakken en verkopen van consumentenvuurwerk met een capaciteit van meer dan 10.000 kg (totaal 24.912 kg)

Op grond van deze categorie is sprake van een vergunningplichtige activiteit.

Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4, tweede lid van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor, op grond van de activiteiten van de inrichting, genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 3.6 van het Bor. Het bevoegd gezag kan de voorschriften van de omgevingsvergunning wijzigen ter uitvoering van een verzoek van een bestuursorgaan dat bij de totstandkoming van deze omgevingsvergunning bevoegd was advies uit te brengen (artikel 2.29 1^e lid onder b en 2.31 1^e lid onder a). In dit geval was het de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid die om aanpassing van een voorschrift vroeg.

Procedure uitgebreid

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van het verzoek kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van het verzoek tot wijzigen van de vergunning.

Overleg met Vuurwerk Pap

Op 27 augustus 2021 hebben wij Vuurwerk Pap per brief en mondeling op de hoogte gesteld van ons voornemen tot het wijzigen van de vergunning. Binnen de gestelde termijn van twee weken is hierop geen reactie ontvangen. Mondeling is doorgegeven dat Vuurwerk Pap geen bezwaar heeft tegen de wijziging.

Zienswijze op ontwerpbeschikking

Vanaf 27 september 2021 heeft de ontwerpbeschikking gedurende zes weken ter inzage gelegen en was er gelegenheid om zienswijzen en/of adviezen in te dienen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Bijlage D

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-21-394770

Inhoudelijke overwegingen

Toetsingskader milieu

De in het verzoek van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid aangevraagde wijzigingen hebben alleen gevolgen voor het aspect brandveiligheid. De overige aspecten zijn voldoende geregeld in de geldende vergunning. In deze veranderingsvergunning worden daarom voor deze aspecten geen voorschriften gesteld, maar wordt verwezen naar de voorschriften bij de vigerende vergunning van 6 april 2017 met kenmerk D-17-1655019.

Brandveiligheid

De gevraagde wijziging heeft alleen betrekking op de doormelding van de sprinklerinstallatie en brandmeld-ontruimingsalarminstallatie. Deze is recent gewijzigd in overleg met de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid waardoor voorschrift 5.2 uit de vigerende vergunning vervangen moet worden.

Het oude voorschrift luidde:

5.2 De doormelding van de brandmeld- en ontruimingsinstallatie moet plaats vinden op criterium 3 (sprinkler) van de doormeldeenheid.

Dit voorschrift wordt vervangen door:

5.2 De doormelding van de sprinklerinstallatie en de brandmeldinstallatie vindt plaats via een particuliere alarmcentrale (PAC). De PAC verifieert de meldingen door middel van camera bewaking en meldt deze bij brand direct aan de meldkamer brandweer.