

## **B E S C H I K K I N G**

### **Omgevingsvergunning**

Besluit van de burgemeester en wethouders van de gemeente Molenlanden.

#### **Aanvraag**

Wij hebben op 29 juli 2021 een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Den Hartog B.V. (Tankstation Mons), met omschrijving: "wijziging aan bestaande inrichting tankstation". Deze aanvraag gaat over de locatie: Sluis 18 te Groot-Ammers.

Wij hebben deze aanvraag geregistreerd onder nummer: Z-21-395060.

De activiteit 'Milieu' wijzigen van een inrichting (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo) is aangevraagd.

#### **Bevoegd gezag**

Wij zijn bevoegd om op deze aanvraag te beslissen. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo in samenhang met hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

#### **Besluit**

Wij hebben, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), besloten:

- voor de inrichting op de locatie Sluis 18 te Groot-Ammers de omgevingsvergunning te verlenen voor het wijzigen van een inrichting (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo). De verandering betreft het plaatsen van twee PGS-15 opslagen voor gasflessen en het in werking hebben van een wasmachine/drooginstallatie;
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden. Deze voorschriften zijn opgenomen in bijlage B;
- dat voor het overige de voorschriften uit de vigerende vergunning van toepassing zijn op de verandering.

#### **Bijlagen**

Wij hebben ons besluit gebaseerd op de bij de aanvraag ingediende stukken. In bijlage A zijn de stukken vermeld die onderdeel uitmaken van deze beschikking. Naast dit generieke deel van de beschikking hebben wij voor de procedurele en inhoudelijke overwegingen respectievelijk bijlage C en D gemaakt. In bijlage E zijn de gebruikte begrippen opgenomen. Al deze bijlagen zijn onderdeel van deze beschikking.

#### **Rechtsbescherming en inwerkingtreding**

##### Zienswijze en ontwerpbeschikking

Vanaf 18 januari 2022 heeft de ontwerpbeschikking gedurende zes weken ter inzage gelegen en was er gelegenheid om zienswijzen en/of adviezen in te dienen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

##### Beroep instellen

Een ieder die het niet eens is met dit besluit kan tegen deze beschikking een beroepschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop deze ter inzage is gelegd. Dit kan bij Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Het beroepschrift moet zijn voorzien van een handtekening en in elk geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Voor de behandeling van het beroep wordt door de rechtbank een bedrag aan griffierecht geheven.

Men kan digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of e-Herkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

#### Voorlopige voorziening

De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Bij een spoedeisend belang dat dit besluit niet in werking treedt, kan een belanghebbende, die een beroepschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam verzoeken om een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via de website <https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/Rechtszaak-starten>. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

**Ondertekening en verzending**

**DORDRECHT,**

Burgemeester en wethouders van Molenlanden,

namens dezen,

[REDACTED]

[REDACTED] Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

*Deze beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.*

Besluitdatum: 7 maart 2022

Verzenddatum: 7 maart 2022

Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan:

- Tankstation Mons
- Gemeente Molenlanden

## **Bijlage A**

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-21-395060

### Gegevens en bescheiden

Onderstaande stukken maken onderdeel uit van deze beschikking. Omdat deze stukken bij de aanvrager bekend en aanwezig zijn, worden deze niet gewaarmerkt en niet met de beschikking meegezonden. De stukken die bij de behandeling van de aanvraag zijn vervallen, zijn vervangen of niet ter zake doen, worden hieronder niet vermeld.

- Aanvraagformulier d.d. 29 juli 2021, met kenmerk: 6281841;
- Tekening 2021 situatie;
- 2021 Toelichting op melding verandering inrichting, d.d. 29 juli 2021;
- Tweede toelichting Esso Mons Groot-Ammers, d.d. 21 september 2021;
- Derde toelichting Esso Mons Groot-Ammers, d.d. 7 december 2021;
- 210628 REV 2 Tekening Sluis, d.d. 7 december 2021.

## **Bijlage B**

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-21-395060

### **Voorschriften**

#### **1. EXTERNE VEILIGHEID**

##### **1.1. OPSLAG VAN GASFLESSEN (ADR-KLASSE 2)**

- 1.1.1. In de opslagcontainers voor gasflessen mogen uitsluitend gasflessen met propaan en/of butaan worden opgeslagen, waarbij per container maximaal 18 gasflessen met een inhoud van 10,5 kg mogen worden opgeslagen.
- 1.1.2. De opslag van gasflessen (ADR-klasse 2) moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimten plaatsvinden en moet voldoen aan de volgende voorschriften van de richtlijn PGS 15 (2016):  
6.1.1, 6.2.1, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.9 t/m 6.2.11, 6.2.14 t/m 6.2.17.

##### **1.2. Afstandseis PGS 16**

- 1.2.1. De afstand tussen de uitpandige opslagcontainers en onderdelen van de LPG-installatie dient conform de PGS 16 (2010) minimaal 15 meter te bedragen.

#### **2. ENERGIE**

- 2.1.1. Het energiegebruik van de inrichting dient elk jaar te worden geregistreerd. Uit de registratie dient te blijken wat het elektriciteitsgebruik is (in kWh), het aardgasgebruik (in m<sup>3</sup>) en het gebruik van eventuele andere energiedragers.

## Bijlage C

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-21-395060

### Procedurele overwegingen

#### Gegevens aanvrager

Op 29 juli 2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: Den Hartog B.V. (tankstation Mons).

#### Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven.

De inrichting betreft een tankstation. Het tankstation is uitgebreid met twee gasflessenopslagen. Ook is op het tankstation een wasmachine/droger combinatie geplaatst. Deze installatie wordt door particulieren gebruikt voor het wassen van grotere hoeveelheden wasgoed.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

#### Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

| Soort                      | Datum            | Kenmerk        | Onderwerp  |
|----------------------------|------------------|----------------|--|
| Revisievergunning*         | 22 mei 1999      | LI 96 .2017 GD | Revisie  |
| Ambtshalve wijziging*      | 12 juni 2006     | 2006009883     | Doorzetbeperking LPG naar 1000 m3  |
| Ambtshalve wijziging       | 20 mei 2010      | 2010014448     | Doorzetbeperking LPG naar 500 m3.  |
| Milieuneutrale verandering | 14 december 2015 | Z-15-276277    | Het vullen van het LPG-reservoir met een tankwagen voorzien van hitte werende bekleding conform NTA 8820 |

De hierboven genoemde vergunningen waar een \*bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

#### Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C van het Bor. De volgende categorieën zijn van toepassing:

| Categorie   | Omschrijving                       |
|-------------|------------------------------------|
| 5.4 onder f | het aftappen van LPG uit LPG-tanks |
| 2.7 onder m | voor het afleveren van LPG         |
|             |                                    |

Op grond van categorie 5.4 onder f en 2.7 onder m is sprake van een vergunningplichtige activiteit.

#### Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4, tweede lid van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor, op grond van de activiteiten van de inrichting, genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 2.7 onder m en 5.4 onder f van het Bor.

#### Volledigheid aanvraag

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 25 augustus 2021 in de gelegenheid gesteld om tot 4 weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 21 september 2021. Naar aanleiding van de aanvullende gegevens was er nogmaals reden om nadere informatie te vragen. Daarom hebben wij op 11 november 2021 nogmaals om aanvullende gegevens gevraagd. Deze gegevens hebben wij op 7 december 2021 ontvangen.

Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is 8 weken opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

#### Procedure uitgebreid

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag via officiële bekendmakingen.nl.

## Bijlage D

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-21-395060

### Inhoudelijke overwegingen

#### Toetsingskader milieu

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo.

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij conform artikel 2.14, eerste lid onder a, b en c van de Wabo:

- de bestaande toestand van het milieu betrokken;
- met het milieubeleidsplan rekening gehouden;
- de best beschikbare technieken in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

De in de vergunning aangevraagde wijzigingen hebben geen gevolgen voor de aspecten afval, afvalwater, bodem, geur, geluid en lucht. Deze aspecten zijn voldoende geregeld in de geldende vergunning. In deze veranderingsvergunning worden daarom voor deze aspecten geen voorschriften gesteld, maar wordt verwezen naar de voorschriften bij de revisievergunning van 22 mei 1999 met kenmerk LI 96.2017 GD.

#### Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (type C inrichting) geldt. Binnen het bedrijf vinden activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. Er moet worden voldaan aan de volgende paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling, voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten:

- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- Paragraaf 3.2.1 Het in werking hebben van een middelgrote stookinstallatie, gestookt op standaard brandstof;
- Paragraaf 3.3.1 Afleveren van vloeibare brandstof of gecompriemd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen;
- Paragraaf 3.4.2 Opslaan in ondergrondse opslagtanks van vloeibare brandstof, afgewerkte olie, bepaalde organische oplosmiddelen of vloeibare bodembedreigende stoffen die geen gevaarlijke stoffen of CMR stoffen zijn;
- Paragraaf 5.3.1. LPG-tankstations.

Voor het overige is per hoofdstuk of afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn. Van belang voor deze vergunning is, of de inrichting ook voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen voldoet aan de best beschikbare technieken. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

De voorschriften voor het onderdeel milieu, die in deze vergunning zijn opgenomen betreffen aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.



### Bestemmingsplan

De activiteiten zijn getoetst aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Dorpskernen". Dit plan is op 4 november 2014 vastgesteld. De aanvraag valt binnen de bestemmingen "Gemengd", "Waarde-Archeologie 1" en "Waterstaat-Waterkering". Op de locatie is de functie "verkooppunt motorbrandstoffen met LPG" van toepassing.

Naar ons oordeel past de aanvraag binnen de aangegeven bestemming en voldoet de aanvraag aan de daarbij gegeven regels.

### Best beschikbare technieken (BBT)

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Bij het opstellen van de omgevingsvergunning milieu moet rekening worden gehouden met de BBT-conclusies. De Europese Commissie stelt de BBT-conclusies op en maakt deze bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie.

BBT-conclusies is een document met de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld overeenkomstig artikel 13 lid 5 en 7 van de Richtlijn industriële emissies (Rie).

Het verschil tussen artikel 13 lid 5 en lid 7 van de Rie is:

- BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13 lid 5 heeft de Europese Commissie vastgesteld ná 6 januari 2011. Dit op basis van artikel 75 lid 2 van de Rie.
- BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13 lid 7 is het hoofdstuk Best available techniques (BAT) uit de BREF's. De Europese commissie heeft deze BREF's vastgesteld vóór 6 januari 2011. Dit hoofdstuk geldt als BBT-conclusies totdat de Europese Commissie voor die activiteit nieuwe BBT-conclusies vaststelt.

Als op een activiteit of op een type productieproces binnen de inrichting waarvoor een vergunning is aangevraagd, geen BBT-conclusies of informatiedocumenten over BBT van toepassing zijn, of als de van toepassing zijnde BBT conclusies of informatiedocumenten niet alle mogelijke milieueffecten van de activiteit of het proces behandelen moet het bevoegd gezag de BBT zelf vast stellen. Hierbij houdt het bevoegd gezag in ieder geval rekening met:

- de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;
- de toepassing van stoffen die minder gevaarlijk zijn dan stoffen of mengsels als omschreven in artikel 3 van de EG-verordening(nr. 1272/2008) indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels;
- de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en opnieuw gebruiken van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;
- vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd;
- de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;
- de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
- de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen;
- de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen;
- het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie;
- de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken;
- de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.

De op één van deze criteria vastgestelde BBT moet een milieubeschermingsniveau garanderen dat tenminste gelijkwaardig is aan het niveau in de BBT-conclusies.

### *Concrete bepaling beste beschikbare technieken*

Bij het bepalen van de BBT hebben wij rekening gehouden met de volgende informatiedocumenten over BBT, zoals aangewezen in de bijlage van de Mor:

- Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB 2012);
- PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, september 2016;
- PGS 16 LPG: Afleverinstallaties, september 2010.

Verder hebben wij bij het bepalen van de BBT rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde specifieke literatuur:

- Nationaal milieubeleidsplan 4 (NMP 4);
- Handleiding meten en rekenen industrielawaai (1999);
- Energie in de milieuvergunning (Ministerie van VROM en het Ministerie van EZ, 1999);
- Circulaire effectafstanden externe veiligheid LPG-tankstations voor besluiten met gevolgen voor de effecten van een ongeval;
- Circulaire geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting, 29 februari 1996.

### *Conclusie BBT*

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

### Afvalstoffen

De verandering leidt niet tot meer of andere afvalstoffen dan al zijn vergund.

### Afvalwater

Het afvalwater afkomstig van de wasmachine-installatie wordt geloosd op het gemeentelijk riool. De riolering waar de wasmachine op is aangesloten loopt via een andere route dan het bedrijfsafvalwater dat vanaf de vloestofdichte vloer bij de benzinepompen vandaan komt. Hierdoor gaat het afvalwater van de wasmachine niet langs de olie/benzineafscheider maar komt daarna pas op het riool uit. De werking van de olie/benzineafscheider blijft hierdoor gegarandeerd. Er worden geen chemische wasmiddelen toegepast bij de wasmachine. Hierdoor bevat het afvalwater geen chemicaliën.

De lozing op het vuilwaterriool valt onder de regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Er zijn daarom geen voorschriften in de vergunning opgenomen.

### Bodem

Er is geen sprake van nieuwe bodembedreigende activiteiten. Bij de wasmachine is er geen sprake van bodembedreigende stoffen. Desondanks staat de wasmachine volledig in het zicht en is er continue toezicht en inspectie. Bij een lekkage kan er direct actie worden ondernomen. Aangezien er geen sprake is van nieuwe bodembedreigende activiteiten, is het niet nodig om aanvullende voorschriften te stellen.

### Energie

Uit de aanvraag blijkt dat er geen sprake is van een relevant jaarlijks energiegebruik door de inrichting. Echter dient de inrichting wel te toetsen of de beste beschikbare technieken (BBT) kunnen worden toegepast om tot een verantwoord zuinig energiegebruik te komen. Aan de vergunning zijn zodoende standaard voorschriften voor een zuinig gebruik van energie opgenomen. In de revisievergunning van 22 mei 1999 met kenmerk LI 96 .2017 GD is een voorschrift opgenomen dat bij de aanschaf van energieverbruikers met energiebesparing rekening dient worden gehouden. We hebben daarom alleen een voorschrift opgenomen over het registreren van het energieverbruik.

### Externe Veiligheid

De inrichting is uitgebreid met twee PGS-15 gas-containers voor elk maximaal 18 gasflessen van 10,5 kg. De opslag van gasflessen is een nieuwe activiteit voor het tankstation.

Ten behoeve van de op- en overslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatierreeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Deze PGS richtlijnen zijn vermeld als Nederlandse informatiedocumenten over BBT in de bijlage van de Mor. Voor de beoordeling van de aanvraag van de inrichting is PGS 15 (2016) relevant

Voor de beoordeling van de aanvraag van de inrichting zijn de volgende PGS richtlijnen relevant:

- PGS 15 (2016);
- PGS 16 (2010).

#### *PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen*

Uit de aanvraag blijkt dat de opslag voldoet aan de PGS 15 en daarmee voldoet aan BBT. De gasflessen worden opgeslagen in twee gascontainers. In de beide opslagcontainers worden per container maximaal 18 flessen a 10,5 kg propaan en/of butaan opgeslagen. In totaal gaat het om 36 gasflessen. De opslagcontainers staan op meer dan 5 meter van de verkoopruimte en meer dan 3 meter vanaf de erfrens. De relevante onderdelen van deze richtlijn zijn bij voorschrift aan dit besluit verbonden.

#### *PGS16: Afleveringinstallaties LPG*

De PGS 16 (versie 2010) is van toepassing op onder andere installaties voor de aflevering van LPG aan motorvoertuigen voor het wegverkeer. In artikel 4.2.2.d van PGS 16 is opgenomen dat er een minimale afstand van 15 meter geldt tussen opslagen van gevaarlijke stoffen en onderdelen van de LPG-installatie. Uit de aanvraag is gebleken dat de afstand tussen de opslagcontainers en de LPG installatie meer dan 15 meter bedraagt. De aanvraag voldoet hiermee aan PGS 16 en daarmee aan BBT. In de vergunning is een voorschrift opgenomen om te garanderen dat de afstand tussen de gasflessencontainers en de LPG-installatie tenminste 15 meter blijft.

### Geluid en trillingen

Bij het tankstation is een wasmachine/droger installatie in gebruik genomen. Deze installatie heeft een opgegeven geluidsdruk van 62 dB(A). De installatie leidt niet tot een significante bijdrage aan het heersende geluidsniveau. De activiteit kan voldoen aan de huidige geluidsvoorschriften van de revisievergunning van 22 mei 1999 met kenmerk LI 96 .2017 GD.

### Lucht

De wijzigingen leiden niet tot nieuwe of grotere emissies naar de lucht.

### Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de activiteiten van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

## **Bijlage E**

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-21-395060

### **Begrippen**

**BBT:** Best Beschikbare techniek genoemd in een BBT document.

**AFVALWATER:** Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.

**BEDRIJFSAFVALWATER:** Afvalwater (inclusief verontreinigd hemelwater), niet zijnde huishoudelijk afvalwater.

**BEDRIJFSRIOLERING:** Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.

**HEMELWATER:** Alle neerslag, zoals regen, sneeuw of hagel.

**RIOLERING:** Bedrijfsriolering of openbare riolering.

**VLOEISTOFDICHTTE VLOER OF VOORZIENING:** Vloer of voorziening direct op de bodem die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van de vloer of voorziening kan komen

**PGS:** Publicatiereeks gevaarlijke stoffen