

B E S C H I K K I N G

Omgevingsvergunning milieuneutraal

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Onderwerp

Wij hebben op 15 februari 2022 een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Waterschap Hollandse Delta, met omschrijving: "Opslag- en doseerinstallatie hulpstoffen RWZI Zwijndrecht".

Deze aanvraag gaat over de locatie: Veerweg 51 te Zwijndrecht.

Wij hebben deze aanvraag geregistreerd onder nummer: Z-22-404346 / OLO-nummer 6715845.

De activiteit 'Milieu, een milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo)' is aangevraagd.

Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd om op deze aanvraag te beslissen. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo in samenhang met hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Besluit

Wij hebben, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), besloten om voor de inrichting op de locatie Veerweg 51 te Zwijndrecht omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteit:

- Milieu, een milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo).
- Voorschriften 6.3.1 en 6.3.2 (van de vergunning d.d. 19 oktober 2020 met kenmerk D-20-2089609) zijn op de milieuneutrale verandering van toepassing.

Bijlagen

Wij hebben ons besluit gebaseerd op de bij de aanvraag ingediende stukken. In bijlage A zijn de stukken vermeld die onderdeel uitmaken van deze beschikking. Naast dit generieke deel van de beschikking hebben wij voor de beoordeelde activiteit een bijlage gemaakt (bijlage B). In die bijlage zijn de overwegingen beschreven. Al deze bijlagen zijn onderdeel van deze beschikking.

Procedure

Vorbereidingsprocedure

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit of geval waarvoor de uitgebreide voorbereidingsprocedure volgens paragraaf 3.3. van de Wabo moet worden gevolgd. De beschikking is daarom voorbereid volgens paragraaf 3.2. "De reguliere voorbereidingsprocedure" van de Wabo.

Volledigheid aanvraag

De Regeling omgevingsrecht (Mor) bepaalt welke stukken er ten minste bij een aanvraag omgevingsvergunning moeten worden ingediend. Bij indiening van de aanvraag waren die stukken in voldoende mate aanwezig.

Bezwaar maken

Een belanghebbende kan tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de datum waarop het besluit is verzonden. Dit kan tot en met uiterlijk 18 mei 2022 bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP 's-Gravenhage. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening en ten minste bevatten: naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de indiener, de dagtekening, nummer/kenmerk van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de reden van het bezwaar, en de vermelding "Awb-bezwaar" in de linker bovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift.

Bezwaarschriften kunnen ook worden ingediend via het loket op de website van de provincie Zuid-Holland: www.zuid-holland.nl/loket/. Daarvoor moet men beschikken over een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden vermeld, volg daar de verdere instructies.

Voorlopige voorziening

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking aan de aanvrager. Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Bij een spoedeisend belang dat dit besluit niet in werking treedt, kan een belanghebbende, die een bezwaarschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht (Postbus 20302, 2500 EH Den Haag) verzoeken om een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via de website <https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/Rechtszaak-starten>. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

Ondertekening en verzending

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,

[REDACTED]

[REDACTED] Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: 5 april 2022

Verzenddatum: 6 april 2022

De volgende instanties hebben een exemplaar van deze beschikking ontvangen:

- Waterschap Hollandse Delta
- Gemeente Zwijndrecht
- Rijkswaterstaat
- Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Bijlage A

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-22-404346

Gegevens en bescheiden

Onderstaande stukken maken onderdeel uit van deze beschikking. Omdat deze stukken bij u bekend en aanwezig zijn, worden deze niet gewaarmerkt en niet met de beschikking meegezonden.

De stukken die bij de behandeling van de aanvraag zijn vervallen, zijn vervangen of niet ter zake doen, worden hieronder niet vermeld.

- Aanvraagformulier milieuneutraal (aanvraagnummer 6715845), 15 februari 2022;
- Tekening terreinoverzicht RWZI Zwijndrecht (nr. 103-C-10210), d.d. 09-06-2004, ontvangen op 15 februari 2022;
- Tekening opstelling opslag/doseerunit PIX111-PAX14 (nr. 130451-002-10), d.d. 22-10-2021, ontvangen op 15 februari 2022;
- Tekening doseerunit PIX111-PAX14 (nr. 301451-013-01w01), d.d. 04-11-2021, ontvangen op 15 februari 2022;
- Tekening vulpuntenmorsbak (nr. 301451-019-12Sw00), d.d. 05-11-2021, ontvangen op 15 februari 2022.

Bijlage B

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-22-404346

In deze bijlage worden de overwegingen vermeld voor de activiteit:

Milieu, een milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo)

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Gegevens aanvrager

Op 15 februari 2022 is door de provincie Zuid-Holland een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Waterschap Hollandse Delta.

Projectbeschrijving

De inrichting betreft een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in beheer van Waterschap Hollandse Delta. Naast afvalwater aangevoerd via het openbaar riool wordt ook afvalwater en slib per as aangevoerd om te zuiveren c.q. ontwateren. Het lozen van het effluent van de RWZI vindt op de Oude Maas plaats. Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het plaatsen en in werking hebben van een nieuwe opslag- en doseerinstallatie voor hulpstoffen op de RWZI Zwijndrecht ter vervanging van de oude opslag- en doseerinstallatie.

De installatie wordt geplaatst om ijzerchloride 40% te kunnen doseren (hulpstof) ten behoeve van het zuiveringsproces van de RWZI (fosfaatverwijdering). De installatie is ook geschikt voor het doseren van de hulpstof Kemira PAX-14, een hulpstof die incidenteel nodig is. De hulpstoffen zijn allen ADR-klasse 8 vloeistoffen. Er vindt geen wijziging in activiteiten of processen plaats.

Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Wm revisievergunning*	23-06-2004	DGWM/2004/9865	Uitbreiden en vernieuwen RWZI.
Vergunning wijzigen op verzoek*	29-09-2008	PZH-2008-585013	Voorschrift D8 intrekken.
Wabo vergunning ambtshalve wijzigen	11-06-2015	2015015636	Ambtshalve wijzigen en actualiseren vergunning.
Besluit verzoek om gelijkwaardigheid	26-07-2016	D-16-1619586	Gelijkwaardigheid realiseren verwaarloosbaar bodemrisico.
Wabo vergunning ambtshalve wijzigen	19-10-2020	D-20-2089609	Nieuw voorschriftenpakket.
Wabo milieuneutraal	03-03-2021	D-21-2122656	Tijdelijke installatie.

De hierboven genoemde vergunningen waar een * bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C, categorie 27.1, 28.3a, 28.4a sub 2 en 28.4b sub 1 van het Bor. Op de inrichting is een IPPC-installatie aanwezig als bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn industriële emissies (categorie 5.3 RIE).

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Toetsing milieuneutrale verandering

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, onder 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid van de Wabo. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt:

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

Nadelige gevolgen voor het milieu

We hebben de aspecten voor het milieu getoetst of de aangevraagde verandering leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan al vergund. In dit specifieke geval gaat het alleen om de aspecten bodem, geluid, lucht en externe veiligheid.

Bodem

De installatie staat op een vaste locatie binnen de inrichting. Dit betreft dezelfde locatie als waar de oude installatie stond. De opslagtank behorende bij de doseerinstallatie is dubbelwandig, inclusief lekdetectie, en bestand tegen de opgeslagen hulpstoffen. De tank staat op een vloeistofkerende vloer (betonplaat). Hiermee is een verwaarloosbaar bodemrisico bereikt (zie BRCL 1.2, cvm nr. III in de NRB 2012).

Geluid

De doseerinstallatie heeft geen geluidsbron. Er is geen toename in het aantal tankwagens dat naar de inrichting komt om de tank te vullen. Geconcludeerd wordt dat de wijziging geen grotere of andere gevolgen heeft voor het aspect geluid.

Lucht

De bovengrondse tank is voorzien van be-/ontluchting (veiligheidsvoorziening). Emissiepunten zijn niet aanwezig. Er is geen toename van het aantal vervoersbewegingen. Conclusie is dat de aangevraagde wijziging geen gevolgen heeft voor het aspect lucht.

Externe veiligheid

De hulpstoffen ijzerchloride en PAX zijn vloeistoffen die vallen onder ADR klasse 8. De opslagtank (voorzien van installatiecertificaat) van de doseerinstallatie, heeft de benodigde veiligheidsvoorzieningen overeenkomstig de PGS 31:2018 versie 1.1 (10-12). De opslagtank en vulunit voldoen aan het gestelde in de voorschriften van paragraaf 6.3 van de beschikking (zie ambtshalve wijziging d.d. 19-10-2021 met kenmerk D-20-2089609). Daarmee zijn er geen grotere of andere gevolgen voor het aspect veiligheid.

Conclusie

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de onderstaande milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

M.e.r.-(beoordelings)plicht

De verandering van de activiteiten is niet opgenomen in bijlage C of in bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage. Voor de voorgenoemde activiteit geldt geen m.e.r.-plicht of m.e.r.-beoordelingsplicht.

Toetsing andere inrichting

Binnen de inrichting wordt afvalwater en slib gezuiverd. De verandering betreft een nieuwe opslag- en doseerinstallatie voor de hulpstof ijzerchloride in de plaats van de oude opslag- en doseerinstallatie. De locatie en opslagcapaciteit van de installatie blijven hetzelfde. IJzerchloride is een hulpstof die met enige regelmaat wordt gedoseerd. Daarnaast kan incidenteel de hulpstof PAX gedoseerd worden. In het verleden werd daarvoor een tijdelijke opslag- en doseerinstallatie geplaatst. Omdat ijzerchloride en PAX nooit gelijktijdig nodig zijn, is er nu gekozen voor een vaste installatie die is ontworpen om ijzerchloride of PAX te kunnen doseren. Er wordt een reinigingsprocedure toegepast als er van hulpstof wordt gewisseld. Op basis van de in de aanvraag beschreven verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

CONCLUSIE

Er bestaat, gelet op het voorgaande, geen grond om omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.