

## **B E S C H I K K I N G**

### **Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM)**

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht.

#### **Onderwerp**

Op 18 februari 2022 is een aanvraag als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder i, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Luinstra Bronbemaling B.V. te Nieuwleusen. Het betreft een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (hierna ook wel aangeduid als OBM). De aanvraag betreft het buiten een inrichting installeren van een gesloten bodemenergiesysteem met een bodemzijdig vermogen van minder dan 70 kW dat is gelegen binnen een interferentiegebied, artikel 2.2a lid 6 van het Besluit Omgevingsrecht (Bor). De aanvraag gaat over de locatie Johannes van der Madelaan 5 te Papendrecht.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z-22-404583.

#### **Besluit**

Wij besluiten aan Luinstra Bronbemaling B.V. te Nieuwleusen een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder i van de Wabo te verlenen voor het installeren van een gesloten bodemenergiesysteem met een bodemzijdig vermogen van minder dan 70 kW dat is gelegen binnen een interferentiegebied (artikel 2.2a lid 6 Bor).

De volgende gewaarmerkte stukken maken onderdeel uit van deze vergunning:

- Aanvraagformulier d.d. 18 februari 2022 met aanvraagnummer 6750763;
- Melding Blbi (Aanvraagnummer 6750857, d.d. 18 februari 2022);
- Tekening W50 Brontekening Terrein Luinstra Bodemenergie d.d. 07-02-2022;
- Tekening effectrapportage J vd Madelaan 5 Papendrecht;
- CCF08112021 Installateurs Verklaring, d.d. 15-05-2020;
- Effectnotitie JHvdML 5 te Papendrecht d.d. 03-03-2022.

Aan de omgevingsvergunning zijn, conform artikel 5.13a Bor, geen voorschriften opgenomen.

#### **Procedure**

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo.

#### **Bezwaar**

Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Met ingang van de dag na de bekendmaking treedt de beschikking in werking. Binnen zes weken met ingang van de dag na de bekendmaking kan bezwaar worden aangetekend bij burgemeester en wethouders van Papendrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van de beschikking niet.

Heeft de aanvrager of een derde belanghebbende een spoedeisend belang om de werking van deze beschikking te laten schorsen, dan kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

De inwerkingtreding van de beschikking wordt slechts opgeschort indien op het verzoek om voorlopige voorziening daartoe is beslist door de Voorzieningenrechter.

**Ondertekening en verzending**

DORDRECHT,

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,  
namens dezen,

[REDACTED]

[REDACTED] Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

*Deze beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.*

Besluitdatum: 23 maart 2022  
Verzonden op: 25 maart 2022

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:

- Luinstra Bronbemaling B.V.;
- Gemeente Papendrecht.

## PROCEDURELE ASPECTEN

### Gegevens aanvrager

Op 18 februari 2022 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder i, van de Wabo ontvangen. Het betreft een verzoek van Luinstra Bronbemaling B.V. te Nieuwleusen. Tevens is er voor het te realiseren gesloten bodemenergiesysteem een melding in het kader van het "Besluit lozen buiten inrichtingen" ingediend (d.d. 18 februari 2022).

### Projectbeschrijving

Als onderdeel van de vergunningaanvraag zijn de volgende kenmerken van het gesloten bodemenergiesysteem ingediend:

Type systeem	<i>Individueel, verticaal systeem t.b.v. niet gestapelde woningbouw</i>
Locatie (x,y)	<i>109737, 427187</i>
Bodemzijdig vermogen (kW)	<i>11</i>
Warmtevraag per jaar (MWh)	<i>26,415</i>
Koudevraag per jaar (MWh)	<i>3.926</i>
Verwacht energierendement (SPF)	<i>4.3</i>
Circulatievloeistof	<i>mono-ethyleenglycol 25% en water 75%</i>
Totale lengte bodemlussen (m)	<i>330</i>
Einddiepte (m-mv)	<i>165</i>

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt een vergunning gevraagd voor de activiteiten genoemd in artikel 2.2a, lid 6 van het Bor.

### Bevoegd gezag

Wij zijn het bevoegd gezag dat de OBM verleent of (gedeeltelijk) weigert. Dat is op basis van artikel 2.4. van de Wabo.

### Volledigheid aanvraag

Op 18 februari 2022 hebben wij gegevens ontvangen in het kader van het "Besluit lozen buiten inrichtingen". Het gaat over het oprichten van een gesloten bodemenergiesysteem op het eerder genoemde adres. Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Naar aanleiding van ons verzoek van 1 maart 2022 zijn er aanvullende gegevens ontvangen op 3 maart 2022.

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

### Procedure (regulier)

Voor de behandeling van de aanvraag is de reguliere voorbereidingsprocedure van paragraaf 3.2 van de Wabo van toepassing. Tevens is de aanvraag getoetst aan het Bor, Mor en artikel 8.41 a Wet milieubeheer.

### Advies

In de Wabo en het Bor zijn voor deze procedure geen bestuursorganen aangewezen als adviseur. Wij hebben de aanvraag daarom niet ter advies doorgezonden.

### **Besluit lozen buiten inrichtingen**

Tevens is een melding Besluit lozen buiten inrichtingen ingediend (hierna: Besluit). Deze wordt afzonderlijk behandeld. Aan de OBM worden volgens artikel 5.13a van het Besluit omgevingsrecht geen voorschriften verbonden. Wel zal de aangevraagde activiteit moeten voldoen aan de relevante bepalingen uit het Besluit. Specifieke regels met betrekking tot het in werking hebben van een bodemenergiesysteem zijn opgenomen in hoofdstuk 3a van het Besluit. Wij wijzen u in het bijzonder op artikel 3a.8 lid 4 van het Besluit. Op grond van dat artikel dient de aanvrager gegevens met betrekking tot het gebruik van het bodemenergiesysteem te registreren en is de aanvrager verplicht deze gegevens ten minste 10 jaar te bewaren en ter inzage te houden. In het Besluit zijn tevens algemene regels opgenomen ten aanzien van de aanleg, het onderhoud en de eventuele ontmanteling van het bodemenergiesysteem.

## INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN MILIEU

### Toetsingskader OBM

Voor een aantal milieurelevante activiteiten waarvoor het Besluit algemene regels stelt, is eerst toestemming van het bevoegd gezag nodig voordat ze kunnen worden ondernomen. Het doel van de OBM is dat het bevoegd gezag na een beperkte milieutoetsing vooraf instemt met het van start gaan van een specifieke activiteit op een specifieke locatie. De OBM bestaat uit een instemming of een weigering. De aangevraagde activiteiten worden getoetst aan artikel 5.13b lid 9 van het Bor (interferentie met andere bodemenergiesystemen). Hieronder zijn onze overwegingen weergegeven.

Op grond van artikel 5.13a van het Bor mogen aan de omgevingsvergunning met beperkte milieutoets geen voorschriften worden verbonden. Nadat deze vergunning is verleend, zijn op de activiteit de algemene regels van het Besluit van toepassing.

### M.e.r. - (beoordelings)plicht

In de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage, zijn onder onderdeel C categorieën aan activiteiten opgenomen, waarvoor (afhankelijk van de daarbij aangegeven ondergrenzen) een m.e.r. moet worden uitgevoerd. Onder onderdeel D, zijn categorieën aan activiteiten opgenomen waarvoor een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. Het oprichten van een gesloten bodemenergiesysteem is niet genoemd in het Besluit milieueffectrapportage. Derhalve is er geen aanleiding een milieueffectrapportage op te stellen.

### Bodemenergiesystemen

#### *Toetsing artikel 5.13b lid 9 Bor*

De OBM is aangevraagd voor het installeren van een gesloten bodemenergiesysteem met een bodemzijdig vermogen van minder dan 70 kW dat is gelegen binnen een interferentiegebied dat is aangewezen als bedoeld in artikel 2.2a, lid 6 Bor.

In artikel 5.13b lid 9 Bor is bepaald dat de OBM moet worden geweigerd indien het bodemenergiesysteem zodanige interferentie kan veroorzaken met een ander bodemenergiesysteem, met inbegrip van een open bodemenergiesysteem waarvoor een vergunning krachtens artikel 6.4, eerste lid, onder b, van de Waterwet is vereist, dat het doelmatig functioneren van een van de desbetreffende systemen kan worden geschaad dan wel anderszins sprake is van een ondoelmatig gebruik van bodemenergie.

De thermische beïnvloeding van bodemenergiesystemen strekt zich vaak uit buiten de perceelgrens van het betreffende gebouw. Als warme en/of koude zones van verschillende gebouwen elkaar gaan overlappen, dan is sprake van wederzijdse beïnvloeding (interferentie). Er kan sprake zijn van positieve interferentie of negatieve interferentie. Het risico op interferentie is door ons getoetst. Op basis van de ontvangen informatie kan worden gesteld dat geen sprake is van mogelijke interferentie met een eerder gemeld bodemenergiesysteem.

#### *Toetsing artikel 2.2b Bor*

Het gesloten bodemenergiesysteem wordt aangelegd binnen het aangewezen interferentiegebied Land van Matena. Dit betreft een woon-ontwikkelgebied. Volgens artikel 4 van de Verordening bodemenergiesystemen gemeente Papendrecht dient een gesloten bodemenergiesysteem binnen het interferentiegebied Land van Matena aan de volgende regels te voldoen:

1. Een gesloten systeem mag alleen op het eigen perceel of cluster van eigen percelen gerealiseerd worden.
2. Het temperatuureffect van een gesloten systeem mag aan de grenzen van het perceel of de aan de grenzen van het cluster van percelen niet meer bedragen dan 1,5 °C.

Na beoordeling van de ingediende aanvraag blijkt dat wordt voldaan aan het gestelde in de Verordening.

**Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op een omgevingsvergunning beperkte milieutoets, zijn er ten aanzien van de aangevraagde activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.