

BESCHIKKING

Maatwerkvoorschriften

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht.

Onderwerp

Op 9 augustus 2021 hebben wij een melding Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen van TenneT TSO B.V. voor het hoogspanningsstation aan de Baanhoekweg 2 te Dordrecht. Uit de melding blijkt dat het hoogspanningsstation aan de Baanhoekweg gesplitst wordt in twee delen: een deel van TenneT TSO B.V. en een deel van Stedin netbeheer B.V (hierna: Stedin). Beide gedeelten vormen een zelfstandige inrichting. Stedin heeft op 15 april 2022 een aanvraag ingediend voor hoogspanningsdeel van Stedin.

Het hoogspanningsstation ligt op het, ingevolge de Wet geluidhinder, gezoneerde industrieterrein "De Staart". Bij de melding is op grond van artikel 1.11 lid 6 Activiteitenbesluit milieubeheer een akoestisch rapport gevoegd van Peutz met kenmerk FB 20478-2-RA-001 d.d. 22 maart 2022. Uit het rapport blijkt dat het nodig is om ten aanzien van het voorkomen van geluidhinder, maatwerkvoorschriften op te leggen.

Specifieke toelichting maatwerkvoorschriften

Wettelijk kader

Op grond van artikel 2.20, lid 1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift andere -of aanvullende waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) vaststellen dan de (reguliere) voorschriften die gelden op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Besluit

Gelet op artikel 8.42 van de Wet milieubeheer en artikel 2.20, lid 1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer besluiten wij om maatwerkvoorschriften te stellen aan het aspect geluid, onder bepaling dat het bijgevoegde maatwerkvoorschrift aanvullend is op het gestelde in artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Aan deze beschikking verbinden wij de in bijlage B gevoegde voorschriften.

Procedure

Vorbereiding

De voorbereiding van de beschikking heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Bij deze beschikking is het gestelde in artikel 8.42 van de Wet milieubeheer en artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer betrokken.

Reactie conceptbeschikking

Een concept van het op te leggen maatwerkvoorschrift is gedeeld met TenneT TSO B.V. Daarbij TenneT in de gelegenheid gesteld om te reageren op het concept maatwerkvoorschrift. Van deze gelegenheid heeft TenneT gebruik gemaakt. Op 24 januari 2023 hebben wij via een e-mail een reactie ontvangen. De reactie is binnen de gestelde termijn ontvangen. In de reactie wordt gevraagd om bij toetspunt 004_A in de dagperiode 42 dB(a) toe te staan. Deze waarde sluit beter aan bij de geluidwaarden zoals opgenomen in het akoestische rapport.

Overweging ten aanzien van de reactie van TenneT TSO B.V. De waarde van 41 dB(A) in de dagperiode bij toetspunt 004_A komt door een afronding in het rekenmodel. Wij hebben de waarde aangepast naar 42 dB(a).

Inwerkingtreding beschikking

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag nadat deze bekendgemaakt is aan de aanvrager.

Toelichting over de geldigheid van de beschikking

De afgegeven beschikking geldt voor de drijver van de inrichting. Deze draagt zorg voor dat de aan de beschikking verbonden voorschriften te allen tijde worden nageleefd.

Bijlagen

Wij hebben de beschikking gebaseerd op de bij de aanvraag ingediende stukken. In bijlage A zijn de stukken vermeld die onderdeel uitmaken van deze maatwerkbeschikking en de stukken die zijn gebruikt voor het opstellen van deze beschikking. In bijlage B hebben wij de voorschriften opgenomen. In bijlage C hebben wij de procedurele overwegingen opgenomen en in bijlage D de milieuoverwegingen. Al deze bijlagen zijn onderdeel van deze beschikking.

Bezwaar maken

Een belanghebbende kan tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de datum waarop het besluit is verzonden. Dit kan bij burgemeester en wethouders van Dordrecht, Postbus 8 3300 AA Dordrecht. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening en ten minste bevatten: naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de indiener, de dagtekening, en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na verzending aan de aanvrager, tenzij voor deze datum bezwaar is ingesteld en om een voorlopige voorziening is verzocht. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Deze kan een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Men kan ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD of e-Herkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

Ondertekening en verzending

DORDRECHT,

Burgemeester en wethouders van Gemeente Dordrecht,
namens dezen,

drs. ing. A.P.M. Croughs
manager Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Datum besluit: 7 maart 2023
Verzonden: 9 maart 2023

Een exemplaar van deze beschikking wordt gezonden aan:

- Stedin Netbeheer B.V.
- Peutz B.V.
- Gemeente Dordrecht

Bijlage A

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-22-405051

Gegevens en bescheiden

Het akoestisch rapport van Peutz met kenmerk FB 20478-2-RA-001 d.d. 22 maart 2022 maakt onderdeel uit van deze beschikking. Ook de melding Activiteitenbesluit d.d. 9 augustus 2021 maakt deel uit van deze beschikking. Omdat het rapport bij u bekend en aanwezig zijn, worden deze niet gewaarmerkt en niet met de beschikking meegezonden. De stukken die bij de behandeling van de aanvraag zijn vervallen of vervangen, worden hieronder niet vermeld.

Bijlage B

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer Z-22-405051.

Geluidvoorschrift:

GELUID EN TRILLINGEN

1.


In afwijking van artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit mag het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,L,T}$) - veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting - niet meer bedragen dan:

Tabel 1:

Vergunningspunt		Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau					
		Rijksdriehoekskoördinaten		Hoogte	07:00 -19:00	19:00 -23:00	23:00 -07:00
Omschrijving		X	Y	[m]	uur	uur	uur
					[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]
001_A	50 meter punt zuidelijke richting	108503,52	425573,39	5	42	42	42
002_A	50 meter punt oostelijke richting	108629,72	425602,71	5	51	26	26
003_A	50 meter punt westelijke richting	108387,11	425673,07	5	37	34	34
004_A	50 meter punt noordelijke richting	108483,61	425718,65	5	42	40	40

De ligging van de toetspunten is weergegeven in figuur 1.

Figuur 1.



2.

Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (HMRI), uitgave 1999. In afwijking van deze handleiding dient bij het beoordelen en toetsen van de in deze beschikking opgenomen langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus geen toeslag te worden toegepast indien het geluid ten gevolge van de trafo's nabij de beoordelingspunten een tonaal karakter bezit.

Bijlage C

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-22-405051.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Gegevens aanvrager

Het maatwerk komt voort uit en is bestemd voor de inrichting TenneT TSO B.V., gelegen aan de Baanhoekweg 2 te Dordrecht. Het betreft het opleggen van maatwerkvoorschriften voor het aspect geluid ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor maatwerk wordt opgelegd betreft het vastleggen van ruimere grenswaarden dan de standaard grenswaarden van het Activiteitenbesluit. Deze grenswaarden zijn bepaald op basis van het in aan dit besluit verbonden akoestisch onderzoek.

Procedure

De voorbereiding van de beschikking heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). Bij deze beschikking is het gestelde in artikel 8.42 van de Wet milieubeheer betrokken.

Maatwerk

Door Peutz is een akoestisch rapport uitgevoerd, rapport: "Onderzoek naar de geluidniveaus in de omgeving ten gevolge van het transformatorstation van Stedin en TenneT aan de Baanhoekweg te Dordrecht" met kenmerk FB 20478-2-RA-001 d.d. 22 maart 2022. Het rapport is beoordeeld en in orde bevonden.

Bijlage D Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer Z-22-405051

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Overwegingen en motivering

De inrichting is gelegen op het gezoneerde industrieterrein "De Staart" in Dordrecht. Rondom het industrieterrein is op basis van de Wet geluidhinder een geluidzone vastgesteld. Ook is in het bestemmingsplan de geluidruimteverdeling op "De Staart" juridisch geregeld. Uit artikel 2.17 lid 2 van het Activiteitenbesluit volgt voor wat betreft het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, dat de inrichting op 50 meter afstand niet meer dan $L_{A,r,LT} = 50$ dB(A) mag veroorzaken, dit geldt ook voor woningen op 50 meter vanaf de grens van de inrichting. Op grond van artikel 8.42 van de Wet milieubeheer en artikel 2.20 lid 1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift andere waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) en het maximaal geluidsniveau ($L_{A,max}$) vaststellen. In het kader van een doelmatig beheer van de geluidruimte van de zone, zoals ook in het bestemmingsplan van "De Staart" is verankerd, achten wij het noodzakelijk voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) maatwerkvoorschriften op te leggen.

Omgeving

De meest nabij gelegen geluidgevoelige bestemmingen zijn woningen op circa 80 meter (Schipbeekstraat) ten zuiden van de inrichting.

Representatieve bedrijfssituatie

Het akoestisch rapport biedt een duidelijk beeld van de representatieve bedrijfssituatie. De smoorspoelen zijn continu in bedrijf. Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) bedraagt ten hoogste 51 dB(A) in de dagperiode en 42 dB(A) in de avond- en nachtperiode ter plaatse van toetspunten op 50 meter van de inrichting. Ter hoogte van de woningen bedraagt het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) 42 dB(A) in de dagperiode en 37 dB(A) in de avond- en nachtperiode.

Door de adviseur is het rekenmodel behorende bij het akoestisch onderzoek aan ons verstrekt. Dit rekenmodel is ingepast in het actuele rekenmodel van "De Staart"

Maximale geluidniveaus

Bij een trafostation zijn stationaire geluidbronnen doorgaans verantwoordelijk voor de geluidemissie naar de omgeving. Doorgaans zijn geluidpieken hooguit 10 dB hoger dan de equivalente geluidemissie van stationaire bronnen. Dergelijke maximale geluidniveaus zijn niet hinderlijk en mogen conform de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening 1999 (HMRI) worden toegestaan en behoeven niet nader te worden beschouwd. Uit het rapport (en rekenmodel) is een maximaal geluidniveau van 53 dB(A) berekend op de dichtstbijzijnde woning. Er is geen aanleiding voor het stellen van maatwerkvoorschriften voor het maximale geluidniveau.

Conclusie

Het voorgaande geeft ons aanleiding tot het stellen van een maatwerkvoorschrift met betrekking tot het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau. Derhalve verbinden wij met betrekking tot het aspect geluid maatwerkvoorschriften aan de inrichting. De drijver van de inrichting dient zich te houden aan het maatwerkvoorschrift. De voorschriften zoals opgenomen in artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit blijven voor het overige onverminderd van kracht.