

B E S C H I K K I N G

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Hoeksche Waard.

Onderwerp

Op 21 maart 2022 hebben wij namens Tiofarma B.V. van Antea Group een verzoek om maatwerkvoorschriften ontvangen. Dit in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: het Besluit). Het verzoek om maatwerkvoorschriften heeft betrekking op het afwijken van voorschrift 3.3.3 uit de PGS 15 (2016).

Wij hebben dit verzoek geregistreerd onder nummer: Z-22-406170

Projectbeschrijving

De inrichting wil in het laboratorium aan de Benjamin Franklinstraat 9 twee extra kasten plaatsen voor het aftappen van vloeistoffen en monsternamen handelingen voor de werkzaamheden. Er zijn in het verleden maatwerkvoorschriften opgesteld voor deze locatie (kenmerk 2011027693 / WB, d.d. 15 december 2011). Dit maatwerkbesluit betrof eveneens een afwijking van voorschrift 3.3.3 uit de PGS 15. In het laboratorium mogen op basis van dat besluit vijf brandveiligheidsopslagkasten in één brandcompartiment aanwezig zijn. Het huidige verzoek verhoogt dit naar zeven brandveiligheidsopslagkasten in één brandcompartiment.

Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor deze inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo).

Procedure

De voorbereiding van de beschikking heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Bij dit besluit is het gestelde in artikel 8.42 van de Wet milieubeheer betrokken.

Motivering en overweging

De huidige brandveiligheidsopslagkasten in het laboratorium van Tiofarma B.V. zijn bedoeld voor de opslag van stoffen van ADR klasse 3 (methanol, acetonitril en verdunningen daarvan). Deze kasten worden door de inrichting niet meer wenselijk geacht voor het aftappen en de handelingen voor monsternamen. Deze activiteiten hebben een nadelige invloed op de kwaliteit van de kasten. De activiteiten kunnen onverhoopt leiden tot openstaande deuren/kasten en daarbij kunnen onbedoeld dampen vrijkomen. Tevens wil de inrichting voorkomen dat de vaten van de opslagkast naar de werkplek en/of zuurkast dienen te worden verplaatst. Dit leidt tot extra handelingen die in het kader van beheersing van risico's voor mens, veiligheid en milieu niet wenselijk zijn. Bij het verzoek om maatwerkvoorschriften is een omschrijving toegevoegd van de aftapkasten die de inrichting in het laboratorium wil plaatsen. De aftapvoorziening voldoet aan NEN-EN-14470-1. De aftapvoorziening kan buiten de reguliere werktijden ook gebruikt en wordt beschouwd als een opslagkast die voldoet aan de PGS-15.

Advies Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid (VRZHZ)

Er is een adviesverzoek uitgezet bij de VRZHZ met betrekking tot het verhogen van het aantal brandveiligheidsopslagkasten in één brandcompartiment. De VRZHZ is van mening dat de nieuwe aftapkasten de veiligheidssituatie binnen het laboratorium zal verbeteren. De hoeveelheid van 500 kg gevaarlijke stoffen uit het vorige maatwerkbesluit verandert niet.

Daarnaast heeft Tiofarma B.V. reeds extra veiligheidsmaatregelen getroffen door middel van een brandmeldinstallatie in het gehele laboratorium. Op verzoek van de VRZHZ heeft Tiofarma B.V. aanvullend gemotiveerd waarom compartimentering niet mogelijk is op de verdiepingsvloer.

Voorschrift 3.3.3 PGS-15

Zoals eerder is genoemd, heeft Tiofarma B.V. al een maatwerkbesluit voor de aanwezigheid van vijf brandveiligheidsopslagkasten in één brandcompartiment op dezelfde verdieping. Hiermee wordt afgeweken van voorschrift 3.3.3 uit de PGS-15. Om verwarring te voorkomen over de hoeveelheid toegestane kasten en kilogram aan gevaarlijke stoffen, wordt het maatwerkbesluit van 15 december 2011 (kenmerk 2011027693 / WB) ingetrokken en vervangen door dit maatwerkbesluit.

Conclusie

Uit de overweging volgt dat het plaatsen van twee PGS-15 aftapkasten in het laboratorium van Tiofarma B.V. bevorderlijk is voor de veiligheidssituatie op het laboratorium, indien maatwerkvoorschriften worden gesteld ter bescherming van de werknemers en het milieu. De afgegeven beschikking geldt voor een ieder die de inrichting drijft. Deze draagt er zorg voor dat het aan de beschikking verbonden voorschriften worden nageleefd.

Besluit

Gelet op artikel 1.7 lid 2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer verklaren wij hierbij dat voorschrift 3.3.3 uit de PGS-15 (2016) niet van toepassing is op het laboratorium van Tiofarma B.V. aan de Benjamin Franklinstraat 9 te Oud-Beijerland. Eveneens wordt het maatwerkbesluit en de bijbehorende voorschriften van 15 december 2011 (kenmerk 2011027693 / WB) ingetrokken en vervangen door dit besluit. Aan dit besluit verbinden wij de in de bijlage gevoegde voorschriften.

Rechtsbescherming

De bekendmaking van deze beschikking gebeurt door toezending aan de aanvrager. De dag na de bekendmaking treedt de beschikking in werking.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen deze beschikking. Het maken van bezwaar dient te geschieden door het indienen van een bezwaarschrift gericht aan de burgemeester en wethouders van Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland. Een bezwaarschrift kan worden ingediend gedurende een termijn van 6 weken na de datum van verzending van deze beschikking.

Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient in ieder geval het volgende te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van de beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt;
- de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling Rechtbank Rotterdam. Deze kan een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

Ondertekening en verzending

DORDRECHT,

Burgemeester en wethouders van Hoeksche Waard,
namens dezen,

[REDACTED]

[REDACTED] r Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: 29 juni 2022

Verzenddatum: 29 juni 2022

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:

- Tiofarma B.V.
- Antea Group B.V.
- Gemeente Hoeksche Waard
- Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid
- intern, Toezicht en Handhaving

VOORSCHRIFTEN

1 EXTERNE VEILIGHEID

1.1 Opslag gevaarlijke stoffen in brandveiligheidskasten

1.1.1 Op de eerste verdieping van het bedrijfspand mag in de hiertoe ingerichte opslagruimte ten hoogste 500 kilo of liter aan gevaarlijke stoffen overeenkomstig het verzoek tot maatwerkvoorschriften van 21 maart 2022 opgeslagen worden.

1.1.2 De in voorschrift 1.1.1 van dit besluit bedoelde opslag moet plaatsvinden in maximaal zeven brandveiligheidskasten, welke moeten voldoen aan de NEN EN 14470-1.

1.1.3 De compartimentering van de overeenkomstig voorschrift 1.1.2 in gebruik zijnde brandveiligheidskasten kan plaatsvinden door het plaatsen van de verschillende categorieën stoffen in afzonderlijke lekbakken. Voor iedere te compartimenteren categorie moet er een lekbak aanwezig zijn.

1.1.4 Uitsluitend personeel met ten minste een diploma voor Middelbaar Laboratorium Onderwijs (MLO) of een vergelijkbare opleiding mag gebruik maken van de in voorschrift 1.1.2 bedoelde opslagvoorzieningen.

2 BODEM

2.1 Opvangcapaciteit van de PGS-15 kasten

2.1.1 De opvangcapaciteit van de overeenkomstig voorschrift 1.1.2 in gebruik zijnde brandveiligheidskasten moet tenminste 110% van de inhoud van de grootste emballage bedragen, doch (als dat méér is) ten minste 10% van de inhoud van de totale emballage.