

B E S C H I K K I N G

Gelijkwaardige voorziening

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht.

Onderwerp

Op 7 april 2022 hebben wij een verzoek om gelijkwaardigheid op grond van artikel 1.8 van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) ontvangen. Het betreft een verzoek voor het mogen plaatsen van een kleinere vetafscheider met een capaciteit van 0,5 liter per seconde, voor de inrichting ÖZ+KA Supermarkt gelegen aan de Roemer Visscherstraat 21 te Dordrecht. Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer Z-22-408681.

Aanleiding

Op 11 februari 2020 is het bedrijf gecontroleerd. Tijdens deze controle bleek dat er op locatie een kleinere vetafscheider aanwezig was die niet voldoet aan de NEN-EN 1825-1 en 2 normen.

Projectbeschrijving

De inrichting waar de voorziening is aangelegd betreft een supermarkt. In de inrichting is een kleine frituur aanwezig voor het bereiden van friet. Daarnaast is er één spit aanwezig voor het bereiden van döner. Bij het bereiden van deze voedingsmiddelen komt vethoudend afvalwater vrij. Op grond van het Activiteitenbesluit is de aanwezigheid van een vetafscheider verplicht. Om aan deze verplichting te voldoen heeft de inrichting een vetafscheider geplaatst. Echter voldoet deze vetafscheider niet aan de gestelde NEN-EN 1825 1 en 2. Met de aanvraag is toestemming gevraagd voor het in gebruik hebben van deze gelijkwaardige voorziening.

Het verzoek

Op basis van artikel 1.8 van het Activiteitenbesluit, heeft de exploitant van de inrichting, een verzoek ingediend voor het in werking hebben van een kleinere vetafscheider met een capaciteit van 0,5 liter per seconde. Het gaat om een vetafscheider die kleiner is dan de NEN 1825 (deel 1) in eerste instantie voorschrijft.

De voedselbereidingskeuken is voorzien van 1 spoelbak met een uitstroombiameter van 40 millimeter. Uit de capaciteitsberekening blijkt dat een afscheider met een capaciteit van minimaal 0,47 liter per seconde hiervoor voldoende is. Ook zal voor het aanleggen van een grotere ondergrondse vetafscheider de gehele winkel tijdelijk gesloten moeten worden, wat voor de exploitant van de inrichting financieel nadelig is. Verder is, gezien de beschikbare ruimte en het gegeven dat het te lozen vethoudend afvalwater beperkt is, op het moment geen grotere vetafscheider nodig.

Op basis van de NEN-EN 1825 1 en 2 dient een vetafscheider tenminste 1 keer per maand te worden gelegegd, schoongemaakt en onderhouden. Artikel 3.131 lid 4 van het Activiteitenbesluit biedt de mogelijkheid om voor het doelmatig functioneren van de vetafscheider een andere ledigingsfrequentie toe te passen. Voor een doelmatige werking van de slib-vetafscheider zal zo vaak als nodig een visuele inspectie uitgevoerd moeten worden om vast te stellen wanneer de vetafscheider geleidigd moet worden.

Daartoe zal door de exploitant van de inrichting een logboek worden bijgehouden. In dat logboek moet worden vermeld op welke data een visuele inspectie is uitgevoerd, op welke data de vetafscheider is geledigd en onderhouden en welk bedrijf deze handelingen heeft uitgevoerd. Facturen die betrekking hebben op het ledigen en onderhouden van de vetafscheider moeten tenminste 5 jaar te worden bewaard zoals bedoeld in artikel 10.38 van de Wet milieubeheer (Wm).

De exploitant van de inrichting geeft aan dat de vetafscheider ten minste één keer per maand zal worden geledigd. Vet afkomstig van de frituur en het spit wordt zoveel mogelijk in een aparte ton opgeslagen. Wanneer deze vet-ton wordt opgehaald door een erkend bedrijf zal de vetafscheider ook altijd worden geledigd.

Wettelijk kader

De inrichting valt onder het toepassingsgebied van het Activiteitenbesluitbesluit. Op grond van artikel 1.8 van het Besluit kan het bevoegd gezag beslissen dat een andere maatregel dan de aangegeven maatregel kan worden toegepast, als is aangetoond dat met die maatregel ten minste een gelijkwaardig niveau van bescherming van het milieu bereikt is.

Beoordeling

Het verzoek is beoordeeld. Tijdens deze beoordeling is gebleken dat de gelijkwaardigheid van de voorgestelde maatregel in voldoende mate is aangetoond. De gelijkwaardige voorziening dient conform het ingediende verzoek van 7 april 2022 te worden uitgevoerd.

Wij wijzen erop dat bij een toename van de bedrijfsactiviteiten, waarbij vethoudend afvalwater vrijkomt, de huidige vetafscheider mogelijk niet meer voldoende is. Er dient dan mogelijk een grotere vetafscheider geplaatst te worden die wel voldoet aan de NEN-EN 1825 1 en 2. Ook kan dan wederom een verzoek voor een gelijkwaardige voorziening worden ingediend.

Besluit

Gelet op artikel 1.8 en artikel 3.131 lid 4 van het Activiteitenbesluit, besluiten wij:

- I. dat een vetafscheider met een capaciteit van 0,5 liter per seconde mag worden geplaatst en in gebruik mag worden genomen;
- II. dat maatwerkvoorschriften worden opgelegd zoals opgenomen in bijlage 1 van dit besluit.

Rechtsbescherming

Bezwaar

Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Met ingang van de dag na de bekendmaking treedt de beschikking in werking. Binnen zes weken met ingang van de dag na de bekendmaking kan bezwaar worden aangetekend bij burgemeester en wethouders van Dordrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van de beschikking niet.

Voorlopige voorziening

Heeft de aanvrager of een andere belanghebbende een spoedeisend belang om de werking van deze beschikking te laten schorsen, dan kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Men kan ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

De inwerkingtreding van de beschikking wordt slechts opgeschort indien op het verzoek om voorlopige voorziening daartoe is beslist door de Voorzieningenrechter.

Ondertekening en verzending

DORDRECHT,

Burgemeester en wethouders van Dordrecht,
namens dezen,

[REDACTED]

[REDACTED] Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

De beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: 22 juni 2022
Verzonden op: 23 juni 2022

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:

- ÖZ+KA Supermarkt
- Gemeente Dordrecht
- Administratiekantoor Mans

Bijlage 1

1. Maatwerkvoorschriften

1.1.

Voor de doelmatige werking van de vetafscheider met slibvangput moet regelmatig een visuele controle worden uitgevoerd.

1.2.

De visuele controles zoals bedoeld in voorschrift 1.1 moeten minimaal eens per twee weken worden uitgevoerd.

1.3.

Indien het slibscheidingsdeel van de afscheider voor de helft is gevuld met slib en/ of indien het vetscheidingsdeel van de afscheider is gevuld met 12 cm vet, moet de afscheider direct worden geledigd door een daartoe erkend bedrijf.

1.4.

De visuele controles zoals bedoeld in voorschrift 1.2, de onderhoudsdata en de data dat de vetafscheider met slibvangput is geledigd, moeten worden bijgehouden in een logboek.

1.5.

In het logboek als bedoeld in voorschrift 1.4, moeten elk kalenderjaar de data, tijden en ledigingsfrequenties worden bijgehouden en de naam/ contactpersoon van het bedrijf (de bedrijven) die de lediging heeft/ hebben uitgevoerd.