

B E S C H I K K I N G

WEIGERINGSBESLUIT GELIJKWAARDIGE VOORZIENING

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zwijndrecht.

Onderwerp

Op 7 februari 2023 hebben wij een verzoek om gelijkwaardigheid op grond van artikel 1.8 van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) ontvangen. Het betreft een verzoek voor het toepassen van een vetafscheider die niet voldoet aan NEN-EN 1825 1 en 2, voor de inrichting I Love Sushi Zwijndrecht gelegen aan de Kort-Ambachtlaan 24B te Zwijndrecht. Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer Z-23-421920.

Aanleiding

Op 28 december 2022 is het bedrijf door onze dienst gecontroleerd. Tijdens deze controle bleek dat er op locatie een kleinere vetafscheider aanwezig was die niet voldoet aan de NEN-EN 1825 1 en 2 normen.

Projectbeschrijving

De inrichting waar de voorziening is aangelegd betreft een afhaal- en bezorg restaurant waar voornamelijk sushi wordt bereid. Bij het bereiden van voedingsmiddelen komt vethoudend afvalwater vrij.

Op grond van het Activiteitenbesluit is de aanwezigheid van een vetafscheider verplicht. Om aan deze verplichting te voldoen heeft de inrichting een vetafscheider geplaatst. Echter voldoet deze vetafscheider niet aan de gestelde NEN-EN 1825 1 en 2. Met het verzoek is toestemming gevraagd voor het in gebruik hebben van een gelijkwaardige voorziening.

Het verzoek

Aangegeven wordt dat er relatief weinig keukenapparatuur wordt gebruikt. Er is vrijwel geen vaat, naast het gebruikte keukengerei dat wordt gereinigd gedurende de werkdag. Er wordt o.a. sushi klaargemaakt met vis en kip, waarbij een rijstpan en 2 frituurpannen worden gebruikt. In de keuken zijn 2 spoelbakken aanwezig. Onder deze spoelbakken is de vetafscheider geïnstalleerd.

Capaciteit

Op basis van artikel 1.8 van het Activiteitenbesluit, heeft de exploitant van de inrichting, een verzoek ingediend voor het in werking hebben van een kleinere vetafscheider. In het verzoek wordt aangegeven dat de doorstroomcapaciteit van de vetafscheider 0,4 liter per seconde is. Uit de gegevens van de leverancier komt naar voren dat het gaat om een capaciteit van 0,5 liter per seconde. Het gaat om een model vetafscheider dat kleiner is dan de NEN 1825 deel 1 in eerste instantie voorschrijft. Bij het verzoek is geen capaciteitsberekening bijgevoegd waaruit blijkt dat de vetafscheider voldoende capaciteit heeft voor de activiteiten van de inrichting.

Onderhoud

Op basis van de NEN-EN 1825 deel 2 dient een vetafscheider tenminste 1 keer per maand te worden gelegegd, schoongemaakt en onderhouden. Artikel 3.131 lid 4 van het Activiteitenbesluit biedt de mogelijkheid om voor het doelmatig functioneren van de vetafscheider een andere ledigingsfrequentie toe te passen. De vetafscheider wordt wekelijks gelegegd en gereinigd. Het vet wordt in een vetton opgeslagen, welke maandelijks wordt gelegegd door een extern bedrijf.

Wettelijk kader

De inrichting valt onder het toepassingsgebied van het Activiteitenbesluitbesluit. Op grond van artikel 1.8 van het Besluit kan het bevoegd gezag beslissen dat een andere maatregel dan de aangegeven maatregel kan worden toegepast, als is aangetoond dat met die maatregel ten minste een gelijkwaardig niveau van bescherming van het milieu bereikt is.

Beoordeling

Het verzoek is beoordeeld. Tijdens deze beoordeling is gebleken dat het verzoek niet voldoende gegevens bevatte om de gelijkwaardigheid van de voorziening aan te tonen. Op 9 maart 2023 hebben wij, op ons verzoek van 16 februari 2023 (kenmerk D-23-2304655) aanvullende gegevens ontvangen over de geplaatste vetafscheider. Bij de aanvullende gegevens is geen capaciteitsberekening geleverd. Op deze wijze is dus niet aangetoond dat de aanwezige vetafscheider voldoende capaciteit heeft voor de hoeveelheid vethoudend afvalwater dat vrijkomt bij de activiteiten in de inrichting. In het verzoek wordt tevens aangegeven dat de vetafscheider een doorstroomcapaciteit heeft van 0,4 liter per seconde. Dit blijkt niet uit de gegevens van de leverancier. De gelijkwaardigheid is in onvoldoende mate aangetoond.

Op basis van de aangeleverde gegevens hebben wij alsnog beoordeeld of de geplaatste vetafscheider gelijkwaardig is aan een vetafscheider die wel voldoet aan NEN-EN 1825 1 en 2. Wij hebben een capaciteitsberekening conform de NEN-EN 1825 deel 2 uitgevoerd aan de hand van de aanwezige keukenapparatuur. Volgens het verzoek zijn er 2 spoelbakken aanwezig. Wij zijn hierbij uitgegaan van een uitstroomdiameter van 50 millimeter. De uitstroomdiameter van de spoelbakken is niet aangegeven in het verzoek. Dit hebben wij gebaseerd op gegevens van de leverancier over de in- en uitroompip van de vetafscheider, welke een diameter van 50 millimeter heeft. Uit de uitgevoerde capaciteitsberekening blijkt dat er een doorstroomcapaciteit van 0,93 liter per seconde vereist is. Uit het verzoek blijkt dat er vethoudend afvalwater vrijkomt bij de activiteiten. De vetafscheider wordt wekelijks geleeft. Gelet op bovenstaande bestaat met de geplaatste vetafscheider het risico dat er niet voldoende vet wordt vasthouden en dat er vet op het vuilwaterriool wordt geloosd.

Conclusie

In het verzoek is onvoldoende aangetoond dat de geplaatste vetafscheider een gelijkwaardig niveau van bescherming biedt als een vetafscheider die voldoet aan NEN-EN 1825 1 en 2. De gegevens in het verzoek zijn onvoldoende aangevuld naar aanleiding van ons verzoek om aanvullende gegevens. Gebaseerd op de aangeleverde gegevens hebben wij het verzoek beoordeeld. Wij hebben met deze gegevens aannemelijk gemaakt dat de vetafscheider geen gelijkwaardig niveau van bescherming biedt gelet op de doorstroomcapaciteit van de voorziening. Middels dit besluit wordt afgezien van het goedkeuren van de voorgestelde gelijkwaardige voorziening.

Het in werking hebben van een vetafscheider die voldoet aan de NEN-EN 1825 1 en 2 is in deze inrichting dus verplicht. De plaatsing van de vetafscheider die voldoet aan de NEN-EN 1825 1 en 2 en in het bezit is van een geldig CE certificaat kan gemeld worden via www.aimonline.nl. Hierbij dienen onderstaande punten gemeld te worden:

- Plattegrond met de plaats waar de vetafscheider is geplaatst;
- Riolerings-tekening;
- De gegevens en technische specificaties van de leverancier van de vetafscheider;
- Reinigingsprocedure van de vetafscheider.

Ook kan wederom een verzoek voor het toepassen van een gelijkwaardige voorziening worden ingediend voor een vetafscheider met voldoende doorstroomcapaciteit.

Weigeringsbesluit

Gelet op artikel 1.8 van het Activiteitenbesluit Milieubeheer verklaren wij negatief te beschikken op het verzoek tot het hebben van een gelijkwaardige voorziening. Besloten is dat artikel 3.131 lid 4 van het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is op uw binnen de inrichting aanwezige activiteiten.

Rechtsbescherming

Bezwaar

Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Met ingang van de dag na de bekendmaking treedt de beschikking in werking. Binnen zes weken met ingang van de dag na de bekendmaking kan bezwaar worden aangekend bij burgemeester en wethouders van Zwijndrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van de beschikking niet.

Voorlopige voorziening

Heeft de aanvrager of een andere belanghebbende een spoedeisend belang om de werking van deze beschikking te laten schorsen, dan kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Men kan ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

De inwerkingtreding van de beschikking wordt slechts opgeschort indien op het verzoek om voorlopige voorziening daartoe is beslist door de Voorzieningenrechter.

Ondertekening en verzending

DORDRECHT,

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,
namens dezen,

drs. ing. A.P.M. Croughs
manager Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

De beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: 4 april 2023

Verzonden op: 6 april 2023

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:

- I Love Sushi Beheer BV
- gemeente Zwijndrecht