

B E S C H I K K I N G

OMGEVINGSVERGUNNING Milieuneutraal

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht.

Onderwerp

Wij hebben op 24 februari 2023 een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen.

De aanvraag is namens BP Dubbeldam ingediend door Compas Management & Advies, met omschrijving: "het milieuneutraal veranderen van de inrichting BP Dubbeldam". De aanvraag heeft betrekking op Provincialeweg 11 te Dordrecht.

Wij hebben deze aanvraag geregistreerd onder nummer: Z-23-422592 / 7615925.

De aangevraagde activiteit betreft:

- Milieu, een milieuneutrale veranderingsvergunning (art. 2.1, lid 1 onder e, jo art. 3.10 lid 3. Wabo).

Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd om op deze aanvraag te beslissen. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo in samenhang met hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Besluit

Wij hebben besloten, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor de inrichting BP Dubbeldam, gelegen aan de Provincialeweg 11 te Dordrecht:

- om een milieuneutrale omgevingsvergunning te verlenen voor het veranderen van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen in het winkelgedeelte van het tankstation;
- aan dit besluit een maatwerkvoorschrift te verbinden zoals opgenomen in bijlage A;

voorts is besloten om:

- voorschrift 5.2.2 van de omgevingsvergunning d.d. 13 januari 2023 (kenmerk: D-22-2291689) in te trekken.

Bijlagen

Wij hebben ons besluit gebaseerd op de bij de aanvraag ingediende stukken. In bijlage B zijn de stukken vermeld die onderdeel uitmaken van deze beschikking. In bijlagen B en C zijn de overwegingen beschreven. Al deze bijlagen zijn onderdeel van deze beschikking.

Rechtsbescherming en inwerkingtreding

Bezwaar

Een belanghebbende kan tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit kan binnen 6 weken. Deze termijn vangt aan de dag na de datum waarop het besluit is verzonden aan de geadresseerde. Het bezwaarschrift kan worden gestuurd aan de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300 AN Dordrecht. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening en in elk geval bevatten: naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van het bezwaar, en de vermelding "Awb-bezwaar" in de linker bovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift.

Voorlopige voorziening

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking aan de aanvrager. Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Hebben u of andere belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een belanghebbende, die een bezwaarschrift heeft ingediend, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam verzoeken om een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via de website <https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/Rechtszaak-starten>. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of e-Herkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van gemeente Dordrecht,
namens dezen,

A.P.M. Croughs
manager Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze brief is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: 11 april 2023

Verzenddatum: 13 april 2023

Een afschrift van deze beschikking is verzonden aan:

- V.O.F. Compas Management en Advies
- gemeente Dordrecht

Bijlage A: Voorschriften milieuactiviteiten

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de
aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-23-422592

Voorschriften

1	OPSLAG IN DE VERKOOPRUIMTE.....	3
---	---------------------------------	---

1 OPSLAG IN DE VERKOOPRUIMTE

- 1.1.1 In de verkoopruimte / shop van het tankstation wordt maximaal 300 liter aan verpakte gevaarlijke stoffen van ADR klasse 2 en 3, met uitzondering van ruitensproeiervloeistof met vlampunt > 40°C, opgeslagen.

Bijlage B: Procedurele overweging

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-23-422592

Gegevens aanvrager

Op 24 februari 2023 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. De aanvraag heeft betrekking op de opslag van gevaarlijke stoffen in de winkelruimte/ shop van het tankstation. Bij BP Dubbeldam wordt niet meer dan 300 liter in de shop opgeslagen (ADR klasse 2 en 3 met uitzondering van gebruiksklare ruitensproeiervloeistof met vlammpunt > 40°C), zodat geen lekbakvoorziening nodig is. Hierbij is aansluiting gezocht bij de eisen die in voorschrift 4.8 van de Activiteitenregeling staan.

De aanvraag is ingediend voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting.

Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Hinderwet oprichtingsvergunning*	6 september 1988	DO 87.2043.329	Tankstation incl. LPG met verkooppunt en washal
Uitspraak Raad van State	10 december 1990	G05.88.1071	Enkele voorschriften zijn vernietigd
Wm ambtshalve wijziging*	26 november 1998	-	-
Wm ambtshalve wijziging*	16 juni 2006	DO 05.2245/GSL	Vastleggen LPG doorzet
Wabo milieuneutraal	6 maart 2017	D-17-1652040	Verplaatsen LPG vulpunt en opstelplaats, uitsluitend afleveren LPG door tankwagens met hittewerende bekleding
Ambtshalve wijziging / Actualisatie vergunning	13 januari 2023	D-22-2291689	Nieuw voorschriftenpakket

De hierboven genoemde vergunningen waar een * bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

Gegevens van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier van 24 februari 2023 met OLO nummer 7615925;
- Bijlage: BP Dubbeldam mailwisseling ambtshalve herziening d.d. 22 februari 2023.

Volledigheid aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op juistheid en volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Procedure regulier

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze.

Bijlage C: Inhoudelijke overweging

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de
aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-23-422592

Inhoudelijke overwegingen

Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder e en 3.10, lid 3 van de Wabo.

Uit artikel 2.14, lid 5, van de Wabo volgt dat een omgevingsvergunning voor een verandering van de inrichting of de werking daarvan die niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu met een reguliere voorbereidingsprocedure kan worden verleend als wordt voldaan aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3, van de Wabo. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsing voorwaarden Wabo

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° jo artikel 3.10 lid 3 van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
2. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend;
3. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

1. M.e.r.-plicht

De in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering, staat niet vermeld in onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. Gelet hierop hoeft bij de aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden overgelegd en hoeft er geen m.e.r.-beoordeling plaats te vinden.

2. Andere inrichting

De activiteiten in het tankstation blijven hetzelfde. De activiteiten binnen de inrichting veranderen niet.

3. Toetsing gevolgen milieu

We hebben de aspecten voor het milieu beoordeeld en getoetst of de verandering zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan. Hieronder gaan wij in op de milieuaspecten die daarbij van belang zijn. In dit specifieke geval gaat het alleen om het aspect (externe) veiligheid.

(Externe) veiligheid

In de shop van een tankstation, waar klanten komen, is het van belang dat een (brand)veilige situatie aanwezig is. In de shop wordt onder andere vloeistoffen in consumentenverpakkingseenheden te koop aangeboden die ontvlambaar zijn.

Door de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen te beperken tot een hoeveelheid van maximaal 300 liter ADR klasse 2 (spuitbussen, aanstekers e.d.) en 3 (olie, verf e.d.), met uitzondering van gebruiksklare ruitensproeiervloeistof met vlampunt > 40°C, ontstaat een veilige situatie zonder dat aanvullende (bodembeschermende) voorzieningen, nodig zijn, zoals een lekbak.

Omdat aan dit besluit voorschrift 1.1.1 (bijlage B) wordt verbonden om de dagvoorraad van gevaarlijke stoffen (ADR-2) in de winkelruimte/shop te beperken tot maximaal 300 liter, kan voorschrift 5.2.2 van de vergunning d.d. 13 januari 2023 (kenmerk: D-22-2291689) worden ingetrokken.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting, zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

Bijlage D: Begrippen

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de
aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-23-422592

ADR: Europese overeenkomst (Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route) voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.