

Beschikking

Gelijkwaardige voorziening

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht.

Onderwerp

Op 4 december 2023 hebben wij een verzoek om gelijkwaardigheid ontvangen op grond van artikel 1.8 van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: het Activiteitenbesluit). Het betreft een verzoek voor het plaatsen van twee kleinere vetafscheiders met een capaciteit van 0,5 liter per seconde voor de inrichting V.O.F. Avantage Rivierenplein aan het Rivierenplein 20 te Dordrecht. Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer Z-24-439033.

Aanleiding

Op 23 november 2023 is het bedrijf gecontroleerd door een ambtenaar van onze dienst. Tijdens deze controle bleek dat er (nog) geen vetafscheider aanwezig is bij het bedrijf. Bij eerdere controles (27 juni en 28 augustus 2023) is dit ook al geconstateerd. Het plaatsen van een ondergrondse vetafscheider die voldoet aan NEN 1825-1 en 2 is niet mogelijk vanwege mogelijke verzakking van de gevel. Daarom heeft de exploitant van de supermarkt twee kleinere bovengrondse vetafscheiders geplaatst.

Projectbeschrijving

De inrichting betreft een supermarkt met een slagerij afdeling en een bakkerij waar gerechten worden bereid zoals kapsalon, Turkse pizza en broodjes. Deze afdelingen zijn van elkaar gescheiden en bevatten beide een apart keukengedeelte met een aparte gootsteen. Bij het bereiden van deze voedingsmiddelen komt vethoudend afvalwater vrij. Op grond van het Activiteitenbesluit is de aanwezigheid van een vetafscheider in dit geval verplicht. De exploitant heeft onderzocht of het mogelijk is om een ondergrondse vetafscheider te plaatsen welke voldoet aan de NEN-EN 1825 1 en 2. Doordat het bedrijf gevestigd is in een oud gebouw is het afgeraden om tussen de gebouwen te graven. Dit in verband met het verzakken van de gevels. Hierdoor vraagt de inrichting om twee bovengrondse, kleinere vetafscheiders te mogen plaatsen die niet voldoen aan het gestelde in de NEN-EN 1825 1 en 2.

Het verzoek

Op basis van artikel 1.8 van het Activiteitenbesluit heeft de exploitant van de inrichting een verzoek ingediend voor het in werking hebben van twee kleinere vetafscheiders met een capaciteit van 0,5 liter per seconde. Het gaat om twee vetafscheiders die kleiner zijn dan de NEN-EN 1825 (deel 1) in eerste instantie voorschrijft.

Capaciteit

Beide keukens waar de voedingsmiddelen worden bereid zijn voorzien van een spoelbak met een uitstroombiameter van 40 millimeter. Uit de capaciteitsberekening blijkt dat een vetafscheider met een capaciteit van minimaal 0,47 liter per seconde hiervoor voldoende is. Verder zijn er geen andere lozingspunten aanwezig in de inrichting zoals vaatwassers of schrobputjes. De voedingsmiddelen kunnen niet ter plekke worden genuttigd klanten waardoor er geen servies en/of bestek aanwezig is.

Onderhoud

Op basis van de NEN-EN 1825 deel 2 dienen de vetafscheiders tenminste 1 keer per maand te worden geleege, schoongemaakt en onderhouden. Artikel 3:131 lid 4 van het Activiteitenbesluit biedt de mogelijkheid om voor het doelmatig functioneren van de vetafscheider een andere ledigingsfrequentie toe te passen. Voor een doelmatige werking van de slib-vetafscheider zal zo vaak als nodig een visuele inspectie uitgevoerd moeten worden om vast te stellen wanneer de vetafscheider geledigd moet worden.

De vetafscheiders worden minstens elke drie maanden geledigd. Dit wordt gedaan door een erkend bedrijf. Het vet wordt dan direct afgevoerd. Bij het ledigen wordt tevens gecontroleerd wat de laagdikte is van het aanwezige vet. Als dit 15 cm overschrijdt wordt de ledigingsfrequentie verhoogd. Als blijkt dat er amper sprake is van een drijf laag wordt de ledigingsfrequentie verlaagd. In dit besluit is in voorschrift 1.3 vastgelegd wanneer de vetafscheider in ieder geval geledigd dient te worden.

Door de exploitant van de inrichting wordt een logboek bijgehouden. In dat logboek moet worden vermeld op welke data een visuele inspectie is uitgevoerd, op welke data de vetafscheider is geledigd en onderhouden (inclusief dikte van de vetlaag) en welk bedrijf deze handelingen heeft uitgevoerd. Facturen die betrekking hebben op het ledigen en onderhouden van de vetafscheider moeten tenminste 5 jaar worden bewaard zoals bedoeld in artikel 10.38 van de Wet milieubeheer (Wm). Daarnaast moet binnen de inrichting een instructie van de fabrikant aanwezig zijn over hoe de vetafscheider geleege moet worden.

Wettelijk kader

De inrichting valt onder het toepassingsgebied van het Activiteitenbesluit. Op grond van artikel 1.8 van dit besluit kan het bevoegd gezag beslissen dat een andere maatregel dan de aangegeven maatregel kan worden toepast, als is aangetoond dat met die maatregel ten minste een gelijkwaardig niveau van bescherming van het milieu bereikt is.

Beoordeling

Het verzoek is beoordeeld. Tijdens deze beoordeling is gebleken dat de gelijkwaardigheid van de voorgestelde maatregel in voldoende mate is aangetoond. De gelijkwaardige voorziening dient conform het ingediende verzoek van 4 december 2023 te worden uitgevoerd. Wij wijzen erop dat bij een toename van de bedrijfsactiviteit, waarbij vethoudend afvalwater vrijkomt, de huidige vetafscheiders mogelijk niet meer voldoende zijn. Er dient dan mogelijk een grote vetafscheider geplaatst te worden die wel voldoet aan de NEN-EN 1825-1 en 2. Ook kan dan opnieuw voor een gelijkwaardige voorziening een verzoek worden ingediend.

Besluit

Gelet op artikel 1.8 en artikel 3.131 van het Activiteitenbesluit, besluiten wij:

- I. De twee vetafscheiders met een capaciteit van 0,5 liter per seconde mogen worden geplaatst en in gebruik genomen worden. Bij een wijziging van de activiteiten is er geen sprake meer van een gelijkwaardige voorziening en zal er een nieuw verzoek om gelijkwaardigheid moeten worden gedaan.
- II. Dat er maatwerkvoorschriften worden opgelegd zoals opgenomen in bijlage 1 van dit besluit.

Rechtsbescherming

Bezwaar

Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Met ingang van de dag na de bekendmaking treedt de beschikking in werking. Binnen zes weken met ingang van de dag na de bekendmaking kan bezwaar aangetekend bij de burgermeester en wethouders van Dordrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van de beschikking niet.

Voorlopige voorziening

Heeft de aanvrager of een andere belanghebbende een spoedeisend belang om de werking van deze beschikking te laten schorsen, dan kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam.

Men kan ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD of Eherkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

De inwerkingtreding van de beschikking wordt slechts opgeschort indien op het verzoek om voorlopige voorziening daartoe is beslist door de Voorzieningenrechter.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van gemeente Dordrecht,
namens dezen,

drs. ing. A.P.M. Croughs
manager Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: 1 maart 2024
Verzenddatum: 4 maart 2024

Kopie verzenden aan:

- Gemeente Dordrecht
- Intern OZHZ

Bijlage 1

1. Maatwerkvoorschriften

- 1.1. Voor de doelmatige werking van de vetafscheiders met slibvangput zal er regelmatig een visuele controle uitgevoerd moeten worden.
- 1.2. De visuele controles zoals bedoeld in voorschrift 1.1 moet minimaal eens per twee weken worden uitgevoerd.
- 1.3. Indien het slibscheidingsdeel van een vetafscheider voor 50% is gevuld met slib en/of indien het vetscheidingsdeel van een afscheider is gevuld met 15 cm vet, moet de vetafscheider direct worden geleidigd door een daartoe erkend bedrijf.
- 1.4. De visuele controles zoals bedoeld is voorschrift 1.1, de onderhoudsdata, de dikte van de vetlaag en de data van de lediging van de vetafscheider, moeten worden bijgehouden in een logboek.
- 1.5. In het logboek als bedoeld in voorschrift 1.4, moeten elk kalenderjaar de data, tijden en ledigingsfrequenties worden bijgehouden en de naam van het bedrijf die de lediging heeft uitgevoerd.
- 1.6. De gebruiksinstructies van de leverancier over de lediging van de vetafscheider moet aanwezig zijn binnen de inrichting.